Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01787
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		152,00	143,00	9,00	88,00	63,00	25,00	8,00	3,00	3,23	9,00			12,00		12,00	-	86,00		0,77			4,00
24.01.17	24,00	*	147,00	141,00	7,00	88,00	63,00	25,00	8,00	3,00	3,40	7,00			9,00		9,00	-	86,00		0,60			4,00
25.01.17	24,00	*	145,00	139,00	6,00	88,00	62,00	26,00	8,00	3,00	3,48	6,00			9,00		9,00	-	86,00		0,52			4,00
26.01.17	24,00	*	147,00	141,00	6,00	87,00	62,00	25,00	8,00	3,00	3,49	6,00			8,00		8,00	-	85,00		0,51			4,00
27.01.17	24,00	*	103,00	99,00	4,00	85,00	62,00	23,00	8,00	3,00	2,30	4,00			5,00		5,00	-	80,00		0,32			2,62
28.01.17	24,00	*	121,00	113,00	8,00	83,00	59,00	24,00	8,00	3,00	2,36	8,00			10,00		10,00	-	80,00		0,64			3,00
29.01.17	24,00		151,00	141,00	9,00	83,00	60,00	23,00	8,00	3,00	3,27	9,00			11,00		11,00	-	81,00		0,73			4,00
30.01.17	24,00		151,00	141,00	10,00	83,00	60,00	23,00	8,00	3,00	3,19	10,00			12,00		12,00	-	81,00		0,81			4,00
31.01.17	24,00	*	96,00	93,00	3,00	82,00	59,00	23,00	8,00	3,00	1,77	3,00			5,00		5,00	-	77,00		0,23			2,00
01.02.17	24,00	*	116,00	108,00	7,00	81,00	57,00	24,00	8,00	3,00	2,45	7,00			9,00		9,00	-	78,00		0,55			3,00
02.02.17	24,00		149,00	141,00	8,00	83,00	59,00	24,00	8,00	3,00	3,35	8,00			10,00		10,00	-	81,00		0,65			4,00
03.02.17	24,00		151,00	142,00	9,00	83,00	60,00	23,00	8,00	3,00	3,27	9,00			11,00		11,00	-	81,00		0,73			4,00
04.02.17	24,00		153,00	143,00	10,00	83,00	60,00	23,00	8,00	3,00	3,19	10,00			13,00		13,00	-	81,00		0,81			4,00
05.02.17	24,00		152,00	141,00	11,00	83,00	60,00	23,00	8,00	3,00	3,11	11,00			13,00		13,00	-	81,00		0,89			4,00
06.02.17	24,00		146,00	136,00	10,00	84,00	59,00	25,00	8,00	3,00	3,18	10,00			13,00		13,00	-	82,00		0,82			4,00
07.02.17	24,00	*	140,00	132,00	8,00	86,00	59,00	27,00	8,00	3,00	3,33	8,00			11,00		11,00	-	84,00		0,67			4,00
08.02.17	24,00	*	143,00	136,00	7,00	90,00	62,00	28,00	8,00	3,00	3,39	7,00			9,00		9,00	-	87,00		0,61			4,00
09.02.17	24,00	*	146,00	139,00	7,00	90,00	63,00	27,00	8,00	3,00	3,38	7,00			10,00		10,00	-	88,00		0,62			4,00
10.02.17	24,00	*	146,00	140,00	6,00	90,00	63,00	27,00	8,00	3,00	3,47	6,00			9,00		9,00	-	88,00		0,53			4,00
11.02.17	24,00	*	149,00	142,00	7,00	90,00	64,00	26,00	8,00	3,00	3,38	7,00			9,00		9,00	-	88,00		0,62			4,00
12.02.17	24,00	*	148,00	141,00	7,00	90,00	63,00	27,00	8,00	3,00	3,38	7,00			9,00		9,00	-	88,00		0,62			4,00
13.02.17	24,00	*	151,00	144,00	7,00	90,00	64,00	26,00	8,00	3,00	3,38	7,00			9,00		9,00	-	88,00		0,62			4,00
14.02.17	24,00	*	153,00	147,00	6,00	89,00	64,00	25,00	8,00	3,00	3,48	6,00			9,00		9,00	-	87,00		0,52			4,00
15.02.17	24,00	*	152,00	146,00	6,00	88,00	63,00	25,00	8,00	3,00	3,48	6,00			8,00		8,00	-	86,00		0,52			4,00
16.02.17	24,00	*	142,00	135,00	7,00	87,00	61,00	26,00	8,00	3,00	3,41	7,00			9,00		9,00	-	85,00		0,60			4,00
17.02.17	24,00	*	133,00	127,00	6,00	86,00	60,00	26,00	8,00	3,00	3,50	6,00			8,00		8,00	-	84,00		0,50			4,00
18.02.17	24,00	*	135,00	127,00	8,00	86,00	60,00	26,00	8,00	3,00	3,33	8,00			11,00		11,00	-	84,00		0,67			4,00
19.02.17	24,00	*	137,00	128,00	9,00	86,00	60,00	26,00	8,00	3,00	3,24	9,00			11,00		11,00	-	84,00		0,76			4,00
20.02.17	24,00	*	135,00	127,00	8,00	85,00	60,00	25,00	8,00	3,00	3,33	8,00			9,00		9,00	-	84,00		0,67			4,00
21.02.17	24,00		135,67	127,33	8,33	85,67	60,00	25,67	8,00	3,00	3,30	8,33	-	-	10,33	-	10,33	-	84,00	-	0,70	-	-	4,00
Среднее	24,00	-	140,86	133,34	7,48	86,09	61,03	25,06	8,00	3,00	3,19	7,48	-	-	9,71	-	9,71	-	83,83	-	0,63	-	-	3,82
Итого	720,00		4225,67	4000,33	224,33						95,83	224,33	0,00	0,00	291,33	0,00	291,33	0,00			18,79	0,00	0,00	114,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **291,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 г.