Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	87,15	76,38	10,77	86,78	51,35	35,43	7,00	5,00	2,71	10,77	-	-	12,69	-	12,69	-	86,70	-	0,93			3,64
24.01.17	24,00	-	85,24	74,65	10,59	86,20	50,52	35,68	7,00	5,00	2,66	10,59	-	-	12,46	-	12,46	-	86,11	-	0,91			3,58
25.01.17	24,00	-	83,34	73,52	9,82	86,16	49,34	36,82	7,00	5,00	2,71	9,82	-	-	11,66	-	11,66	-	86,08	-	0,85			3,55
26.01.17	24,00	-	86,52	75,37	11,15	85,55	49,64	35,91	7,00	5,00	2,71	11,15	-	-	13,02	-	13,02	-	85,43	-	0,95			3,66
27.01.17	24,00	-	57,30	52,91	4,39	81,90	50,46	31,44	7,00	5,00	1,70	4,39	-	-	4,48	-	4,48	-	72,86	-	0,32			2,02
28.01.17	24,00	-	74,95	64,73	10,22	81,53	47,29	34,24	7,00	5,00	2,23	10,22	-	-	11,78	-	11,78	-	80,35	-	0,82			3,05
29.01.17	24,00	-	85,23	72,63	12,60	81,47	48,11	33,36	7,00	5,00	2,42	12,60	-	-	14,37	-	14,37	-	81,38	-	1,03			3,45
30.01.17	24,00	-	83,61	72,44	11,17	81,67	48,27	33,40	7,00	5,00	2,42	11,17	-	-	12,92	-	12,92	-	81,61	-	0,91			3,33
31.01.17	24,00	-	52,41	48,48	3,93	79,08	48,92	30,16	7,00	5,00	1,50	3,93	-	-	4,01	-	4,01	-	70,40	-	0,28			1,77
01.02.17	24,00	-	69,72	60,86	8,86	79,18	45,11	34,07	7,00	5,00	2,09	8,86	-	-	10,23	-	10,23	-	77,26	-	0,68			2,78
02.02.17	24,00	-	82,68	71,76	10,92	81,42	47,15	34,27	7,00	5,00	2,46	10,92	-	-	12,63	-	12,63	-	81,34	-	0,89			3,35
03.02.17	24,00	-	83,66	72,36	11,30	81,68	47,70	33,98	7,00	5,00	2,46	11,30	-	-	13,08	-	13,08	-	81,59	-	0,92			3,38
04.02.17	24,00	-	84,38	72,70	11,68	81,77	48,09	33,68	7,00	5,00	2,45	11,68	-	-	13,50	-	13,50	-	81,69	-	0,95			3,40
05.02.17	24,00	-	83,47	70,86	12,61	81,64	47,49	34,15	7,00	5,00	2,42	12,61	-	-	14,39	-	14,39	-	81,56	-	1,03			3,45
06.02.17	24,00	-	79,39	69,06	10,33	82,88	46,37	36,51	7,00	5,00	2,52	10,33	-	-	12,05	-	12,05	-	82,86	-	0,86			3,38
07.02.17	24,00	-	78,37	67,44	10,93	84,95	45,80	39,15	7,00	5,00	2,64	10,93	-	-	12,73	-	12,73	-	84,93	-	0,93			3,57
08.02.17	24,00	-	81,29	71,44	9,85	88,03	48,51	39,52	7,00	5,00	2,82	9,85	-	-	11,85	-	11,85	-	87,94	-	0,87			3,69
09.02.17	24,00	-	82,83	73,10	9,73	88,25	49,30	38,95	7,00	5,00	2,85	9,73	-	-	11,73	-	11,73	-	88,15	-	0,86			3,71
10.02.17	24,00	-	83,82	74,07	9,75	88,33	49,95	38,38	7,00	5,00	2,84	9,75	-	-	11,69	-	11,69	-	88,26	-	0,86			3,70
11.02.17	24,00	-	86,07	74,60	11,47	88,64	50,83	37,81	7,00	5,00	2,82	11,47	-	-	13,54	-	13,54	-	88,54	-	1,02			3,84
12.02.17	24,00	-	85,45	74,26	11,19	88,40	50,69	37,71	7,00	5,00	2,80	11,19	-	-	13,15	-	13,15	-	88,27	-	0,99			3,79
13.02.17	24,00	-	86,26	76,31	9,95	88,02	51,58	36,44	7,00	5,00	2,78	9,95	-	-	11,94	-	11,94	-	87,89	-	0,87			3,66
14.02.17	24,00	-	87,57	78,25	9,32	87,28	52,51	34,77	7,00	5,00	2,72	9,32	-	-	11,30	-	11,30	-	87,13	-	0,81			3,53
15.02.17	24,00	-	86,98	77,46	9,52	86,49	51,71	34,78	7,00	5,00	2,69	9,52	-	-	11,47	-	11,47	-	86,40	-	0,82			3,52
16.02.17	24,00	-	86,53	76,37	10,16	85,21	50,87	34,34	7,00	5,00	2,62	10,16	-	-	12,00	-	12,00	-	85,08	-	0,86			3,49
17.02.17	24,00	-	87,40	77,04	10,36	84,29	50,71	33,58	7,00	5,00	2,59	10,36	-	-	12,17	-	12,17	-	84,19	-	0,87			3,46
18.02.17	24,00	-	89,01	77,52	11,49	84,35	50,97	33,38	7,00	5,00	2,59	11,49	-	-	13,35	-	13,35	-	84,28	-	0,97			3,56
19.02.17	24,00	-	90,84	78,11	12,73	84,32	51,33	32,99	7,00	5,00	2,58	12,73	-	-	14,64	-	14,64	-	84,27	-	1,07			3,65
20.02.17	24,00	-	88,15	77,44	10,71	84,00	51,49	32,51	7,00	5,00	2,52	10,71	-	-	12,51	-	12,51	-	83,94	-	0,90			3,42
21.02.17	24,00	-	86,19	75,67	10,52	82,02	49,87	32,15	7,00	5,00	2,44	10,52	-	-	12,24	-	12,24	-	81,78	-	0,86			3,30
Среднее	24,00	-	82,19	71,93	10,27	84,38	49,40	34,99	7,00	5,00	2,53	10,27	-	-	11,99	-	11,99	-	83,61	-	0,86	-	-	3,39
Итого	720,00		2465,81	2157,79	308,02						75,77	308,02	0,00	0,00	359,58	0,00	359,58	0,00			25,89	0,00	0,00	101,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **359,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 24 ФЕВ 2017 г.