Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 2
Строит.Адрес: Шелгунова 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06100-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06100 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	*	175,40	170,01	5,38	88,05	70,07	17,99	6,00	4,00	3,06	5,38			7,55		7,55	-	87,95		0,47			3,53
24.01.17	24,00	*	171,27	166,90	4,37	87,49	69,39	18,10	6,00	4,00	3,02	4,37			6,46		6,46	-	87,38		0,38			3,40
25.01.17	24,00	*	168,77	164,64	4,13	87,50	68,91	18,60	6,00	4,00	3,06	4,13			6,24		6,24	-	87,40		0,36			3,42
26.01.17	24,00	*	172,63	168,32	4,31	86,84	68,70	18,14	6,00	4,00	3,05	4,31			6,41		6,41	-	86,73		0,37			3,43
27.01.17	24,00	*	100,77	99,91	0,86	84,16	67,01	17,15	6,00	4,00	1,71	0,86			0,88		0,88	-	84,00		0,07			1,79
28.01.17	24,00	*	148,23	143,84	4,40	82,90	65,46	17,44	6,00	4,00	2,51	4,40			6,08		6,08	-	82,86		0,36			2,87
29.01.17	24,00	*	170,51	163,82	6,69	82,62	65,69	16,92	6,00	4,00	2,77	6,69			8,61		8,61	-	82,54		0,55			3,32
30.01.17	24,00	*	169,33	164,07	5,26	82,81	65,89	16,91	6,00	4,00	2,78	5,26			7,13		7,13	-	82,73		0,43			3,21
31.01.17	24,00	*	90,50	89,64	0,86	81,69	64,78	16,91	6,00	4,00	1,52	0,86			0,87		0,87	-	80,10		0,07			1,59
01.02.17	24,00	*	140,89	135,79	5,09	80,64	63,18	17,46	6,00	4,00	2,37	5,09			6,67		6,67	-	80,50		0,41			2,78
02.02.17	24,00	*	168,89	163,78	5,11	82,61	65,38	17,23	6,00	4,00	2,82	5,11			7,01		7,01	-	82,53		0,42			3,24
03.02.17	24,00	*	170,72	165,18	5,54	82,84	65,81	17,03	6,00	4,00	2,81	5,54			7,45		7,45	-	82,76		0,46			3,27
04.02.17	24,00	*	171,36	165,72	5,63	82,93	66,06	16,87	6,00	4,00	2,80	5,63			7,54		7,54	-	82,85		0,47			3,26
05.02.17	24,00	*	169,85	162,05	7,81	82,83	65,76	17,06	6,00	4,00	2,77	7,81			9,76		9,76	-	82,74		0,65			3,41
06.02.17	24,00	*	164,98	158,78	6,19	84,14	65,83	18,31	6,00	4,00	2,91	6,19			8,20		8,20	-	84,04		0,52			3,43
07.02.17	24,00	*	161,68	156,56	5,12	86,29	66,55	19,74	6,00	4,00	3,09	5,12			7,25		7,25	-	86,16		0,44			3,53
08.02.17	24,00	*	125,41	118,27	7,14	89,24	63,09	26,15	6,00	4,00	3,09	7,14			9,33		9,33	-	89,07		0,64			3,73
09.02.17	24,00	*	87,30	79,46	7,84	89,22	51,73	37,49	6,00	4,00	2,98	7,84			9,89		9,89	-	88,81		0,70			3,68
10.02.17	24,00	*	87,59	80,23	7,35	89,27	52,17	37,10	6,00	4,00	2,98	7,35			9,39		9,39	-	88,88		0,65			3,63
11.02.17	24,00		88,63	80,34	8,29	89,56	52,67	36,90	6,00	4,00	2,97	8,29			10,36		10,36	-	89,14		0,74			3,71
12.02.17	24,00	*	89,83	79,98	9,85	89,35	52,73	36,61	6,00	4,00	2,93	9,85			11,95		11,95	-	88,91		0,88			3,81
13.02.17	24,00	*	89,64	81,65	7,99	88,94	53,37	35,57	6,00	4,00	2,91	7,99			10,01		10,01	-	88,54		0,71			3,62
14.02.17	24,00	*	90,55	83,20	7,35	88,17	53,93	34,24	6,00	4,00	2,85	7,35			9,31		9,31	-	87,75		0,65			3,50
15.02.17	24,00	*	89,77	82,55	7,22	87,35	53,16	34,19	6,00	4,00	2,82	7,22			9,14		9,14	-	86,99		0,63			3,45
16.02.17	24,00	*	89,48	81,65	7,83	86,08	52,33	33,75	6,00	4,00	2,76	7,83			9,71		9,71	-	85,69		0,67			3,43
17.02.17	24,00	*	88,70	82,24	6,46	85,14	52,06	33,07	6,00	4,00	2,72	6,46			8,26		8,26	-	84,76		0,55			3,27
18.02.17	24,00	*	89,97	82,48	7,49	85,23	52,30	32,92	6,00	4,00	2,72	7,49			9,32		9,32	-	84,88		0,64			3,35
19.02.17	24,00	*	92,29	82,92	9,36	85,22	52,50	32,71	6,00	4,00	2,72	9,36			11,25		11,25	-	84,92		0,80			3,51
20.02.17	24,00	*	91,22	82,38	8,84	84,94	52,35	32,59	6,00	4,00	2,69	8,84			10,69		10,69	-	84,62		0,75			3,44
21.02.17	24,00	*	88,31	80,77	7,54	82,88	50,85	32,02	6,00	4,00	2,59	7,54			9,26		9,26	-	82,26		0,62			3,21
Среднее	24,00	-	126,81	120,57	6,24	85,56	60,32	25,24	6,00	4,00	2,76	6,24	-	-	8,07	-	8,07	-	85,28	-	0,53	-	-	3,29
Итого	720,00		3804,44	3617,12	187,32						82,78	187,32	0,00	0,00	241,98	0,00	241,98	0,00			16,05	0,00	0,00	98,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 06:00	59817,56	58327,30	40558,41	0,00	41556,68	0,00	733,37	2968,05	8703,93
	22.02.17 06:00	63603,83	61936,15	42739,66	0,00	43807,68	0,00	831,70	3152,85	9422,93

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **98,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **241,98** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
24 ФЕВ 2017
«___» _____ г.