Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 28 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14798 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		223,42	200,41	23,01	89,07	60,15	28,93	5,00	4,00	5,82	23,01			27,44		27,44	-	88,65		2,04			7,86
24.01.17	24,00		220,92	196,76	24,16	88,55	59,54	29,01	5,00	4,00	5,73	24,16			28,54		28,54	-	88,11		2,13			7,86
25.01.17	24,00		217,78	193,78	24,00	88,58	58,59	29,99	5,00	4,00	5,83	24,00			28,42		28,42	-	88,14		2,12			7,95
26.01.17	24,00		220,31	197,61	22,70	87,97	58,49	29,48	5,00	4,00	5,84	22,70			27,07		27,07	-	87,49		1,99			7,82
27.01.17	24,00	*	137,34	125,76	11,59	85,64	58,08	27,56	5,00	4,00	3,55	11,59			11,82		11,82	-	78,09		0,90			4,46
28.01.17	24,00	*	181,90	164,78	17,12	83,72	55,75	27,96	5,00	4,00	4,64	17,12			20,39		20,39	-	81,57		1,40			6,04
29.01.17	24,00		220,63	194,92	25,71	83,62	56,43	27,19	5,00	4,00	5,31	25,71			29,66		29,66	-	83,19		2,14			7,45
30.01.17	24,00		220,05	194,89	25,16	83,69	56,51	27,18	5,00	4,00	5,31	25,16			29,10		29,10	-	83,29		2,10			7,40
31.01.17	24,00	*	125,40	114,30	11,10	82,61	56,09	26,52	5,00	4,00	3,13	11,10			11,33		11,33	-	73,97		0,82			3,95
01.02.17	24,00	*	174,95	156,52	18,44	81,24	53,55	27,69	5,00	4,00	4,37	18,44			21,49		21,49	-	79,30		1,46			5,83
02.02.17	24,00		219,06	194,87	24,19	83,51	55,76	27,75	5,00	4,00	5,43	24,19			28,15		28,15	-	83,09		2,01			7,44
03.02.17	24,00		220,16	196,81	23,35	83,73	56,22	27,51	5,00	4,00	5,43	23,35			27,30		27,30	-	83,32		1,95			7,38
04.02.17	24,00		222,25	197,18	25,06	83,78	56,64	27,14	5,00	4,00	5,37	25,06			29,04		29,04	-	83,36		2,09			7,46
05.02.17	24,00		222,41	193,61	28,81	83,74	56,18	27,56	5,00	4,00	5,36	28,81			32,88		32,88	-	83,32		2,40			7,76
06.02.17	24,00		215,01	189,11	25,90	85,01	55,68	29,33	5,00	4,00	5,57	25,90			30,05		30,05	-	84,61		2,19			7,76
07.02.17	24,00		210,53	185,84	24,69	87,20	55,63	31,57	5,00	4,00	5,89	24,69			29,07		29,07	-	86,77		2,14			8,03
08.02.17	24,00		215,80	192,61	23,20	90,57	58,00	32,57	5,00	4,00	6,30	23,20			27,93		27,93	-	90,12		2,09			8,39
09.02.17	24,00		220,45	196,56	23,89	90,94	58,88	32,06	5,00	4,00	6,33	23,89			28,70		28,70	-	90,49		2,16			8,49
10.02.17	24,00		221,18	198,55	22,63	90,97	59,26	31,71	5,00	4,00	6,32	22,63			27,40		27,40	-	90,53		2,05			8,37
11.02.17	24,00		223,38	200,05	23,33	91,23	59,92	31,31	5,00	4,00	6,29	23,33			28,12		28,12	-	90,75		2,12			8,41
12.02.17	24,00		223,78	198,96	24,83	91,07	59,74	31,33	5,00	4,00	6,26	24,83			29,65		29,65	-	90,56		2,25			8,51
13.02.17	24,00		224,79	203,01	21,78	90,59	60,43	30,16	5,00	4,00	6,15	21,78			26,42		26,42	-	90,06		1,96			8,11
14.02.17	24,00		229,86	206,88	22,98	89,82	61,05	28,77	5,00	4,00	5,98	22,98			27,54		27,54	-	89,31		2,05			8,03
15.02.17	24,00		226,71	205,17	21,54	88,90	60,57	28,34	5,00	4,00	5,84	21,54			25,92		25,92	-	88,47		1,91			7,74
16.02.17	24,00		205,21	183,13	22,08	87,89	58,27	29,62	5,00	4,00	5,45	22,08			26,17		26,17	-	87,27		1,93			7,38
17.02.17	24,00		160,50	137,82	22,68	86,56	52,43	34,14	5,00	4,00	4,72	22,68			26,22		26,22	-	86,12		1,95			6,68
18.02.17	24,00		161,98	138,33	23,65	86,63	52,62	34,01	5,00	4,00	4,72	23,65			27,23		27,23	-	86,20		2,04			6,76
19.02.17	24,00		164,77	139,07	25,70	86,65	52,78	33,87	5,00	4,00	4,73	25,70			29,34		29,34	-	86,27		2,22			6,95
20.02.17	24,00		157,91	136,63	21,29	86,47	52,74	33,73	5,00	4,00	4,63	21,29			24,72		24,72	-	86,05		1,83			6,46
21.02.17	24,00		158,59	136,49	22,10	84,58	51,33	33,25	5,00	4,00	4,56	22,10			25,45		25,45	-	84,05		1,86			6,42
Среднее	24,00	-	201,57	179,01	22,56	86,82	56,91	29,91	5,00	4,00	5,36	22,56	-	-	26,42	-	26,42	-	85,75	-	1,94	-	-	7,30
Итого	720,00		6047,06	5370,39	676,67						160,85	676,67	0,00	0,00	792,52	0,00	792,52	0,00			58,28	0,00	0,00	219,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 06:00	221960,66	192326,18	70617,66	0,00	72392,70	0,00	5903,37	5216,71	-
	22.02.17 06:00	227993,40	197709,23	72765,16	0,00	74610,82	0,00	6120,67	5401,17	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **218,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **792,52** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«___» _____ г.