Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 33 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06101 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	*	111,33	93,29	18,04	89,02	54,67	34,35	7,30	3,60	3,19	18,57	0,00	0,00	19,21	0,00	19,21	-	87,91	0,00	1,63			4,82
24.01.17	24,00	*	109,74	91,63	18,12	88,70	54,09	34,60	7,30	3,60	3,16	18,61	0,00	0,00	19,24	0,00	19,24	-	87,59	0,00	1,63			4,79
25.01.17	24,00	*	109,99	90,22	19,77	88,81	53,27	35,54	7,30	3,60	3,19	20,29	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	87,79	0,00	1,78			4,98
26.01.17	24,00	*	110,15	92,06	18,09	88,15	53,16	34,99	7,30	3,60	3,22	18,56	0,00	0,00	19,18	0,00	19,18	-	86,83	0,00	1,61			4,83
27.01.17	24,00	*	73,01	68,58	4,43	85,04	53,67	31,36	7,30	3,60	1,19	19,89	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	-	67,42	0,00	1,34			2,53
28.01.17	24,00	*	91,79	75,77	16,02	83,68	50,36	33,31	7,30	3,60	2,29	20,76	0,00	0,00	21,32	0,00	21,32	-	76,27	0,00	1,58			3,87
29.01.17	24,00	*	112,30	89,91	22,38	83,81	51,21	32,61	7,30	3,60	2,96	22,43	0,00	0,00	23,12	0,00	23,12	-	82,75	0,00	1,86			4,82
30.01.17	24,00	*	108,31	90,03	18,28	83,89	51,52	32,37	7,30	3,60	2,94	18,31	0,00	0,00	18,87	0,00	18,87	-	82,85	0,00	1,52			4,46
31.01.17	24,00	*	68,12	64,37	3,76	81,39	51,83	29,56	7,30	3,60	0,83	22,04	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46	-	62,80	0,00	1,38			2,21
01.02.17	24,00	*	88,75	71,63	17,12	81,39	48,30	33,10	7,30	3,60	2,26	20,02	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	75,61	0,00	1,51			3,77
02.02.17	24,00	*	110,15	90,08	20,07	83,72	50,88	32,83	7,30	3,60	3,01	19,88	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	-	82,65	0,00	1,64			4,65
03.02.17	24,00	*	110,04	90,96	19,08	83,93	51,31	32,62	7,30	3,60	3,02	18,86	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	-	82,83	0,00	1,56			4,58
04.02.17	24,00	*	109,33	91,28	18,06	83,96	51,74	32,22	7,30	3,60	2,99	17,88	0,00	0,00	18,43	0,00	18,43	-	82,87	0,00	1,48			4,47
05.02.17	24,00	*	111,67	89,87	21,79	83,88	51,08	32,79	7,30	3,60	2,97	21,90	0,00	0,00	22,58	0,00	22,58	-	82,83	0,00	1,82			4,79
06.02.17	24,00	*	107,98	87,94	20,03	85,17	50,32	34,85	7,30	3,60	3,08	20,13	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	-	84,29	0,00	1,70			4,78
07.02.17	24,00	*	105,62	86,52	19,10	87,34	49,93	37,41	7,30	3,60	3,26	19,21	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	-	86,30	0,00	1,66			4,92
08.02.17	24,00	*	108,00	89,36	18,63	90,71	52,40	38,31	7,30	3,60	3,43	18,91	0,00	0,00	19,58	0,00	19,58	-	89,57	0,00	1,70			5,13
09.02.17	24,00	*	108,89	90,92	17,98	91,09	53,30	37,78	7,30	3,60	3,44	18,33	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	-	89,90	0,00	1,65			5,09
10.02.17	24,00	*	110,93	92,07	18,86	91,12	53,90	37,22	7,30	3,60	3,43	19,25	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93	-	90,00	0,00	1,73			5,16
11.02.17	24,00	*	109,70	93,05	16,64	91,36	54,78	36,58	7,30	3,60	3,40	17,06	0,00	0,00	17,67	0,00	17,67	-	90,05	0,00	1,54			4,94
12.02.17	24,00	*	113,07	92,48	20,59	91,20	54,42	36,78	7,30	3,60	3,40	21,02	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	-	89,88	0,00	1,89			5,29
13.02.17	24,00	*	112,13	94,33	17,81	90,71	55,22	35,49	7,30	3,60	3,34	18,28	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	89,35	0,00	1,64			4,98
14.02.17	24,00	*	113,13	96,20	16,93	89,91	55,90	34,01	7,30	3,60	3,26	17,51	0,00	0,00	18,11	0,00	18,11	-	88,45	0,00	1,55			4,81
15.02.17	24,00	*	111,80	95,36	16,44	89,03	55,13	33,90	7,30	3,60	3,21	16,98	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	-	87,92	0,00	1,49			4,71
16.02.17	24,00	*	111,93	94,27	17,66	87,91	54,26	33,65	7,30	3,60	3,16	18,18	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	86,52	0,00	1,57			4,74
17.02.17	24,00	*	111,98	94,86	17,12	86,84	53,92	32,91	7,30	3,60	3,11	17,65	0,00	0,00	18,22	0,00	18,22	-	85,69	0,00	1,51			4,62
18.02.17	24,00	*	113,10	95,30	17,80	86,90	54,30	32,61	7,30	3,60	3,09	18,31	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	85,82	0,00	1,57			4,67
19.02.17	24,00	*	115,89	95,76	20,13	86,93	54,41	32,51	7,30	3,60	3,10	20,68	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	85,94	0,00	1,78			4,88
20.02.17	24,00	*	112,30	95,50	16,80	86,84	54,58	32,25	7,30	3,60	3,07	17,32	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88	-	85,77	0,00	1,49			4,55
21.02.17	24,00	*	110,15	93,65	16,51	85,04	53,12	31,92	7,30	3,60	2,99	16,98	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	-	83,29	0,00	1,42			4,40
Среднее	24,00	-	106,71	89,24	17,47	86,91	52,90	34,01	7,30	3,60	2,97	19,13	-	-	19,73	-	19,73	-	84,26	-	1,61	-	-	4,57
Итого	720,00		3201,28	2677,25	524,04						88,98	573,78	0,00	0,00	592,03	0,00	592,03	0,00			48,25	0,00	0,00	137,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 06:00	69090,31	55209,56	14700,24	0,00	15050,62	0,00	2182,89	1055,09	-
	22.02.17 06:00	72286,01	57682,26	15272,88	0,00	15641,45	0,00	2319,78	1103,23	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **592,03** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.