Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0217.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06069 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	*	91,65	74,54	17,11	88,42	47,96	40,46	6,40	3,20	2,98	17,68	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	-	88,04	0,00	1,56			4,54
24.01.17	24,00	*	90,35	73,33	17,02	87,90	47,35	40,55	6,40	3,20	2,95	17,44	0,00	0,00	18,03	0,00	18,03	-	87,36	0,00	1,53			4,48
25.01.17	24,00	*	88,19	72,21	15,99	87,93	46,41	41,52	6,40	3,20	2,97	16,46	0,00	0,00	17,02	0,00	17,02	-	87,41	0,00	1,44			4,41
26.01.17	24,00	*	90,71	73,29	17,42	87,46	46,32	41,14	6,40	3,20	2,97	18,13	0,00	0,00	18,74	0,00	18,74	-	86,78	0,00	1,58			4,55
27.01.17	24,00	*	60,31	50,05	10,26	85,04	47,57	37,47	6,40	3,20	1,35	19,86	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	-	70,66	0,00	1,40			2,75
28.01.17	24,00	*	69,59	59,31	10,28	82,88	44,26	38,63	6,40	3,20	1,78	18,05	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	-	75,43	0,00	1,36			3,14
29.01.17	24,00	*	88,33	72,17	16,16	83,05	45,02	38,03	6,40	3,20	2,68	17,03	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	-	82,54	0,00	1,41			4,09
30.01.17	24,00	*	88,82	72,06	16,76	83,10	45,20	37,90	6,40	3,20	2,67	17,57	0,00	0,00	18,11	0,00	18,11	-	82,66	0,00	1,45			4,12
31.01.17	24,00	*	54,07	45,45	8,62	81,84	46,64	35,20	6,40	3,20	1,01	19,73	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14	-	65,56	0,00	1,29			2,31
01.02.17	24,00	*	67,79	55,99	11,80	80,37	43,10	37,27	6,40	3,20	1,66	20,12	0,00	0,00	20,56	0,00	20,56	-	68,58	0,00	1,38			3,04
02.02.17	24,00	*	90,84	73,55	17,30	82,93	44,87	38,05	6,40	3,20	2,77	17,85	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	-	82,39	0,00	1,47			4,24
03.02.17	24,00	*	91,51	74,31	17,20	83,13	45,32	37,81	6,40	3,20	2,79	17,69	0,00	0,00	18,23	0,00	18,23	-	82,61	0,00	1,46			4,25
04.02.17	24,00	*	91,72	74,33	17,39	83,19	45,51	37,68	6,40	3,20	2,78	17,87	0,00	0,00	18,42	0,00	18,42	-	82,66	0,00	1,48			4,26
05.02.17	24,00	*	91,05	72,99	18,06	83,12	45,17	37,96	6,40	3,20	2,74	18,66	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23	-	82,60	0,00	1,54			4,28
06.02.17	24,00	*	87,65	70,85	16,80	84,24	44,05	40,19	6,40	3,20	2,79	17,61	0,00	0,00	18,17	0,00	18,17	-	83,82	0,00	1,48			4,27
07.02.17	24,00	*	89,30	69,26	20,04	86,40	43,14	43,26	6,40	3,20	2,93	21,03	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	-	86,01	0,00	1,81			4,74
08.02.17	24,00	*	88,96	71,76	17,20	89,81	45,22	44,59	6,40	3,20	3,17	17,75	0,00	0,00	18,37	0,00	18,37	-	89,22	0,00	1,59			4,75
09.02.17	24,00	*	91,62	73,02	18,59	90,26	46,28	43,98	6,40	3,20	3,16	19,39	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08	-	89,78	0,00	1,74			4,90
10.02.17	24,00	*	90,15	74,06	16,09	90,23	46,85	43,37	6,40	3,20	3,17	16,73	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32	-	89,65	0,00	1,50			4,67
11.02.17	24,00	*	90,26	74,93	15,33	90,55	47,74	42,81	6,40	3,20	3,18	15,86	0,00	0,00	16,43	0,00	16,43	-	89,86	0,00	1,43			4,61
12.02.17	24,00	*	92,04	74,20	17,84	90,42	47,50	42,91	6,40	3,20	3,15	18,47	0,00	0,00	19,13	0,00	19,13	-	89,69	0,00	1,66			4,81
13.02.17	24,00	*	93,27	75,74	17,53	89,90	48,40	41,50	6,40	3,20	3,12	18,11	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75	-	89,06	0,00	1,61			4,73
14.02.17	24,00	*	92,57	77,40	15,17	89,22	49,29	39,93	6,40	3,20	3,08	15,50	0,00	0,00	16,04	0,00	16,04	-	88,42	0,00	1,37			4,45
15.02.17	24,00	*	95,18	76,55	18,63	88,23	48,56	39,66	6,40	3,20	2,99	19,28	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	-	87,85	0,00	1,70			4,69
16.02.17	24,00	*	92,47	75,75	16,72	87,29	47,84	39,45	6,40	3,20	2,94	17,50	0,00	0,00	18,08	0,00	18,08	-	86,50	0,00	1,52			4,46
17.02.17	24,00	*	91,94	76,26	15,68	86,11	47,70	38,41	6,40	3,20	2,89	16,32	0,00	0,00	16,86	0,00	16,86	-	85,55	0,00	1,40			4,29
18.02.17	24,00	*	92,36	76,59	15,77	86,17	47,96	38,21	6,40	3,20	2,88	16,49	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	-	85,65	0,00	1,41			4,30
19.02.17	24,00	*	94,52	76,78	17,74	86,20	48,08	38,12	6,40	3,20	2,88	18,47	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	-	85,81	0,00	1,59			4,47
20.02.17	24,00	*	91,87	76,85	15,02	86,02	48,28	37,73	6,40	3,20	2,86	15,62	0,00	0,00	16,13	0,00	16,13	-	85,53	0,00	1,34			4,20
21.02.17	24,00	*	91,94	75,29	16,65	84,52	47,09	37,43	6,40	3,20	2,79	17,30	0,00	0,00	17,84	0,00	17,84	-	83,36	0,00	1,44			4,23
Среднее	24,00	-	87,37	71,30	16,07	86,20	46,49	39,71	6,40	3,20	2,74	17,85	-	-	18,42	-	18,42	-	84,03	-	1,50	-	-	4,23
Итого	720,00		2621,04	2138,88	482,16						82,09	535,60	0,00	0,00	552,55	0,00	552,55	0,00			44,93	0,00	0,00	127,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 06:00	67095,94	53520,60	15034,82	0,00	15385,52	0,00	2263,62	1065,62	-
	22.02.17 06:00	69719,91	55678,13	15571,06	0,00	15938,72	0,00	2389,91	1110,58	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **552,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО "ИнфраХит Монтаж"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.