Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9103.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	185,12	174,53	10,59	89,26	72,27	16,99	7,00	5,00	3,16	127,39	115,89	11,50	131,86	119,45	12,41	-	89,43	82,60	0,77			3,93
24.01.17	24,00	-	180,68	169,91	10,77	88,74	71,51	17,23	7,00	5,00	3,13	124,41	112,78	11,63	128,76	116,18	12,58	-	88,90	81,93	0,77			3,90
25.01.17	24,00	-	176,80	166,67	10,13	88,78	71,02	17,76	7,00	5,00	3,16	121,57	110,59	10,98	125,78	113,93	11,85	-	88,95	81,71	0,72			3,88
26.01.17	24,00	-	181,75	170,57	11,18	88,04	70,76	17,28	7,00	5,00	3,16	125,13	113,15	11,98	129,43	116,51	12,92	-	88,19	81,27	0,79			3,95
27.01.17	24,00	-	190,18	179,70	10,48	86,64	70,50	16,14	7,00	5,00	3,08	130,74	119,26	11,48	135,12	122,72	12,40	-	86,81	80,42	0,74			3,82
28.01.17	24,00	-	185,32	173,33	11,99	84,94	68,98	15,96	7,00	5,00	2,97	127,94	114,96	12,98	132,04	118,19	13,85	-	85,10	78,77	0,83			3,80
29.01.17	24,00	-	181,46	167,79	13,67	83,73	67,71	16,02	7,00	5,00	2,92	125,82	111,21	14,61	129,76	114,20	15,56	-	83,89	77,47	0,93			3,84
30.01.17	24,00	-	179,38	169,01	10,37	83,89	67,88	16,01	7,00	5,00	2,88	123,35	112,08	11,27	127,22	115,17	12,05	-	84,05	77,58	0,70			3,59
31.01.17	24,00	-	188,95	177,66	11,29	84,13	68,62	15,51	7,00	5,00	2,94	130,16	117,85	12,31	134,27	121,10	13,17	-	84,29	78,14	0,77			3,72
01.02.17	24,00	-	179,10	168,48	10,62	82,56	66,88	15,68	7,00	5,00	2,82	123,32	111,77	11,55	127,06	114,71	12,35	-	82,72	76,37	0,71			3,53
02.02.17	24,00	-	177,08	166,61	10,47	83,70	67,42	16,28	7,00	5,00	2,90	121,79	110,51	11,28	125,60	113,48	12,12	-	83,85	77,22	0,70			3,60
03.02.17	24,00	-	180,11	168,34	11,77	83,90	67,72	16,18	7,00	5,00	2,93	124,32	111,61	12,71	128,27	114,65	13,62	-	84,05	77,49	0,80			3,72
04.02.17	24,00	-	179,43	169,43	10,00	83,98	67,91	16,07	7,00	5,00	2,89	123,49	112,33	11,16	127,38	115,41	11,97	-	84,14	77,64	0,68			3,57
05.02.17	24,00	-	177,84	164,30	13,54	83,90	67,50	16,40	7,00	5,00	2,93	123,22	108,79	14,43	127,10	111,76	15,34	-	84,06	77,38	0,91			3,84
06.02.17	24,00	-	169,68	159,36	10,32	85,32	67,77	17,55	7,00	5,00	2,99	116,71	105,64	11,07	120,46	108,57	11,89	-	85,49	78,23	0,70			3,69
07.02.17	24,00	-	164,52	154,73	9,79	87,57	68,51	19,06	7,00	5,00	3,15	113,04	102,50	10,54	116,92	105,48	11,44	-	87,73	79,78	0,67			3,82
08.02.17	24,00	-	172,39	161,83	10,56	90,83	71,57	19,26	7,00	5,00	3,34	118,64	107,30	11,34	122,96	110,61	12,35	-	91,00	83,11	0,76			4,09
09.02.17	24,00	-	176,51	166,85	9,66	91,15	72,35	18,80	7,00	5,00	3,34	121,23	110,62	10,61	125,66	114,10	11,56	-	91,32	83,65	0,70			4,03
10.02.17	24,00	-	180,02	170,78	9,24	91,17	72,75	18,42	7,00	5,00	3,33	123,75	113,27	10,48	128,28	116,82	11,46	-	91,34	83,89	0,67			4,00
11.02.17	24,00	-	183,13	172,82	10,31	91,45	73,23	18,22	7,00	5,00	3,35	126,24	114,54	11,70	130,89	118,19	12,70	-	91,61	84,31	0,76			4,11
12.02.17	24,00	-	183,62	171,91	11,71	91,25	73,02	18,23	7,00	5,00	3,36	126,90	113,83	13,07	131,56	117,46	14,10	-	91,41	84,12	0,85			4,22
13.02.17	24,00	-	187,35	177,74	9,61	90,74	73,34	17,40	7,00	5,00	3,28	128,88	117,82	11,06	133,58	121,52	12,06	-	90,90	83,93	0,70			3,98
14.02.17	24,00	-	190,71	182,06	8,65	89,86	73,19	16,67	7,00	5,00	3,20	130,94	120,72	10,22	135,59	124,50	11,09	-	90,02	83,37	0,63			3,83
15.02.17	24,00	-	188,83	179,60	9,23	89,07	72,27	16,80	7,00	5,00	3,19	129,88	118,99	10,89	134,45	122,57	11,88	-	89,23	82,48	0,66			3,85
16.02.17	24,00	-	176,10	166,75	9,35	87,91	71,89	16,02	7,00	5,00	2,83	128,57	117,82	10,75	132,97	121,30	11,67	-	87,99	81,44	0,67			3,51
17.02.17	24,00	-	169,37	160,02	9,35	86,80	71,68	15,12	7,00	5,00	2,57	131,12	120,37	10,75	135,52	123,89	11,63	-	86,96	80,57	0,67			3,24
18.02.17	24,00	-	170,26	160,78	9,48	86,88	71,80	15,08	7,00	5,00	2,58	131,70	120,94	10,76	136,12	124,53	11,59	-	87,05	80,70	0,68			3,26
19.02.17	24,00	-	173,02	161,20	11,82	86,90	71,85	15,05	7,00	5,00	2,62	134,40	121,17	13,23	138,89	124,75	14,14	-	87,07	80,75	0,85			3,47
20.02.17	24,00	-	169,91	159,96	9,95	86,84	71,77	15,07	7,00	5,00	2,57	132,03	120,31	11,72	136,45	123,84	12,61	-	87,00	80,65	0,71			3,29
21.02.17	24,00	-	165,57	154,90	10,67	84,75	69,76	14,99	7,00	5,00	2,50	128,77	116,43	12,34	132,91	119,67	13,24	-	84,90	78,60	0,74			3,23
Среднее	24,00	-	178,81	168,25	10,55	87,16	70,45	16,71	7,00	5,00	3,00	125,85	114,17	11,68	130,10	117,51	12,59	-	87,32	80,52	0,74	-	-	3,74
Итого	720,00		5364,19	5047,62	316,57						90,06	3775,45	3425,05	350,40	3902,86	3525,26	377,60	0,00			22,23	0,00	0,00	112,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.17 06:00	100219,04	94093,25	68389,09	62085,17	70107,21	63452,21	1384,25	-	-
	07.02.17 07:00	102742,77	96460,32	70128,27	63654,95	71902,56	65065,90	1436,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **377,60** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017

«____» _____ г.