Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9104.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208338 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	172,68	151,46	21,22	88,70	59,72	28,98	7,00	5,00	5,02	63,99	47,55	16,44	66,21	48,75	17,46	-	88,81	74,15	1,27			6,29
24.01.17	24,00	-	167,36	147,59	19,77	88,15	58,78	29,37	7,00	5,00	4,93	61,51	46,42	15,09	63,62	47,62	16,00	-	88,25	73,35	1,16			6,09
25.01.17	24,00	-	166,97	144,46	22,51	88,20	57,92	30,28	7,00	5,00	5,07	63,27	45,50	17,77	65,44	46,68	18,76	-	88,31	73,25	1,31			6,37
26.01.17	24,00	-	170,55	148,33	22,22	87,45	57,94	29,51	7,00	5,00	5,04	64,24	46,88	17,36	66,41	48,07	18,34	-	87,50	73,16	1,29			6,33
27.01.17	24,00	-	175,96	155,96	20,00	86,13	58,79	27,34	7,00	5,00	4,82	64,45	49,37	15,08	66,54	50,55	15,99	-	86,24	72,76	1,18			6,00
28.01.17	24,00	-	173,14	150,59	22,55	84,39	57,49	26,90	7,00	5,00	4,67	65,30	47,60	17,70	67,36	48,74	18,62	-	84,46	71,50	1,29			5,97
29.01.17	24,00	-	172,08	146,48	25,60	83,21	56,24	26,97	7,00	5,00	4,65	67,06	46,38	20,68	69,13	47,36	21,77	-	83,29	70,21	1,44			6,09
30.01.17	24,00	-	170,01	146,95	23,06	83,36	56,25	27,11	7,00	5,00	4,62	64,73	46,55	18,18	66,73	47,54	19,19	-	83,45	70,20	1,30			5,92
31.01.17	24,00	-	172,92	150,57	22,35	83,61	56,99	26,62	7,00	5,00	4,60	62,17	44,78	17,39	64,11	45,78	18,33	-	83,76	71,34	1,29			5,89
01.02.17	24,00	-	167,70	145,74	21,96	82,07	55,47	26,60	7,00	5,00	4,47	62,72	45,85	16,87	64,64	46,85	17,79	-	82,21	69,34	1,22			5,69
02.02.17	24,00	-	168,47	144,94	23,53	83,16	55,54	27,62	7,00	5,00	4,66	64,33	45,88	18,45	66,33	46,84	19,49	-	83,25	69,78	1,31			5,97
03.02.17	24,00	-	169,77	147,31	22,46	83,35	55,85	27,50	7,00	5,00	4,68	64,21	46,66	17,55	66,21	47,63	18,58	-	83,43	69,92	1,26			5,94
04.02.17	24,00	-	171,96	147,93	24,03	83,46	56,18	27,28	7,00	5,00	4,70	66,02	46,88	19,14	68,06	47,91	20,15	-	83,54	70,32	1,35			6,05
05.02.17	24,00	-	169,60	144,25	25,35	83,37	55,63	27,74	7,00	5,00	4,72	66,41	45,87	20,54	68,46	46,84	21,62	-	83,45	70,12	1,41			6,13
06.02.17	24,00	-	162,93	139,49	23,44	84,75	54,67	30,08	7,00	5,00	4,91	62,97	44,15	18,82	64,98	45,10	19,88	-	84,90	70,18	1,28			6,19
07.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
08.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
09.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
10.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
11.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
12.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
13.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
14.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
15.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
16.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
17.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
18.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
19.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
20.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
21.02.17	24,00		168,65	146,00	22,65	82,86	55,62	27,24	7,00	5,00	4,60	63,75	46,13	17,62	65,73	47,11	18,62	-	82,96	69,68	1,26	-	-	5,86
Среднее	24,00	-	169,39	146,73	22,66	83,88	56,26	27,62	7,00	5,00	4,69	63,99	46,28	17,71	66,00	47,30	18,71	-	83,98	70,49	1,28	-	-	5,96
Итого	720,00		5081,80	4402,00	679,80						140,57	1919,68	1388,27	531,41	1980,13	1418,86	561,27	0,00			38,27	0,00	0,00	178,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 06:00	58605,84	49719,08	16201,53	11006,87	16597,29	17470,23	1765,66	-	-
	07.02.17 07:00	61154,41	51928,12	17163,68	11702,47	17590,24	18181,71	1856,52	-	-

Период расчета по среднему: сутки;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **178,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **561,27** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ / печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «____» _____ г.