Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017
Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 02752
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 20 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	*	107,94	94,16	13,78	73,99	43,83	30,16	6,00	6,00	2,85	13,78			15,61		15,61	-	73,34		1,01			3,86
24.12.16	24,00	*	110,12	91,05	19,07	73,12	42,85	30,27	6,00	6,00	2,76	19,07			20,96		20,96	-	72,74		1,39			4,15
25.12.16	24,00	*	111,66	90,80	20,86	73,54	43,11	30,43	6,00	6,00	2,77	20,86			22,81		22,81	-	73,34		1,53			4,30
26.12.16	24,00	*	109,27	92,47	16,80	73,11	43,15	29,95	6,00	6,00	2,78	16,80			18,65		18,65	-	72,78		1,22			4,00
27.12.16	24,00	*	107,97	91,59	16,38	72,86	42,77	30,09	6,00	6,00	2,76	16,38			18,20		18,20	-	72,58		1,19			3,95
28.12.16	24,00		106,14	86,07	20,07	68,94	40,85	28,09	6,00	6,00	2,48	20,07			21,72		21,72	-	65,62		1,32			3,80
29.12.16	24,00	*	106,11	89,44	16,67	72,10	40,82	31,28	6,00	6,00	2,80	16,67			18,48		18,48	-	71,83		1,20			4,00
30.12.16	24,00		115,03	95,50	19,53	73,42	42,51	30,91	6,00	6,00	2,96	19,53			21,53		21,53	-	73,28		1,43			4,39
31.12.16	24,00		116,05	90,86	25,20	73,12	42,41	30,71	6,00	6,00	2,80	25,20			27,25		27,25	-	72,98		1,84			4,63
01.01.17	24,00	*	110,16	99,04	11,12	73,60	43,33	30,27	6,00	6,00	3,00	11,12			12,96		12,96	-	73,44		0,82			3,82
02.01.17	24,00	*	112,49	99,20	13,30	75,56	43,70	31,86	6,00	6,00	3,16	13,30			15,31		15,31	-	75,39		1,00			4,17
03.01.17	24,00	*	113,55	99,66	13,89	79,11	44,20	34,90	6,00	6,00	3,48	13,89			16,16		16,16	-	78,90		1,10			4,58
04.01.17	24,00		111,66	97,36	14,30	82,93	44,25	38,68	6,00	6,00	3,77	14,30			16,83		16,83	-	82,73		1,18			4,96
05.01.17	24,00	*	110,56	94,90	15,66	87,65	44,43	43,22	6,00	6,00	4,11	15,66			18,52		18,52	-	87,29		1,37			5,48
06.01.17	24,00		108,84	93,67	15,17	88,77	44,30	44,47	6,00	6,00	4,18	15,17			18,08		18,08	-	88,29		1,34			5,52
07.01.17	24,00	*	106,43	90,42	16,00	88,25	42,92	45,33	6,00	6,00	4,11	16,00			18,87		18,87	-	87,83		1,41			5,52
08.01.17	24,00		111,83	89,76	22,07	88,73	44,69	44,04	6,00	6,00	3,97	22,07			25,10		25,10	-	88,42		1,95			5,92
09.01.17	24,00	*	117,51	101,70	15,81	89,60	48,28	41,32	6,00	6,00	4,21	15,81			18,84		18,84	-	89,27		1,41			5,62
10.01.17	24,00		122,14	106,92	15,22	89,95	50,66	39,28	6,00	6,00	4,21	15,22			18,27		18,27	-	89,65		1,36			5,58
11.01.17	24,00	*	114,77	101,85	12,92	86,86	48,60	38,26	6,00	6,00	3,91	12,92			15,62		15,62	-	86,14		1,11			5,02
12.01.17	24,00	*	111,74	98,36	13,38	84,46	46,57	37,88	6,00	6,00	3,73	13,38			15,92		15,92	-	84,28		1,13			4,86
13.01.17	24,00	*	117,88	102,96	14,92	87,78	49,02	38,76	6,00	6,00	4,00	14,92			17,77		17,77	-	87,43		1,30			5,31
14.01.17	24,00		118,89	106,42	12,46	87,68	49,89	37,80	6,00	6,00	4,03	12,46			15,25		15,25	-	87,35		1,09			5,12
15.01.17	24,00	*	118,85	105,95	12,90	87,17	49,63	37,54	6,00	6,00	3,99	12,90			15,66		15,66	-	86,84		1,12			5,11
16.01.17	24,00	*	118,07	102,61	15,46	86,79	48,91	37,88	6,00	6,00	3,90	15,46			18,24		18,24	-	86,48		1,34			5,23
17.01.17	24,00	*	56,64	62,85	-6,21	84,01	48,36	35,66	6,00	6,00	0,00	15,46			18,24		18,24	-	62,90		0,97			0,97 ✓
18.01.17	24,00	*	103,06	88,44	14,61	82,61	44,36	38,25	6,00	6,00	3,41	14,61			16,94		16,94	-	80,68		1,18			4,59
19.01.17	24,00	*	58,70	54,14	4,56	82,72	46,27	36,45	6,00	6,00	2,03	4,56			5,82		5,82	-	69,67		0,32			2,35 ✓
20.01.17	24,00	*	114,15	96,87	17,29	81,40	44,88	36,51	6,00	6,00	3,54	17,29			19,75		19,75	-	81,02		1,40			4,95
21.01.17	24,00		115,47	97,36	18,11	83,79	46,69	37,10	6,00	6,00	3,62	18,11			20,72		20,72	-	83,59		1,51			5,13
22.01.17	24,00		96,11	82,79	13,32	82,63	45,95	36,69	6,00	6,00	3,06	13,32			26,41		26,41	-	78,09		1,08	-	-	4,14
Среднее	24,00	-	108,38	93,39	14,99	81,17	45,23	35,94	6,00	6,00	3,30	15,69	-	-	18,40	-	18,40	-	79,49	-	1,25	-	-	4,55
Итого	744,00		3359,79	2895,16	464,63						102,39	486,30	0,00	0,00	570,48	0,00	570,48	0,00			37,54	0,00	0,00	141,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	76440,20	63343,72	22811,37	0,00	23299,29	0,00	2452,10	1547,96	-
	22.01.17 01:00	79708,86	66160,43	23621,38	0,00	24132,94	0,00	2589,95	1613,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **570,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Правобережный Отдел эксплуатации КУУТЭ Сертификат

25 ЯНВ 2017

«_____» _____ г.

об.