Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9134.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ: 023154
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/75

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15805
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 0;0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 42959
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,6726 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2792
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=215,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=42,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00		558,50	527,75	30,75	77,10	62,91	14,19	7,90	3,80	6,18	102,34	68,28	34,06	105,08	69,45	35,63	-	76,74	60,37	3,73	2,61	1,12	9,91
24.12.16	24,00		559,12	527,05	32,07	76,20	62,24	13,96	7,90	3,80	6,08	103,79	68,58	35,21	106,50	69,73	36,77	-	75,88	59,88	3,77	2,67	1,10	9,85
25.12.16	24,00		560,15	526,36	33,79	76,65	62,54	14,11	7,90	3,80	6,15	104,52	67,67	36,85	107,29	68,82	38,47	-	76,32	60,06	3,91	2,81	1,10	10,07
26.12.16	24,00		557,09	527,84	29,25	76,23	62,07	14,16	7,90	3,80	6,09	100,89	68,29	32,59	103,53	69,39	34,14	-	75,90	58,46	3,67	2,47	1,19	9,75
27.12.16	24,00		552,56	522,49	30,07	76,00	61,71	14,30	7,90	3,80	6,10	101,36	68,23	33,13	104,00	69,32	34,68	-	75,70	58,12	3,71	2,51	1,20	9,80
28.12.16	24,00		544,98	513,12	31,86	71,96	58,66	13,30	7,90	3,80	5,59	102,53	67,76	34,78	104,94	68,74	36,20	-	71,22	55,19	3,56	2,48	1,08	9,15
29.12.16	24,00		547,07	516,66	30,41	75,44	60,74	14,70	7,90	3,80	6,19	101,59	68,03	33,57	104,20	69,07	35,13	-	75,06	57,04	3,75	2,52	1,23	9,94
30.12.16	24,00		550,81	518,14	32,67	76,56	61,84	14,72	7,90	3,80	6,25	103,23	67,42	35,80	105,96	68,51	37,45	-	76,25	58,44	3,93	2,73	1,20	10,18
31.12.16	24,00		551,10	510,41	40,69	76,17	61,74	14,43	7,90	3,80	6,08	110,09	66,45	43,65	112,97	67,53	45,44	-	75,85	58,88	4,44	3,31	1,13	10,51
01.01.17	24,00		539,82	513,31	26,51	76,85	62,13	14,71	7,90	3,80	6,15	96,94	67,61	29,33	99,52	68,69	30,83	-	76,55	58,21	3,49	2,25	1,24	9,64
02.01.17	24,00		545,62	518,20	27,42	78,98	63,57	15,42	7,90	3,80	6,50	97,92	67,76	30,16	100,66	68,87	31,79	-	78,68	59,06	3,70	2,37	1,33	10,20
03.01.17	24,00		538,34	511,38	26,96	82,87	65,81	17,07	7,90	3,80	7,10	96,66	67,08	29,57	99,61	68,24	31,37	-	82,49	60,54	3,91	2,44	1,47	11,02
04.01.17	24,00		525,60	497,52	28,08	87,16	67,76	19,41	7,90	3,80	7,88	96,24	65,77	30,48	99,46	66,95	32,52	-	86,74	61,91	4,28	2,64	1,64	12,16
05.01.17	24,00		518,47	490,44	28,02	92,29	70,43	21,86	7,90	3,80	8,78	95,29	65,07	30,23	98,82	66,31	32,51	-	91,76	63,91	4,59	2,77	1,82	13,37
06.01.17	24,00		521,59	491,59	30,00	93,49	71,06	22,43	7,90	3,80	9,08	97,08	64,92	32,17	100,76	66,19	34,57	-	92,92	64,85	4,82	2,99	1,83	13,90
07.01.17	24,00		523,36	493,87	29,48	92,91	70,40	22,51	7,90	3,80	9,15	96,67	65,00	31,67	100,29	66,25	34,05	-	92,35	64,02	4,77	2,92	1,85	13,92
08.01.17	24,00		530,72	497,79	32,93	93,20	71,04	22,15	7,90	3,80	9,12	100,27	65,05	35,22	104,05	66,34	37,71	-	92,71	65,41	5,05	3,27	1,78	14,16
09.01.17	24,00		551,48	521,42	30,06	93,81	72,80	21,02	7,90	3,80	9,02	99,53	66,95	32,58	103,33	68,34	34,99	-	93,34	66,75	4,83	3,04	1,79	13,85
10.01.17	24,00		535,19	504,36	30,82	93,31	71,41	21,89	7,90	3,80	9,10	98,82	65,67	33,15	102,56	66,97	35,58	-	92,80	65,39	4,88	3,08	1,80	13,98
11.01.17	24,00		550,43	521,57	28,86	90,73	71,32	19,40	7,90	3,80	8,29	101,59	70,18	31,41	105,24	71,61	33,63	-	90,17	66,28	4,51	2,83	1,68	12,80
12.01.17	24,00		549,77	520,64	29,13	88,33	69,44	18,90	7,90	3,80	8,03	101,70	70,02	31,67	105,18	71,38	33,81	-	87,94	64,39	4,44	2,79	1,65	12,47
13.01.17	24,00		554,88	525,93	28,95	91,83	72,17	19,66	7,90	3,80	8,46	101,81	70,38	31,43	105,55	71,83	33,71	-	91,36	66,83	4,60	2,87	1,73	13,06
14.01.17	24,00		562,73	531,80	30,93	91,64	72,48	19,17	7,90	3,80	8,35	104,20	70,68	33,52	108,01	72,17	35,85	-	91,21	67,38	4,75	3,06	1,69	13,09
15.01.17	24,00		563,16	532,26	30,91	91,08	72,23	18,85	7,90	3,80	8,21	103,66	70,15	33,51	107,42	71,62	35,80	-	90,64	67,04	4,70	3,04	1,66	12,91
16.01.17	24,00		563,65	534,52	29,14	90,68	72,04	18,64	7,90	3,80	8,15	102,08	70,37	31,70	105,74	71,83	33,92	-	90,23	66,71	4,52	2,86	1,66	12,67
17.01.17	24,00		409,05	382,08	26,98	90,46	71,56	18,90	7,90	3,80	5,98	82,07	53,53	28,53	84,99	54,69	30,30	-	89,93	68,30	3,73	2,57	1,16	9,71
18.01.17	24,00		435,42	401,79	33,63	88,88	66,34	22,55	7,90	3,80	7,66	102,65	68,60	34,05	106,20	70,06	36,14	-	88,39	67,68	4,43	3,01	1,42	12,10
19.01.17	24,00		452,53	421,80	30,73	89,13	67,16	21,97	7,90	3,80	7,68	102,63	70,05	32,58	106,20	71,52	34,67	-	88,61	67,41	4,38	2,89	1,49	12,06
20.01.17	24,00		423,26	391,30	31,96	86,85	64,45	22,40	7,90	3,80	7,21	100,79	67,87	32,92	104,14	69,17	34,97	-	86,40	63,88	4,38	2,84	1,53	11,59
21.01.17	24,00		421,30	388,10	33,19	88,32	65,25	23,06	7,90	3,80	7,42	101,07	67,48	33,59	104,52	68,80	35,72	-	87,83	64,78	4,51	2,95	1,56	11,93
22.01.17	24,00		432,36	400,40	31,96	88,10	65,62	22,48	7,90	3,80	7,44	101,50	68,47	33,03	104,95	69,83	35,12	-	87,61	65,36	4,42	2,89	1,53	11,86
Среднее	24,00	-	523,55	492,96	30,59	85,27	66,80	18,46	7,90	3,80	7,40	100,37	67,40	32,97	103,60	68,65	34,95	-	84,83	62,98	4,26	2,79	1,47	11,66
Итого	744,00		16230,12	15281,90	948,22						229,46	3111,50	2089,36	1022,14	3211,67	2128,20	1083,47	0,00			132,15	86,48	45,66	361,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	396920,47	407719,68	107815,93	73132,12	110351,34	74270,98	10201,56	-	-
	22.01.17 01:00	412755,87	422639,07	110833,82	75160,95	113466,32	76337,57	10251,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **361,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1083,47** куб.м.
Q ГВС излива ~~86,18~~ куб.м. 86,17 ГКАЛ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 29 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» ЯНВ 2017 г. Крындач Г.В.
печать энергосбыта

ТЗ ЗАВЫШЕНА ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМ-РУ ГВС

Выполнить наладку сист. отоп.