Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017
Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,228 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18656
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0848
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	145,67	132,97	12,70	75,66	48,86	26,80	7,00	5,00	3,56	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	75,60	-	0,96			4,52
24.12.16	24,00	-	145,67	132,97	12,70	74,82	48,14	26,68	7,00	5,00	3,55	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	74,75	-	0,95			4,50
25.12.16	24,00	-	145,67	132,97	12,70	75,33	48,46	26,87	7,00	5,00	3,57	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	75,26	-	0,96			4,53
26.12.16	24,00	-	145,67	132,97	12,70	74,84	48,31	26,53	7,00	5,00	3,53	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	74,77	-	0,95			4,48
27.12.16	24,00	-	145,67	132,97	12,70	74,66	48,05	26,61	7,00	5,00	3,54	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	74,59	-	0,95			4,49
28.12.16	24,00	-	145,67	132,97	12,70	70,06	45,05	25,01	7,00	5,00	3,33	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	70,00	-	0,89			4,22
29.12.16	24,00	-	145,67	132,97	12,70	74,47	46,58	27,89	7,00	5,00	3,71	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	74,40	-	0,94			4,65
30.12.16	24,00	-	145,67	132,97	12,70	75,10	47,70	27,40	7,00	5,00	3,64	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	75,03	-	0,95			4,60
31.12.16	24,00	-	145,67	132,97	12,70	74,85	47,67	27,18	7,00	5,00	3,62	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	74,78	-	0,95			4,56
01.01.17	24,00	-	145,67	132,97	12,70	75,46	48,16	27,30	7,00	5,00	3,63	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	75,39	-	0,96			4,59
02.01.17	24,00	-	145,67	132,97	12,70	77,65	48,63	29,02	7,00	5,00	3,86	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	77,57	-	0,99			4,85
03.01.17	24,00	-	145,67	132,97	12,70	81,40	49,17	32,23	7,00	5,00	4,29	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	81,31	-	1,03			5,32
04.01.17	24,00	-	145,67	132,97	12,70	85,61	49,03	36,58	7,00	5,00	4,87	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	85,49	-	1,09			5,95
05.01.17	24,00	-	145,67	132,97	12,70	90,31	49,93	40,38	7,00	5,00	5,37	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	90,19	-	1,15			6,52
06.01.17	24,00	-	145,67	132,97	12,70	91,37	50,24	41,13	7,00	5,00	5,47	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	91,24	-	1,16			6,63
07.01.17	24,00	-	145,67	132,97	12,70	90,88	49,80	41,08	7,00	5,00	5,46	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	90,75	-	1,15			6,62
08.01.17	24,00	-	145,67	132,97	12,70	91,28	51,32	39,96	7,00	5,00	5,32	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	91,15	-	1,16			6,47
09.01.17	24,00	-	145,67	132,97	12,70	92,04	54,93	37,11	7,00	5,00	4,94	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	91,93	-	1,17			6,10
10.01.17	24,00	-	145,67	132,97	12,70	92,53	56,93	35,60	7,00	5,00	4,74	12,70	-	-	15,90	-	15,90	-	92,41	-	1,17			5,91
11.01.17	24,00	-	145,20	132,37	12,83	88,74	54,76	33,98	7,00	5,00	4,50	12,83	-	-	16,02	-	16,02	-	88,49	-	1,14			5,64
12.01.17	24,00	-	144,55	131,85	12,70	87,02	53,62	33,40	7,00	5,00	4,40	12,70	-	-	15,77	-	15,77	-	86,98	-	1,10			5,51
13.01.17	24,00	-	147,27	134,70	12,57	90,24	55,70	34,54	7,00	5,00	4,65	12,57	-	-	15,90	-	15,90	-	90,13	-	1,13			5,79
14.01.17	24,00	-	147,26	136,96	10,30	89,92	56,16	33,76	7,00	5,00	4,62	10,30	-	-	13,52	-	13,52	-	89,81	-	0,93			5,55
15.01.17	24,00	-	148,44	135,88	12,56	89,40	55,78	33,62	7,00	5,00	4,57	12,56	-	-	15,76	-	15,76	-	89,28	-	1,12			5,69
16.01.17	24,00	-	146,91	135,43	11,48	89,07	55,44	33,63	7,00	5,00	4,56	11,48	-	-	14,63	-	14,63	-	88,91	-	1,02			5,58
17.01.17	24,00	-	67,14	68,32	-1,18	85,01	55,09	29,92	7,00	5,00	0,00	11,48	-	-	14,63	-	14,63	-	75,12	-	0,86			0,86
18.01.17	24,00	-	148,97	135,15	13,82	85,81	53,00	32,81	7,00	5,00	4,44	13,82	-	-	16,86	-	16,86	-	85,73	-	1,18			5,62
19.01.17	24,00	-	76,20	66,69	9,51	84,05	53,58	30,47	7,00	5,00	2,06	9,51	-	-	10,99	-	10,99	-	81,29	-	0,77			2,83
20.01.17	24,00	-	97,44	90,05	7,38	84,96	53,89	31,07	7,00	5,00	2,16	7,78	-	-	9,28	-	9,28	-	80,71	-	0,65	-	-	2,82
21.01.17	24,00	-	97,44	90,05	7,38	84,96	53,89	31,07	7,00	5,00	2,16	7,78	-	-	9,28	-	9,28	-	80,71	-	0,65	-	-	2,82
22.01.17	24,00		97,44	90,05	7,38	84,96	53,89	31,07	7,00	5,00	2,16	7,78	-	-	9,28	-	9,28	-	80,71	-	0,65	-	-	2,82
Среднее	24,00	-	136,52	124,97	11,55	83,30	51,35	31,96	7,00	5,00	3,88	12,00	-	-	14,97	-	14,97	-	82,40	-	1,00	-	-	4,87
Итого	744,00		4232,04	3874,00	358,04						120,28	371,88	0,00	0,00	463,97	0,00	463,97	0,00			30,08	0,00	0,00	151,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
19.01.17 11:00	46098,22	35960,51	12524,55	-	12825,00	-	1370,30	-	
22.01.17 01:00	46330,47	36150,46	12567,82	-	12869,48	-	1380,63	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 150,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 463,97 куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«____»25 янв 2017 г.