Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9138.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	112,01	98,51	13,50	76,29	43,60	32,69	7,00	5,00	3,23	13,50	-	-	15,52	-	15,52	-	76,18	-	1,03			4,26
24.12.16	24,00	-	110,99	97,66	13,33	75,44	42,76	32,68	7,00	5,00	3,19	13,33	-	-	15,32	-	15,32	-	75,36	-	1,00			4,20
25.12.16	24,00	-	113,90	97,72	16,18	76,00	43,13	32,87	7,00	5,00	3,22	16,18	-	-	18,22	-	18,22	-	75,93	-	1,23			4,44
26.12.16	24,00	-	111,09	98,17	12,92	75,48	43,18	32,30	7,00	5,00	3,17	12,92	-	-	14,84	-	14,84	-	75,40	-	0,97			4,15
27.12.16	24,00	-	109,75	97,64	12,11	75,33	42,81	32,52	7,00	5,00	3,18	12,11	-	-	14,05	-	14,05	-	75,26	-	0,91			4,09
28.12.16	24,00	-	108,75	93,40	15,35	70,66	40,43	30,23	7,00	5,00	2,83	15,35	-	-	17,13	-	17,13	-	70,18	-	1,08			3,91
29.12.16	24,00	-	108,94	95,52	13,42	75,22	41,37	33,85	7,00	5,00	3,24	13,42	-	-	15,47	-	15,47	-	75,17	-	1,01			4,25
30.12.16	24,00	-	110,48	97,28	13,20	75,77	42,78	32,99	7,00	5,00	3,21	13,20	-	-	15,19	-	15,19	-	75,70	-	1,00			4,21
31.12.16	24,00	-	113,97	95,83	18,14	75,50	43,18	32,32	7,00	5,00	3,10	18,14	-	-	20,25	-	20,25	-	75,43	-	1,37			4,47
01.01.17	24,00	-	105,81	97,11	8,70	76,19	43,32	32,87	7,00	5,00	3,20	8,70	-	-	10,52	-	10,52	-	76,16	-	0,66			3,86
02.01.17	24,00	-	108,74	96,50	12,24	78,43	43,44	34,99	7,00	5,00	3,38	12,24	-	-	14,30	-	14,30	-	78,41	-	0,96			4,34
03.01.17	24,00	-	105,87	95,43	10,44	82,25	43,56	38,69	7,00	5,00	3,70	10,44	-	-	12,75	-	12,75	-	82,19	-	0,86			4,55
04.01.17	24,00	-	103,53	91,79	11,74	86,62	43,03	43,59	7,00	5,00	4,00	11,74	-	-	14,38	-	14,38	-	86,61	-	1,02			5,02
05.01.17	24,00	-	101,61	90,65	10,96	91,37	42,96	48,41	7,00	5,00	4,40	10,96	-	-	13,93	-	13,93	-	91,30	-	1,00			5,40
06.01.17	24,00	-	101,38	90,66	10,72	92,40	42,97	49,43	7,00	5,00	4,49	10,72	-	-	13,69	-	13,69	-	92,28	-	0,99			5,48
07.01.17	24,00	-	101,50	90,49	11,01	91,89	42,54	49,35	7,00	5,00	4,47	11,01	-	-	14,05	-	14,05	-	91,78	-	1,01			5,48
08.01.17	24,00	-	104,69	92,05	12,64	92,24	44,05	48,19	7,00	5,00	4,44	12,64	-	-	15,66	-	15,66	-	92,16	-	1,16			5,61
09.01.17	24,00	-	110,58	99,03	11,55	92,90	47,45	45,45	7,00	5,00	4,51	11,55	-	-	14,66	-	14,66	-	92,81	-	1,07			5,58
10.01.17	24,00	-	111,05	100,91	10,14	93,06	49,12	43,94	7,00	5,00	4,44	10,14	-	-	13,16	-	13,16	-	92,97	-	0,94			5,39
11.01.17	24,00	-	108,97	96,56	12,41	89,42	47,14	42,28	7,00	5,00	4,09	12,41	-	-	15,20	-	15,20	-	89,19	-	1,11			5,20
12.01.17	24,00	-	107,51	96,83	10,68	87,76	46,02	41,74	7,00	5,00	4,05	10,68	-	-	13,38	-	13,38	-	87,70	-	0,94			4,98
13.01.17	24,00	-	109,72	98,80	10,92	90,99	47,70	43,29	7,00	5,00	4,28	10,92	-	-	13,86	-	13,86	-	90,88	-	0,99			5,28
14.01.17	24,00	-	111,20	99,85	11,35	90,65	48,40	42,25	7,00	5,00	4,23	11,35	-	-	14,15	-	14,15	-	90,54	-	1,03			5,26
15.01.17	24,00	-	111,90	99,36	12,54	90,11	48,49	41,62	7,00	5,00	4,14	12,54	-	-	15,38	-	15,38	-	90,01	-	1,13			5,27
16.01.17	24,00	-	109,84	99,68	10,16	89,80	48,00	41,80	7,00	5,00	4,17	10,16	-	-	12,94	-	12,94	-	89,69	-	0,91			5,09
17.01.17	24,00	-	48,99	55,61	-6,62	85,13	49,05	36,08	7,00	5,00	0,00	10,16	-	-	12,94	-	12,94	-	74,57	-	0,76			0,76
18.01.17	24,00	-	106,23	94,03	12,20	86,64	44,73	41,91	7,00	5,00	3,95	12,20	-	-	14,83	-	14,83	-	86,30	-	1,05			5,00
19.01.17	24,00	-	57,67	48,89	8,78	83,70	45,22	38,48	7,00	5,00	1,92	8,78	-	-	10,11	-	10,11	-	79,66	-	0,70			2,62
20.01.17	24,00	-	110,35	98,40	11,95	85,42	48,28	37,14	7,00	5,00	3,66	11,95	-	-	14,41	-	14,41	-	85,39	-	1,02			4,68
21.01.17	24,00	-	110,74	97,72	13,02	86,81	48,69	38,12	7,00	5,00	3,73	13,02	-	-	15,63	-	15,63	-	86,73	-	1,13			4,86
22.01.17	24,00		92,92	81,67	11,25	85,31	47,40	37,91	7,00	5,00	3,10	11,25	-	-	13,38	-	13,38	-	83,93	-	0,95	-	-	4,05
Среднее	24,00	-	104,54	93,02	11,51	84,03	44,99	39,03	7,00	5,00	3,57	12,06	-	-	14,49	-	14,49	-	83,42	-	1,00	-	-	4,57
Итого	744,00		3240,68	2883,75	356,93						110,73	373,71	0,00	0,00	449,30	0,00	449,30	0,00			30,04	0,00	0,00	141,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.01.17 01:00	36418,44	28753,35	13677,23	-	14012,57	-	1327,47	-	-
	22.01.17 01:00	38245,90	30394,66	14587,01	-	14954,18	-	1415,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **449,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.
печать энергосбыта