Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207225
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-0117.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	127,25	102,31	24,94	75,96	48,06	27,90	7,00	5,00	2,86	24,94	-	-	27,13	-	27,13	-	75,76	-	1,89			4,75
24.12.16	24,00	-	128,13	100,60	27,53	75,02	47,37	27,65	7,00	5,00	2,79	27,53	-	-	29,72	-	29,72	-	74,83	-	2,06			4,85
25.12.16	24,00	-	130,35	100,42	29,93	75,11	47,44	27,67	7,00	5,00	2,78	29,93	-	-	32,19	-	32,19	-	74,95	-	2,24			5,03
26.12.16	24,00	-	129,29	101,37	27,92	74,52	47,26	27,26	7,00	5,00	2,77	27,92	-	-	30,13	-	30,13	-	74,36	-	2,08			4,85
27.12.16	24,00	-	127,04	101,18	25,86	74,78	47,23	27,55	7,00	5,00	2,80	25,86	-	-	28,02	-	28,02	-	74,64	-	1,93			4,73
28.12.16	24,00	-	123,32	96,45	26,87	70,33	44,85	25,48	7,00	5,00	2,47	26,87	-	-	28,77	-	28,77	-	69,65	-	1,87			4,35
29.12.16	24,00	-	126,34	98,05	28,29	74,80	46,20	28,60	7,00	5,00	2,81	28,29	-	-	30,56	-	30,56	-	74,65	-	2,11			4,92
30.12.16	24,00	-	130,10	99,55	30,55	74,88	47,24	27,64	7,00	5,00	2,76	30,55	-	-	32,83	-	32,83	-	74,73	-	2,28			5,05
31.12.16	24,00	-	134,76	96,18	38,58	74,91	47,62	27,29	7,00	5,00	2,63	38,58	-	-	40,95	-	40,95	-	74,77	-	2,88			5,52
01.01.17	24,00	-	124,97	100,90	24,07	75,84	48,11	27,73	7,00	5,00	2,80	24,07	-	-	26,13	-	26,13	-	75,71	-	1,82			4,63
02.01.17	24,00	-	125,35	100,23	25,12	78,04	48,43	29,61	7,00	5,00	2,97	25,12	-	-	27,39	-	27,39	-	77,91	-	1,96			4,93
03.01.17	24,00	-	123,76	98,80	24,96	81,82	48,95	32,87	7,00	5,00	3,26	24,96	-	-	27,55	-	27,55	-	81,67	-	2,04			5,29
04.01.17	24,00	-	121,15	94,24	26,91	86,08	49,09	36,99	7,00	5,00	3,49	26,91	-	-	29,83	-	29,83	-	85,97	-	2,31			5,81
05.01.17	24,00	-	115,73	94,10	21,63	90,73	50,16	40,57	7,00	5,00	3,83	21,63	-	-	24,67	-	24,67	-	90,59	-	1,96			5,79
06.01.17	24,00	-	109,68	96,14	13,54	91,63	50,63	41,00	7,00	5,00	3,95	13,54	-	-	16,21	-	16,21	-	91,42	-	1,24			5,19
07.01.17	24,00	-	109,47	95,96	13,51	91,09	49,94	41,15	7,00	5,00	3,96	13,51	-	-	16,15	-	16,15	-	90,89	-	1,23			5,19
08.01.17	24,00	-	111,88	97,73	14,15	91,50	51,12	40,38	7,00	5,00	3,96	14,15	-	-	16,90	-	16,90	-	91,32	-	1,29			5,25
09.01.17	24,00	-	115,87	105,73	10,14	92,23	53,98	38,25	7,00	5,00	4,05	10,14	-	-	12,83	-	12,83	-	92,06	-	0,93			4,99
10.01.17	24,00	-	117,07	106,97	10,10	92,41	55,21	37,20	7,00	5,00	3,99	10,10	-	-	12,79	-	12,79	-	92,24	-	0,93			4,92
11.01.17	24,00	-	114,87	101,72	13,15	88,71	53,16	35,55	7,00	5,00	3,63	13,15	-	-	15,60	-	15,60	-	88,35	-	1,16			4,79
12.01.17	24,00	-	114,31	102,12	12,19	87,13	52,00	35,13	7,00	5,00	3,60	12,19	-	-	14,49	-	14,49	-	87,02	-	1,06			4,66
13.01.17	24,00	-	114,13	104,35	9,78	90,30	53,72	36,58	7,00	5,00	3,83	9,78	-	-	12,09	-	12,09	-	90,10	-	0,88			4,71
14.01.17	24,00	-	115,57	105,19	10,38	90,00	54,29	35,71	7,00	5,00	3,77	10,38	-	-	12,67	-	12,67	-	89,81	-	0,93			4,70
15.01.17	24,00	-	115,85	104,44	11,41	89,45	54,12	35,33	7,00	5,00	3,70	11,41	-	-	13,75	-	13,75	-	89,26	-	1,02			4,72
16.01.17	24,00	-	116,90	103,95	12,95	89,14	53,79	35,35	7,00	5,00	3,68	12,95	-	-	15,45	-	15,45	-	88,96	-	1,15			4,84
17.01.17	24,00	-	51,53	53,52	-1,99	84,10	52,94	31,16	7,00	5,00	0,00	12,95	-	-	15,45	-	15,45	-	70,74	-	0,92			0,92
18.01.17	24,00	-	110,34	100,44	9,90	86,13	50,57	35,56	7,00	5,00	3,58	9,90	-	-	12,05	-	12,05	-	85,89	-	0,85			4,43
19.01.17	24,00	-	57,87	51,63	6,24	83,89	50,40	33,49	7,00	5,00	1,76	6,24	-	-	7,24	-	7,24	-	79,02	-	0,49			2,25
20.01.17	24,00	-	115,66	104,74	10,92	85,17	51,82	33,35	7,00	5,00	3,50	10,92	-	-	12,86	-	12,86	-	85,07	-	0,93			4,43
21.01.17	24,00	-	114,73	103,69	11,04	86,31	52,54	33,77	7,00	5,00	3,51	11,04	-	-	13,22	-	13,22	-	86,14	-	0,95			4,46
22.01.17	24,00		96,09	86,69	9,40	85,12	51,59	33,54	7,00	5,00	2,92	9,40	-	-	11,11	-	11,11	-	83,41	-	0,79	-	-	3,71
Среднее	24,00	-	115,14	97,08	18,06	83,46	50,32	33,14	7,00	5,00	3,18	18,55	-	-	20,86	-	20,86	-	82,64	-	1,51	-	-	4,67
Итого	744,00		3569,36	3009,39	559,97						98,43	574,91	0,00	0,00	646,73	0,00	646,73	0,00			45,41	0,00	0,00	144,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	57367,25	45350,90	18233,36	-	18647,20	-	1816,51	-	-
	22.01.17 12:00	60897,15	48326,90	19904,16	-	20369,67	-	1960,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 144,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 646,73 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Отрегулировать температуру _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по обслуживанию учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«_» 25 ЯНВ 2017 г.