Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14799
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(M1):
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00		181,23	157,00	24,23	75,66	43,69	31,97	5,00	4,00	5,04	24,25	0,00	0,00	24,87	0,00	24,87	-	75,11	0,00	1,82			6,86
24.12.16	24,00		181,92	155,57	26,35	74,76	43,03	31,73	5,00	4,00	4,96	26,26	0,00	0,00	26,92	0,00	26,92	-	74,29	0,00	1,95			6,91
25.12.16	24,00		181,81	155,29	26,52	75,18	43,12	32,05	5,00	4,00	5,00	26,36	0,00	0,00	27,04	0,00	27,04	-	74,86	0,00	1,97			6,98
26.12.16	24,00		180,68	155,90	24,78	74,76	43,09	31,66	5,00	4,00	4,97	24,58	0,00	0,00	25,19	0,00	25,19	-	74,32	0,00	1,83			6,79
27.12.16	24,00		179,39	154,93	24,45	74,53	42,83	31,70	5,00	4,00	4,93	24,33	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	-	74,14	0,00	1,80			6,74
28.12.16	24,00		175,62	150,58	25,03	70,53	40,92	29,61	5,00	4,00	4,54	25,06	0,00	0,00	25,59	0,00	25,59	-	67,25	0,00	1,68			6,22
29.12.16	24,00		176,97	152,79	24,18	73,82	41,05	32,77	5,00	4,00	5,01	24,34	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	-	73,25	0,00	1,78			6,80
30.12.16	24,00		179,41	154,51	24,90	75,08	42,48	32,59	5,00	4,00	5,02	25,35	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	-	74,67	0,00	1,89			6,91
31.12.16	24,00		181,77	150,60	31,17	74,72	42,59	32,13	5,00	4,00	4,79	31,99	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	-	74,36	0,00	2,38			7,17
01.01.17	24,00		176,20	154,38	21,82	75,31	43,19	32,12	5,00	4,00	4,91	22,64	0,00	0,00	23,22	0,00	23,22	-	75,01	0,00	1,70			6,61
02.01.17	24,00		177,31	154,67	22,64	77,35	43,54	33,81	5,00	4,00	5,21	23,00	0,00	0,00	23,62	0,00	23,62	-	77,13	0,00	1,77			6,99
03.01.17	24,00		175,83	152,18	23,65	81,10	43,56	37,54	5,00	4,00	5,73	23,61	0,00	0,00	24,30	0,00	24,30	-	80,79	0,00	1,91			7,64
04.01.17	24,00		172,38	147,80	24,58	85,23	42,87	42,36	5,00	4,00	6,29	24,33	0,00	0,00	25,12	0,00	25,12	-	85,22	0,00	2,07			8,36
05.01.17	24,00		168,83	145,51	23,32	90,15	42,66	47,49	5,00	4,00	6,96	23,01	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	-	89,60	0,00	2,06			9,02
06.01.17	24,00		170,05	144,16	25,90	91,35	42,51	48,85	5,00	4,00	7,16	24,92	0,00	0,00	25,82	0,00	25,82	-	90,63	0,00	2,26			9,42
07.01.17	24,00		171,22	145,27	25,94	90,86	42,09	48,78	5,00	4,00	7,16	25,48	0,00	0,00	26,39	0,00	26,39	-	90,18	0,00	2,30			9,45
08.01.17	24,00		174,11	147,02	27,10	91,21	43,63	47,58	5,00	4,00	7,08	26,39	0,00	0,00	27,35	0,00	27,35	-	90,76	0,00	2,40			9,48
09.01.17	24,00		179,52	158,12	21,40	91,87	47,19	44,67	5,00	4,00	7,13	20,96	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	-	91,23	0,00	1,91			9,04
10.01.17	24,00		181,90	160,90	21,00	92,13	49,16	42,96	5,00	4,00	6,97	20,69	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45	-	91,26	0,00	1,89			8,86
11.01.17	24,00		181,51	158,24	23,27	88,89	48,30	40,60	5,00	4,00	6,52	22,69	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45	-	87,26	0,00	1,98			8,50
12.01.17	24,00		181,64	157,79	23,85	86,60	46,91	39,69	5,00	4,00	6,33	23,21	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98	-	86,41	0,00	2,01			8,34
13.01.17	24,00	*	160,68	141,06	19,61	89,90	47,13	42,77	5,00	4,00	6,26	21,11	0,00	0,00	21,84	0,00	21,84	-	88,87	0,00	1,88			8,14
14.01.17	24,00		143,38	121,18	22,20	89,51	45,96	43,55	5,00	4,00	5,32	21,92	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	-	88,89	0,00	1,95			7,27
15.01.17	24,00		145,43	119,43	25,99	88,99	45,70	43,29	5,00	4,00	5,24	25,44	0,00	0,00	26,32	0,00	26,32	-	88,42	0,00	2,25			7,49
16.01.17	24,00	*	130,86	108,87	21,99	88,48	44,93	43,55	5,00	4,00	4,82	21,50	0,00	0,00	22,23	0,00	22,23	-	87,36	0,00	1,88			6,70
17.01.17	24,00	*	69,77	70,59	-0,82	84,05	47,17	36,88	5,00	4,00	1,01	27,28	0,00	0,00	27,71	0,00	27,71	-	56,12	0,00	1,53			2,53
18.01.17	24,00	*	156,02	134,99	21,03	85,16	46,47	38,69	5,00	4,00	6,22	24,04	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	-	80,34	0,00	1,93			8,15
19.01.17	24,00	*	92,12	79,54	12,59	84,51	48,37	36,13	5,00	4,00	2,62	19,50	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93	-	67,77	0,00	1,32			3,94
20.01.17	24,00		176,80	151,47	25,34	83,83	46,12	37,71	5,00	4,00	5,79	24,65	0,00	0,00	25,41	0,00	25,41	-	83,12	0,00	2,05			7,84
21.01.17	24,00		174,49	149,67	24,82	86,39	47,80	38,59	5,00	4,00	5,87	23,97	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	-	85,85	0,00	2,06			7,93
22.01.17	24,00		175,65	150,57	25,08	85,11	46,96	38,15	5,00	4,00	5,83	24,31	-	-	25,09	-	25,09	-	84,48	-	2,05	-	-	7,89
Среднее	24,00	-	166,27	143,25	23,03	83,13	44,68	38,45	5,00	4,00	5,51	24,10	-	-	24,81	-	24,81	-	80,93	-	1,94	-	-	7,45
Итого	744,00		5154,51	4440,62	713,89						170,69	747,15	0,00	0,00	769,24	0,00	769,24	0,00			60,27	0,00	0,00	230,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
23.12.16 01:00	157354,81	128310,54	32545,53	0,00	33287,31	0,00	6096,78	2277,05	-
22.01.17 01:00	162341,06	132606,76	33269,56	0,00	34032,70	0,00	6331,49	2335,36	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = -0,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **230,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **769,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.

печать энергосбыта