

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО-Н ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Общественный э.д.

Установленные приборы:
 Выходной: ВКГ-7 № 207262

Часовые и суток. архивы в файлах:
 Ресурс (Смена): 3003
 ВКГ7-207262-4(С)-0117.1хт

Приборы УЛГЗ поверены до _____

Расчитать/взвесить совместно с УЛГЗ:
 Каа УЛГЗ: _____
 Файл: 150/70

Тех. гр.С = 0,3

Расходомер: ПРЭМ 32
 Глиф = 0,067
 Глиф = 0,067
 Глиф = 0,067
 Глиф = 0,067
 Глиф = 0,027
 Глиф = 12

Термопреобр.: КТСН-Н
 Термопреобр.: КТСН-Н
 Термопреобр.: КТСН-Н
 Термопреобр.: КТСН-Н
 Термопреобр.: КТСН-Н
 Термопреобр.: КТСН-Н

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дата	Тп	НС	Учет оплошнее (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные	Общие
			М1	М2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	М3	М4	dm	V3	V4	dl/с	Увалл	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.изл.	Qвс.гвл.	Q.общ.				
23.12.16	24.00	-	118,20	107,32	10,88	74,31	53,96	20,45	7,00	5,00	1,68	70,62	62,18	8,44	72,37	63,34	9,03	-	74,14	63,13	1,31	Квал.	Квал.	Квал.	3,00			
24.12.16	24.00	-	117,90	106,42	11,48	73,62	53,15	20,47	7,00	5,00	1,69	70,57	61,54	9,03	72,30	62,67	9,63	-	73,46	62,44	1,34	Квал.	Квал.	Квал.	3,02			
25.12.16	24.00	-	119,04	105,39	13,65	74,20	53,43	20,77	7,00	5,00	1,70	71,86	60,67	11,19	73,63	61,78	11,85	-	74,04	62,84	1,51	Квал.	Квал.	Квал.	3,21			
26.12.16	24.00	-	118,75	107,37	11,38	73,74	53,55	20,39	7,00	5,00	1,70	70,80	62,07	8,73	72,55	63,21	9,34	-	73,59	62,54	1,33	Квал.	Квал.	Квал.	3,03			
27.12.16	24.00	-	117,52	106,93	10,59	73,50	53,19	20,31	7,00	5,00	1,70	69,79	61,92	7,87	71,48	63,07	8,41	-	73,35	62,33	1,26	Квал.	Квал.	Квал.	2,95			
28.12.16	24.00	-	115,69	103,98	11,71	69,76	50,89	18,87	7,00	5,00	1,56	69,16	60,03	9,13	70,69	61,07	9,62	-	69,44	59,67	1,22	Квал.	Квал.	Квал.	2,78			
29.12.16	24.00	-	116,29	105,11	11,18	73,38	52,08	21,30	7,00	5,00	1,73	69,45	60,81	8,64	71,13	61,94	9,19	-	73,24	61,65	1,34	Квал.	Квал.	Квал.	3,06			
30.12.16	24.00	-	116,50	105,65	10,85	74,27	52,29	20,98	7,00	5,00	1,72	71,20	60,96	10,24	72,97	62,10	10,87	-	74,11	62,75	1,45	Квал.	Квал.	Квал.	3,17			
31.12.16	24.00	-	116,99	103,46	13,53	73,48	53,00	20,48	7,00	5,00	1,65	70,51	59,58	10,93	72,21	60,64	11,57	-	73,32	62,15	1,47	Квал.	Квал.	Квал.	3,12			
01.01.17	24.00	-	115,49	106,94	8,55	74,14	53,60	20,54	7,00	5,00	1,71	67,91	62,18	5,73	69,63	63,38	6,25	-	76,32	64,39	1,28	Квал.	Квал.	Квал.	3,09			
02.01.17	24.00	-	116,92	107,11	9,81	76,47	54,65	21,82	7,00	5,00	1,81	69,16	62,03	7,13	70,96	63,23	7,73	-	73,98	62,76	1,12	Квал.	Квал.	Квал.	2,83			
03.01.17	24.00	-	115,11	105,81	9,30	80,29	56,10	24,19	7,00	5,00	1,95	68,14	61,31	6,83	70,09	62,58	7,51	-	80,11	66,83	1,37	Квал.	Квал.	Квал.	3,09			
04.01.17	24.00	-	112,10	102,53	9,57	84,44	57,28	27,16	7,00	5,00	2,10	66,50	59,38	7,12	68,64	60,69	7,95	-	84,26	69,17	1,50	Квал.	Квал.	Квал.	3,31			
05.01.17	24.00	-	110,34	100,59	9,75	89,34	58,96	30,38	7,00	5,00	2,28	65,69	58,32	7,37	67,97	59,68	8,29	-	89,13	72,12	1,65	Квал.	Квал.	Квал.	3,60			
06.01.17	24.00	-	109,66	100,05	9,61	90,57	59,17	31,16	7,00	5,00	2,33	65,23	58,01	7,22	67,60	59,43	8,17	-	89,33	72,83	1,67	Квал.	Квал.	Квал.	3,93			
07.01.17	24.00	-	110,03	100,38	9,65	90,13	59,06	31,07	7,00	5,00	2,32	65,59	58,21	7,38	67,92	59,59	8,33	-	89,90	72,49	1,68	Квал.	Квал.	Квал.	4,00			
08.01.17	24.00	-	110,58	100,66	9,92	90,49	59,68	30,81	7,00	5,00	2,29	66,01	58,33	7,68	68,42	59,22	8,20	-	90,27	72,77	1,72	Квал.	Квал.	Квал.	4,01			
09.01.17	24.00	-	116,86	107,85	9,01	91,31	62,17	29,14	7,00	5,00	2,22	69,49	62,58	6,91	72,02	64,22	7,80	-	91,10	74,76	1,66	Квал.	Квал.	Квал.	3,98			
10.01.17	24.00	-	118,87	109,60	9,27	91,61	63,17	28,44	7,00	5,00	2,27	71,09	63,37	7,72	73,67	65,04	8,63	-	91,41	75,68	1,71	Квал.	Квал.	Квал.	3,72			
11.01.17	24.00	-	115,32	105,92	9,40	88,40	61,10	27,30	7,00	5,00	2,14	68,85	61,48	7,37	71,20	62,96	8,24	-	88,16	73,06	1,58	Квал.	Квал.	Квал.	3,72			
12.01.17	24.00	-	116,36	105,92	10,44	86,30	59,68	26,62	7,00	5,00	2,09	69,79	61,26	8,53	72,08	62,70	9,38	-	89,42	74,30	1,58	Квал.	Квал.	Квал.	3,77			
13.01.17	24.00	-	118,23	109,75	8,48	89,47	62,71	26,76	7,00	5,00	2,20	70,37	64,38	7,35	74,22	65,34	8,93	-	88,78	74,29	1,69	Квал.	Квал.	Квал.	3,85			
14.01.17	24.00	-	120,26	111,52	8,74	89,47	62,71	26,76	7,00	5,00	2,16	72,34	63,77	8,57	74,87	66,58	7,94	-	88,46	74,09	1,57	Квал.	Квал.	Квал.	3,73			
15.01.17	24.00	-	120,69	110,53	10,16	88,98	62,38	26,60	7,00	5,00	2,16	72,05	64,96	7,09	74,52	66,58	7,94	-	88,46	74,09	1,57	Квал.	Квал.	Квал.	3,85			
16.01.17	24.00	-	121,02	112,59	8,43	88,65	62,27	26,38	7,00	5,00	2,16	72,05	64,96	7,09	74,52	66,58	7,94	-	88,46	74,09	1,57	Квал.	Квал.	Квал.	3,85			
17.01.17	24.00	-	115,36	107,02	8,34	84,83	58,74	26,09	7,00	5,00	1,98	68,72	60,88	7,84	70,92	62,30	8,62	-	84,74	70,66	1,52	Квал.	Квал.	Квал.	3,51			
18.01.17	24.00	-	115,36	107,02	8,34	84,83	58,74	26,09	7,00	5,00	1,98	68,72	60,88	7,84	70,92	62,30	8,62	-	84,74	70,66	1,52	Квал.	Квал.	Квал.	3,51			
19.01.17	24.00	-	62,52	55,63	6,89	83,47	59,54	23,93	7,00	5,00	0,94	39,22	30,83	8,39	40,39	31,59	8,80	-	81,67	72,40	0,97	Квал.	Квал.	Квал.	1,92			
20.01.17	24.00	-	120,50	112,88	7,62	84,42	58,80	25,52	7,00	5,00	0,94	71,44	65,01	6,43	73,67	66,53	7,14	-	84,26	70,33	1,45	Квал.	Квал.	Квал.	3,52			
21.01.17	24.00	-	122,98	113,84	9,14	86,29	60,87	25,42	7,00	5,00	2,08	72,32	65,57	7,70	75,66	67,12	8,54	-	86,11	72,30	1,57	Квал.	Квал.	Квал.	3,69			
22.01.17	24.00	-	121,74	113,36	8,38	85,36	59,89	25,47	7,00	5,00	2,10	72,36	65,29	7,07	74,67	66,83	7,84	-	85,19	71,32	1,51	Квал.	Квал.	Квал.	3,61			
Среднее	24.00	-	113,10	103,68	9,42	82,54	57,69	24,84	7,00	5,00	1,89	67,65	59,61	8,03	69,70	60,93	8,77	-	82,17	68,90	1,46	Квал.	Квал.	Квал.	3,35			
Итого	74.00	-	3506,25	3214,17	292,08						58,63	2097,12	1848,04	249,08	2160,61	1889,80	271,81	0,00				45,27	0,00	0,00	103,90			

Показание счетчиков на момент снятия данных:
 23.12.16 01:00
 22.01.17 01:00

Период расчета по среднему:
 Комиссия тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения ЦУ:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

Дата, время
 М1(Г) М2(Г) М3(Г) М4(Г) УК(М2) ВК(М2) Q.СЦО (Квал) Q.ГВС (Квал) Трещ. ч

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Печать потребителя
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал «Энергосбыт»
 Управляющая энергосбыта
 ООО «Энергосбыт»
 Санкт-Петербург, Кузнецкий мост, д. 17
 2-й этаж 217

Отрегулировать температуру