Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14806
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00		180,16	157,52	22,64	75,18	45,91	29,27	5,00	4,00	4,69	21,72	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27	-	75,03	0,00	1,63			6,32
24.12.16	24,00		181,40	156,82	24,57	74,33	45,31	29,02	5,00	4,00	4,63	23,55	0,00	0,00	24,14	0,00	24,14	-	74,30	0,00	1,75			6,38
25.12.16	24,00		184,43	156,97	27,46	74,85	45,50	29,35	5,00	4,00	4,70	26,28	0,00	0,00	26,95	0,00	26,95	-	75,00	0,00	1,97			6,67
26.12.16	24,00		180,14	157,51	22,63	74,38	45,36	29,02	5,00	4,00	4,65	21,68	0,00	0,00	22,23	0,00	22,23	-	74,40	0,00	1,61			6,26
27.12.16	24,00		179,22	156,79	22,43	74,18	45,06	29,12	5,00	4,00	4,63	21,54	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08	-	74,28	0,00	1,60			6,23
28.12.16	24,00		177,66	153,72	23,94	69,72	42,98	26,74	5,00	4,00	4,22	22,97	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46	-	67,80	0,00	1,56			5,78
29.12.16	24,00	*	177,33	154,46	22,87	73,85	43,76	30,09	5,00	4,00	4,71	21,99	0,00	0,00	22,53	0,00	22,53	-	74,00	0,00	1,63			6,34
30.12.16	24,00		182,91	157,43	25,48	74,69	44,98	29,71	5,00	4,00	4,74	24,62	0,00	0,00	25,25	0,00	25,25	-	74,83	0,00	1,84			6,59
31.12.16	24,00		190,31	156,08	34,24	74,40	45,27	29,13	5,00	4,00	4,63	33,15	0,00	0,00	33,99	0,00	33,99	-	74,46	0,00	2,47			7,10
01.01.17	24,00		173,85	156,03	17,82	75,02	45,54	29,48	5,00	4,00	4,68	16,80	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	-	75,17	0,00	1,26			5,94
02.01.17	24,00		177,47	157,29	20,18	77,10	46,21	30,89	5,00	4,00	4,93	19,25	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	77,37	0,00	1,49			6,42
03.01.17	24,00		177,65	155,30	22,35	80,78	46,71	34,07	5,00	4,00	5,37	21,38	0,00	0,00	22,01	0,00	22,01	-	81,26	0,00	1,74			7,10
04.01.17	24,00		172,88	151,62	21,27	84,79	46,53	38,26	5,00	4,00	5,89	20,21	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	85,31	0,00	1,72			7,61
05.01.17	24,00		169,97	149,31	20,66	89,44	46,81	42,64	5,00	4,00	6,47	19,57	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	-	89,58	0,00	1,75			8,22
06.01.17	24,00		172,06	149,11	22,95	90,47	46,88	43,59	5,00	4,00	6,61	21,85	0,00	0,00	22,63	0,00	22,63	-	90,39	0,00	1,98			8,59
07.01.17	24,00		170,63	149,11	21,52	89,94	46,29	43,64	5,00	4,00	6,61	20,44	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16	-	89,92	0,00	1,84			8,45
08.01.17	24,00		174,72	149,66	25,06	90,38	47,25	43,14	5,00	4,00	6,57	23,88	0,00	0,00	24,74	0,00	24,74	-	90,57	0,00	2,16			8,73
09.01.17	24,00		178,68	157,87	20,80	91,23	49,97	41,26	5,00	4,00	6,63	19,65	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	-	91,30	0,00	1,80			8,42
10.01.17	24,00		180,06	160,29	19,77	91,47	51,45	40,03	5,00	4,00	6,54	18,56	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	-	91,54	0,00	1,70			8,24
11.01.17	24,00		177,66	156,10	21,56	87,95	49,95	38,00	5,00	4,00	6,05	20,44	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13	-	87,16	0,00	1,78			7,84
12.01.17	24,00		176,44	155,63	20,81	86,07	48,81	37,26	5,00	4,00	5,89	19,80	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	-	86,32	0,00	1,71			7,60
13.01.17	24,00		178,48	156,82	21,65	89,37	50,47	38,90	5,00	4,00	6,22	20,45	0,00	0,00	21,17	0,00	21,17	-	89,26	0,00	1,83			8,05
14.01.17	24,00		178,34	158,31	20,03	89,16	51,10	38,06	5,00	4,00	6,15	18,78	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	-	89,13	0,00	1,67			7,82
15.01.17	24,00		180,64	158,01	22,63	88,63	51,14	37,50	5,00	4,00	6,04	21,40	0,00	0,00	22,15	0,00	22,15	-	88,63	0,00	1,90			7,94
16.01.17	24,00		180,77	158,16	22,61	88,26	50,92	37,34	5,00	4,00	6,03	21,29	0,00	0,00	22,03	0,00	22,03	-	88,24	0,00	1,88			7,91
17.01.17	24,00	*	80,58	89,95	-9,37	85,21	50,65	34,56	5,00	4,00	1,65	23,30	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	-	58,07	0,00	1,35			3,00
18.01.17	24,00	*	163,12	144,45	18,67	85,13	47,33	37,80	5,00	4,00	5,30	21,04	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	-	83,03	0,00	1,75			7,05
19.01.17	24,00	*	90,77	80,72	10,04	83,06	47,75	35,31	5,00	4,00	2,54	18,99	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	-	60,24	0,00	1,14			3,68
20.01.17	24,00		178,21	154,89	23,31	84,30	47,02	37,28	5,00	4,00	5,86	22,27	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99	-	84,75	0,00	1,89			7,75
21.01.17	24,00		177,33	154,09	23,25	85,67	48,84	36,84	5,00	4,00	5,78	22,11	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	-	85,76	0,00	1,90			7,68
22.01.17	24,00		177,77	154,49	23,28	84,99	47,93	37,06	5,00	4,00	5,82	22,19	-	-	22,91	-	22,91	-	85,26	-	1,89	-	-	7,71
Среднее	24,00	-	171,67	150,47	21,20	82,71	47,41	35,30	5,00	4,00	5,33	21,65	-	-	22,29	-	22,29	-	81,04	-	1,75	-	-	7,08
Итого	744,00		5321,63	4664,51	657,12						165,24	671,17	0,00	0,00	691,06	0,00	691,06	0,00			54,18	0,00	0,00	219,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	183514,01	149476,12	30517,10	0,00	31198,76	0,00	5872,37	2112,60	-
	22.01.17 01:00	188665,25	153992,56	31166,99	0,00	31867,85	0,00	6097,73	2164,97	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **219,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **691,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«25 ЯНВ 2017 г.