Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8794.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	86,99	77,35	9,64	72,46	46,35	26,11	7,00	5,00	1,94	10,81	-	-	11,08	-	11,08	-	72,27	-	0,78			2,72
24.12.16	24,00	-	90,38	79,85	10,53	71,84	46,31	25,53	7,00	5,00	1,93	12,09	-	-	12,38	-	12,38	-	71,68	-	0,87			2,80
25.12.16	24,00	-	90,79	79,95	10,84	71,52	46,21	25,31	7,00	5,00	1,91	12,40	-	-	12,69	-	12,69	-	71,52	-	0,89			2,80
26.12.16	24,00	-	89,69	79,85	9,84	71,44	46,27	25,17	7,00	5,00	1,90	11,44	-	-	11,70	-	11,70	-	71,37	-	0,82			2,71
27.12.16	24,00	-	88,65	80,02	8,63	71,00	46,03	24,97	7,00	5,00	1,89	10,17	-	-	10,40	-	10,40	-	70,78	-	0,72			2,61
28.12.16	24,00	-	88,85	79,96	8,89	71,65	45,94	25,71	7,00	5,00	1,95	10,44	-	-	10,68	-	10,68	-	71,45	-	0,75			2,69
29.12.16	24,00	-	88,98	80,24	8,74	71,92	45,77	26,15	7,00	5,00	1,99	10,24	-	-	10,47	-	10,47	-	71,84	-	0,74			2,73
30.12.16	24,00	-	90,68	80,16	10,52	72,17	46,19	25,98	7,00	5,00	1,97	12,11	-	-	12,41	-	12,41	-	71,94	-	0,87			2,84
31.12.16	24,00	-	92,17	79,80	12,37	71,43	46,14	25,29	7,00	5,00	1,90	14,11	-	-	14,42	-	14,42	-	71,21	-	1,00			2,90
01.01.17	24,00	-	87,24	80,22	7,02	72,55	46,63	25,92	7,00	5,00	1,99	8,29	-	-	8,48	-	8,48	-	72,56	-	0,60			2,59
02.01.17	24,00	-	87,11	79,98	7,13	75,47	47,55	27,92	7,00	5,00	2,15	8,34	-	-	8,52	-	8,52	-	75,33	-	0,63			2,77
03.01.17	24,00	-	89,15	79,14	10,01	81,22	49,36	31,86	7,00	5,00	2,41	11,35	-	-	11,69	-	11,69	-	81,54	-	0,93			3,34
04.01.17	24,00	-	87,77	78,34	9,43	87,17	51,00	36,17	7,00	5,00	2,71	10,85	-	-	11,21	-	11,21	-	87,24	-	0,95			3,66
05.01.17	24,00	-	86,72	78,02	8,70	91,25	51,84	39,41	7,00	5,00	2,97	9,98	-	-	10,32	-	10,32	-	91,07	-	0,91			3,87
06.01.17	24,00	-	86,47	78,06	8,41	92,53	52,06	40,47	7,00	5,00	3,06	9,70	-	-	10,06	-	10,06	-	91,82	-	0,89			3,95
07.01.17	24,00	-	84,58	77,60	6,98	92,10	51,47	40,63	7,00	5,00	3,05	8,21	-	-	8,53	-	8,53	-	91,34	-	0,75			3,80
08.01.17	24,00	-	86,89	78,20	8,69	92,54	52,46	40,08	7,00	5,00	3,02	10,11	-	-	10,45	-	10,45	-	91,97	-	0,93			3,95
09.01.17	24,00	-	89,08	79,93	9,15	93,02	54,23	38,79	7,00	5,00	2,99	10,47	-	-	10,84	-	10,84	-	92,57	-	0,97			3,96
10.01.17	24,00	-	87,94	80,28	7,66	92,77	55,17	37,60	7,00	5,00	2,92	8,86	-	-	9,16	-	9,16	-	92,15	-	0,82			3,74
11.01.17	24,00	-	88,75	80,16	8,59	92,81	55,47	37,34	7,00	5,00	2,89	9,78	-	-	10,14	-	10,14	-	92,28	-	0,90			3,80
12.01.17	24,00	-	87,69	79,96	7,73	91,90	55,15	36,75	7,00	5,00	2,85	8,83	-	-	9,14	-	9,14	-	91,07	-	0,81			3,65
13.01.17	24,00	-	88,15	79,90	8,25	91,81	55,30	36,51	7,00	5,00	2,83	9,29	-	-	9,62	-	9,62	-	91,32	-	0,85			3,68
14.01.17	24,00	-	79,61	73,07	6,54	90,39	55,07	35,32	7,00	5,00	2,51	7,44	-	-	7,69	-	7,69	-	89,57	-	0,67			3,18
15.01.17	24,00	-	88,97	79,67	9,30	88,55	54,32	34,23	7,00	5,00	2,66	10,17	-	-	10,53	-	10,53	-	88,03	-	0,90			3,56
16.01.17	24,00	-	87,74	79,64	8,10	88,37	54,12	34,25	7,00	5,00	2,66	8,98	-	-	9,28	-	9,28	-	87,80	-	0,79			3,45
17.01.17	24,00	-	87,72	79,54	8,18	87,78	53,55	34,23	7,00	5,00	2,66	9,08	-	-	9,39	-	9,39	-	87,11	-	0,79			3,45
18.01.17	24,00	-	89,08	79,70	9,38	88,17	53,78	34,39	7,00	5,00	2,66	10,43	-	-	10,78	-	10,78	-	87,71	-	0,91			3,57
19.01.17	24,00	-	87,47	79,86	7,61	87,09	53,59	33,50	7,00	5,00	2,61	8,55	-	-	8,81	-	8,81	-	86,38	-	0,74			3,35
20.01.17	24,00	-	88,35	80,19	8,16	85,41	52,73	32,68	7,00	5,00	2,55	9,14	-	-	9,41	-	9,41	-	85,01	-	0,78			3,33
21.01.17	24,00	-	89,57	80,05	9,52	85,58	52,62	32,96	7,00	5,00	2,55	10,64	-	-	10,99	-	10,99	-	85,23	-	0,91			3,46
22.01.17			88,46	80,03	8,43	86,03	52,98	33,05	7,00	5,00	2,57	9,44	-	-	9,74	-	9,74	-	85,54	-	0,81	-	-	3,38
Среднее	24,00	-	88,12	79,31	8,81	83,22	50,83	32,40	7,00	5,00	2,47	10,06	-	-	10,36	-	10,36	-	82,86	-	0,83	-	-	3,30
Итого	720,00		2731,69	2458,72	272,97						76,64	311,74	0,00	0,00	321,01	0,00	321,01	0,00			25,64	0,00	0,00	102,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	27437,63	23505,45	4818,35	-	4921,78	-	864,52	-	-
	22.01.17 01:00	30084,53	25887,47	5121,02	-	5233,43	-	963,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = -0,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **321,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» ЯНВ 2017 г.

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру