Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15831
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 2;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	*	197,33	180,67	16,66	76,63	47,44	29,19	7,20	3,90	5,28	16,66			17,00		17,00	-	76,32		1,27			6,55
24.12.16	24,00	*	197,33	179,43	17,90	76,24	46,92	29,32	7,20	3,90	5,27	17,90			18,26		18,26	-	75,96		1,36			6,63
25.12.16	24,00	*	197,33	179,64	17,69	76,10	47,17	28,93	7,20	3,90	5,20	17,69			18,05		18,05	-	75,70		1,34			6,54
26.12.16	24,00	*	197,33	179,26	18,07	76,30	46,95	29,35	7,20	3,90	5,27	18,07			18,44		18,44	-	76,08		1,37			6,64
27.12.16	24,00	*	197,33	177,71	19,62	77,21	46,75	30,47	7,20	3,90	5,42	19,62			20,02		20,02	-	77,00		1,51			6,93
28.12.16	24,00	*	197,33	171,71	25,62	71,46	44,17	27,29	7,20	3,90	4,69	25,62			26,14		26,14	-	71,16		1,82			6,52
29.12.16	24,00	*	197,33	171,96	25,37	77,07	45,56	31,51	7,20	3,90	5,42	25,37			25,89		25,89	-	76,91		1,95			7,37
30.12.16	24,00	*	197,33	175,44	21,90	76,27	46,35	29,92	7,20	3,90	5,25	21,90			22,34		22,34	-	76,05		1,67			6,92
31.12.16	24,00	*	197,33	175,72	21,61	77,24	46,60	30,63	7,20	3,90	5,42	21,61			22,05		22,05	-	75,60		1,63			7,05
01.01.17	24,00	*	197,33	175,27	22,06	78,68	47,02	31,66	7,20	3,90	5,56	22,06			22,51		22,51	-	78,37		1,73			7,29
02.01.17	24,00	*	197,33	175,44	21,89	82,80	47,67	35,13	7,20	3,90	6,17	21,89			22,34		22,34	-	82,22		1,80			7,97
03.01.17	24,00	*	197,33	172,14	25,19	86,80	48,30	38,50	7,20	3,90	6,64	25,19			25,70		25,70	-	86,46		2,18			8,81
04.01.17	24,00	*	197,33	166,78	30,55	93,12	48,30	44,82	7,20	3,90	7,49	30,55			31,18		31,18	-	92,67		2,83			10,32
05.01.17	24,00	*	197,33	164,09	33,24	94,42	48,75	45,67	7,20	3,90	7,51	33,24			33,92		33,92	-	94,05		3,13			10,63
06.01.17	24,00	*	197,33	165,55	31,79	93,78	48,94	44,84	7,20	3,90	7,45	31,79			32,43		32,43	-	92,85		2,95			10,40
07.01.17	24,00	*	197,33	165,38	31,95	93,73	48,36	45,37	7,20	3,90	7,52	31,95			32,60		32,60	-	93,09		2,97			10,50
08.01.17	24,00	*	197,33	167,27	30,06	94,00	49,21	44,78	7,20	3,90	7,50	30,06			30,68		30,68	-	93,77		2,82			10,32
09.01.17	24,00	*	197,33	178,49	18,84	94,05	51,58	42,47	7,20	3,90	7,58	18,84			19,23		19,23	-	93,80		1,77			9,35
10.01.17	24,00	*	197,33	180,83	16,50	93,99	52,67	41,32	7,20	3,90	7,48	16,50			16,84		16,84	-	93,55		1,54			9,02
11.01.17	24,00	*	197,33	176,32	21,01	88,07	51,09	36,98	7,20	3,90	6,53	21,01			21,44		21,44	-	87,79		1,84			8,37
12.01.17	24,00	*	197,33	175,84	21,49	92,40	50,35	42,05	7,20	3,90	7,40	21,49			21,93		21,93	-	92,22		1,98			9,38
13.01.17	24,00	*	197,33	177,11	20,23	91,97	52,09	39,88	7,20	3,90	7,07	20,23			20,64		20,64	-	91,80		1,86			8,92
14.01.17	24,00		197,44	178,80	18,63	92,11	52,57	39,55	7,20	3,90	7,26	16,89			17,51		17,51	-	91,74		1,55			8,81
15.01.17	24,00		198,98	178,25	20,73	91,53	52,50	39,02	7,20	3,90	7,15	18,87			19,56		19,56	-	91,13		1,72			8,88
16.01.17	24,00		195,58	178,38	17,19	91,22	52,32	38,90	7,20	3,90	7,11	15,65			16,22		16,22	-	90,69		1,42			8,53
17.01.17	24,00	*	89,23	76,20	19,09	87,55	51,10	36,44	7,20	3,90	2,73	18,75			19,12		19,12	-	63,54		1,19			3,92
18.01.17	24,00	*	196,71	178,96	18,08	88,81	50,74	38,08	7,20	3,90	6,95	16,93			17,50		17,50	-	87,49		1,48			8,43
19.01.17	24,00	*	111,09	98,63	21,86	85,06	52,42	32,64	7,20	3,90	3,41	11,95			12,25		12,25	-	73,19		0,87			4,28
20.01.17	24,00	*	157,73	138,15	23,85	86,40	57,32	29,08	7,20	3,90	4,47	17,17			17,72		17,72	-	84,51		1,45			5,92
21.01.17	24,00		196,30	175,29	21,02	88,59	51,13	37,46	7,20	3,90	6,93	17,21			17,80		17,80	-	88,29		1,52			8,45
22.01.17	24,00		177,02	156,72	22,43	87,49	54,23	33,27	7,20	3,90	5,70	17,19	-	-	17,76	-	17,76	-	86,40	-	1,49	-	-	7,18
Среднее	24,00	-	189,08	167,47	22,33	85,84	49,57	36,27	7,20	3,90	6,16	21,29	-	-	21,78	-	21,78	-	84,21	-	1,81	-	-	7,96
Итого	744,00		5861,38	5191,44	692,11						190,81	659,84	0,00	0,00	675,07	0,00	675,07	0,00			56,03	0,00	0,00	246,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	20034,23	21734,32	1997,12	0,00	2043,08	0,00	819,69	141,06	-
	22.01.17 01:00	21465,80	26776,36	2138,68	0,00	2189,20	0,00	1217,70	153,02	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **246,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **675,07** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ЯНВ 2017
печать энергосбыта
«____» _____ г.

Отрегулировать температуру