Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского-Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 10250
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 2;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	*	128,27	113,94	14,33	76,42	47,64	28,78	7,20	3,90	3,29	14,50			14,88		14,88	-	75,70		1,10			4,38
24.12.16	24,00	*	126,34	113,59	12,75	75,61	47,18	28,43	7,20	3,90	3,24	12,83			13,15		13,15	-	74,87		0,96			4,20
25.12.16	24,00	*	130,06	113,79	16,27	76,19	47,56	28,63	7,20	3,90	3,27	16,28			16,71		16,71	-	75,73		1,23			4,51
26.12.16	24,00	*	126,87	114,23	12,64	75,65	47,43	28,22	7,20	3,90	3,24	12,63			12,95		12,95	-	74,94		0,95			4,19
27.12.16	24,00	*	127,11	113,22	13,89	75,54	47,25	28,29	7,20	3,90	3,21	13,95			14,31		14,31	-	75,00		1,05			4,26
28.12.16	24,00	*	124,38	109,82	14,56	70,72	44,90	25,83	7,20	3,90	2,88	14,78			15,09		15,09	-	67,15		0,99			3,87
29.12.16	24,00	*	125,07	111,07	14,01	75,57	46,13	29,44	7,20	3,90	3,27	14,26			14,62		14,62	-	75,08		1,07			4,34
30.12.16	24,00	*	128,19	112,94	15,24	76,00	46,90	29,10	7,20	3,90	3,30	15,36			15,75		15,75	-	75,46		1,16			4,45
31.12.16	24,00	*	131,16	112,36	18,80	75,70	47,07	28,63	7,20	3,90	3,23	18,90			19,39		19,39	-	75,15		1,42			4,65
01.01.17	24,00	*	122,95	112,14	10,81	76,41	47,33	29,08	7,20	3,90	3,27	10,85			11,13		11,13	-	76,00		0,83			4,10
02.01.17	24,00	*	124,58	112,69	11,90	78,70	48,20	30,50	7,20	3,90	3,44	12,02			12,35		12,35	-	78,31		0,94			4,38
03.01.17	24,00	*	122,89	111,13	11,76	82,62	49,09	33,53	7,20	3,90	3,73	11,88			12,24		12,24	-	82,15		0,98			4,71
04.01.17	24,00	*	120,81	107,93	12,89	87,06	49,52	37,54	7,20	3,90	4,06	12,92			13,35		13,35	-	86,85		1,12			5,18
05.01.17	24,00	*	118,26	106,41	11,86	91,82	49,48	42,34	7,20	3,90	4,53	11,79			12,22		12,22	-	90,97		1,07			5,61
06.01.17	24,00	*	119,32	106,36	12,96	92,84	49,42	43,42	7,20	3,90	4,63	13,10			13,59		13,59	-	91,76		1,20			5,84
07.01.17	24,00	*	118,45	106,52	11,93	92,30	48,72	43,58	7,20	3,90	4,66	12,00			12,44		12,44	-	91,24		1,10			5,76
08.01.17	24,00	*	122,61	107,48	15,13	92,65	49,57	43,09	7,20	3,90	4,66	15,08			15,64		15,64	-	91,89		1,39			6,05
09.01.17	24,00	*	127,68	114,37	13,31	93,16	51,82	41,34	7,20	3,90	4,76	13,28			13,78		13,78	-	92,42		1,23			5,98
10.01.17	24,00	*	128,44	116,31	12,12	93,23	53,00	40,23	7,20	3,90	4,70	12,10			12,55		12,55	-	92,48		1,12			5,82
11.01.17	24,00	*	125,02	113,06	11,96	89,50	51,33	38,17	7,20	3,90	4,33	12,15			12,57		12,57	-	87,74		1,07			5,40
12.01.17	24,00	*	125,16	113,03	12,13	87,94	50,55	37,39	7,20	3,90	4,22	12,40			12,82		12,82	-	87,66		1,09			5,31
13.01.17	24,00	*	128,34	116,15	12,20	91,21	52,59	38,62	7,20	3,90	4,49	12,39			12,83		12,83	-	90,34		1,12			5,61
14.01.17	24,00	*	133,11	120,62	12,50	90,90	53,65	37,25	7,20	3,90	4,50	12,70			13,15		13,15	-	90,11		1,15			5,64
15.01.17	24,00	*	134,64	120,36	14,28	90,33	54,01	36,33	7,20	3,90	4,38	14,53			15,04		15,04	-	89,55		1,30			5,68
16.01.17	24,00	*	133,41	120,62	12,79	90,02	54,01	36,01	7,20	3,90	4,37	12,76			13,21		13,21	-	89,19		1,14			5,51
17.01.17	24,00	*	62,00	56,11	5,89	84,33	51,93	32,40	7,20	3,90	1,49	14,40			14,64		14,64	-	57,46		0,83			2,31
18.01.17	24,00	*	125,99	114,99	11,00	87,40	50,55	36,85	7,20	3,90	4,14	12,18			12,58		12,58	-	86,52		1,05			5,20
19.01.17	24,00	*	71,80	70,70	1,10	82,85	50,85	32,00	7,20	3,90	1,64	10,85			11,08		11,08	-	65,67		0,71			2,35
20.01.17	24,00	*	117,47	107,05	10,43	85,38	57,45	27,93	7,20	3,90	2,87	12,56			12,93		12,93	-	80,72		1,01			3,88
21.01.17	24,00	*	135,11	118,05	17,06	87,43	51,77	35,65	7,20	3,90	4,34	15,77			16,30		16,30	-	86,90		1,37			5,71
22.01.17			126,29	112,55	13,74	86,40	54,61	31,79	7,20	3,90	3,60	14,17			14,62		14,62	-	83,81		1,19	-	-	4,80
Среднее	24,00	-	122,32	109,66	12,65	84,25	50,05	34,21	7,20	3,90	3,73	13,40	-	-	13,80	-	13,80	-	81,90	-	1,09	-	-	4,83
Итого	720,00		3791,79	3399,57	392,23						115,75	415,36	0,00	0,00	427,92	0,00	427,92	0,00			33,94	0,00	0,00	149,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
16.01.17 01:00	16311,38	14175,36	1656,26	0,00	1698,65	0,00	548,80	123,54	-
22.01.17 01:00	16962,83	14767,79	1735,48	0,00	1780,11	0,00	583,43	129,71	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **427,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.