Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9896.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207928
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207928-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2031
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	108,95	92,83	16,12	77,05	46,22	30,83	7,00	5,00	2,87	16,12	-	-	18,08	-	18,08	-	76,85	-	1,24			4,11
24.12.16	24,00	-	110,75	92,57	18,18	76,25	45,72	30,53	7,00	5,00	2,83	18,18	-	-	20,10	-	20,10	-	76,09	-	1,38			4,22
25.12.16	24,00	-	111,43	92,88	18,55	76,81	46,07	30,74	7,00	5,00	2,86	18,55	-	-	20,52	-	20,52	-	76,67	-	1,42			4,29
26.12.16	24,00	-	109,27	93,10	16,17	76,31	45,91	30,40	7,00	5,00	2,83	16,17	-	-	18,10	-	18,10	-	76,16	-	1,23			4,07
27.12.16	24,00	-	108,40	91,94	16,46	76,18	45,47	30,71	7,00	5,00	2,83	16,46	-	-	18,33	-	18,33	-	76,07	-	1,25			4,08
28.12.16	24,00	-	106,91	89,19	17,72	71,11	42,80	28,31	7,00	5,00	2,54	17,72	-	-	19,37	-	19,37	-	70,10	-	1,24			3,78
29.12.16	24,00	-	107,08	90,08	17,00	76,26	44,22	32,04	7,00	5,00	2,89	17,00	-	-	18,99	-	18,99	-	76,16	-	1,29			4,19
30.12.16	24,00	-	109,52	89,78	19,74	76,67	45,09	31,58	7,00	5,00	2,84	19,74	-	-	21,69	-	21,69	-	76,55	-	1,51			4,35
31.12.16	24,00	-	111,39	88,01	23,38	76,41	45,26	31,15	7,00	5,00	2,75	23,38	-	-	25,47	-	25,47	-	76,27	-	1,78			4,53
01.01.17	24,00	-	102,80	88,88	13,92	77,18	45,34	31,84	7,00	5,00	2,83	13,92	-	-	15,73	-	15,73	-	77,08	-	1,07			3,91
02.01.17	24,00	-	104,02	89,57	14,45	79,45	45,63	33,82	7,00	5,00	3,03	14,45	-	-	16,46	-	16,46	-	79,34	-	1,15			4,18
03.01.17	24,00	-	102,75	88,09	14,66	83,41	46,11	37,30	7,00	5,00	3,29	14,66	-	-	16,90	-	16,90	-	83,29	-	1,22			4,51
04.01.17	24,00	-	100,45	85,24	15,21	87,83	45,91	41,92	7,00	5,00	3,58	15,21	-	-	17,79	-	17,79	-	87,64	-	1,33			4,91
05.01.17	24,00	-	100,54	83,70	16,84	92,70	46,10	46,60	7,00	5,00	3,91	16,84	-	-	19,78	-	19,78	-	92,50	-	1,56			5,47
06.01.17	24,00	-	100,33	83,61	16,72	93,71	46,13	47,58	7,00	5,00	3,99	16,72	-	-	19,74	-	19,74	-	93,45	-	1,56			5,55
07.01.17	24,00	-	99,76	83,61	16,15	93,16	45,55	47,61	7,00	5,00	3,99	16,15	-	-	19,14	-	19,14	-	92,92	-	1,50			5,49
08.01.17	24,00	-	100,75	84,19	16,56	93,50	47,08	46,42	7,00	5,00	3,92	16,56	-	-	19,44	-	19,44	-	93,30	-	1,55			5,47
09.01.17	24,00	-	106,27	89,74	16,53	94,13	50,28	43,85	7,00	5,00	3,95	16,53	-	-	19,56	-	19,56	-	93,94	-	1,55			5,50
10.01.17	24,00	-	106,46	91,57	14,89	94,25	51,82	42,43	7,00	5,00	3,90	14,89	-	-	17,81	-	17,81	-	94,06	-	1,40			5,30
11.01.17	24,00	-	104,71	88,91	15,80	90,36	50,00	40,36	7,00	5,00	3,60	15,80	-	-	18,55	-	18,55	-	89,92	-	1,42			5,02
12.01.17	24,00	-	103,47	89,20	14,27	88,88	48,92	39,96	7,00	5,00	3,57	14,27	-	-	16,90	-	16,90	-	88,77	-	1,27			4,84
13.01.17	24,00	-	104,32	90,68	13,64	92,12	50,64	41,48	7,00	5,00	3,77	13,64	-	-	16,34	-	16,34	-	91,90	-	1,25			5,02
14.01.17	24,00	-	107,01	92,05	14,96	91,77	51,23	40,54	7,00	5,00	3,74	14,96	-	-	17,70	-	17,70	-	91,58	-	1,37			5,11
15.01.17	24,00	-	107,16	92,00	15,16	91,18	51,12	40,06	7,00	5,00	3,70	15,16	-	-	17,87	-	17,87	-	90,97	-	1,38			5,08
16.01.17	24,00	-	106,41	92,55	13,86	90,87	50,79	40,08	7,00	5,00	3,72	13,86	-	-	16,53	-	16,53	-	90,66	-	1,26			4,98
17.01.17	24,00	-	113,16	99,23	13,93	90,34	51,82	38,52	7,00	5,00	3,83	13,93	-	-	16,67	-	16,67	-	90,18	-	1,26			5,09
18.01.17	24,00	-	96,18	82,64	13,54	88,88	48,03	40,85	7,00	5,00	3,38	13,54	-	-	16,01	-	16,01	-	88,78	-	1,20			4,58
19.01.17	24,00	-	101,53	87,30	14,23	88,63	49,35	39,28	7,00	5,00	3,44	14,23	-	-	16,79	-	16,79	-	88,30	-	1,26			4,69
20.01.17	24,00	-	95,69	81,49	14,20	87,04	47,19	39,85	7,00	5,00	3,26	14,20	-	-	16,55	-	16,55	-	86,94	-	1,23			4,49
21.01.17	24,00		97,80	83,81	13,99	88,18	48,19	39,99	7,00	5,00	3,36	13,99	-	-	16,45	-	16,45	-	88,01	-	1,23	-	-	4,59
22.01.17	24,00		97,80	83,81	13,99	88,18	48,19	39,99	7,00	5,00	3,36	13,99	-	-	16,45	-	16,45	-	88,01	-	1,23	-	-	4,59
Среднее	24,00	-	104,62	88,78	15,83	85,45	47,49	37,96	7,00	5,00	3,37	15,83	-	-	18,25	-	18,25	-	85,24	-	1,35	-	-	4,71
Итого	744,00		3243,07	2752,25	490,82						104,37	490,82	0,00	0,00	565,81	0,00	565,81	0,00			40,38	0,00	0,00	145,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
22.06.16 06:00	48189,60	42661,89	5231,09	-	5342,55	-	1170,86	-	-
22.06.16 06:00	48189,60	42661,89	5231,09	-	5342,55	-	1170,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **565,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ / Печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.