Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,24211 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31547
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07676
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	101,29	55,98	45,31	76,90	44,96	31,94	7,00	5,00	1,80	45,24	-	-	46,45	-	46,45	-	76,80	-	3,47			5,27
24.12.16	24,00	-	102,91	56,68	46,23	76,03	44,59	31,44	7,00	5,00	1,79	46,25	-	-	47,45	-	47,45	-	75,95	-	3,51			5,30
25.12.16	24,00	-	106,21	56,79	49,42	76,60	44,86	31,74	7,00	5,00	1,82	49,23	-	-	50,51	-	50,51	-	76,53	-	3,77			5,59
26.12.16	24,00	-	101,12	55,64	45,48	76,08	44,68	31,40	7,00	5,00	1,75	45,51	-	-	46,71	-	46,71	-	76,03	-	3,46			5,21
27.12.16	24,00	-	102,47	57,68	44,79	75,97	45,01	30,96	7,00	5,00	1,74	45,45	-	-	46,64	-	46,64	-	75,91	-	3,45			5,19
28.12.16	24,00	-	102,09	55,94	46,15	71,08	42,51	28,57	7,00	5,00	1,56	46,97	-	-	48,06	-	48,06	-	70,58	-	3,31			4,88
29.12.16	24,00	-	102,43	56,33	46,10	76,01	43,73	32,28	7,00	5,00	1,78	46,63	-	-	47,83	-	47,83	-	75,92	-	3,54			5,32
30.12.16	24,00	-	103,10	56,75	46,35	76,44	44,67	31,77	7,00	5,00	1,76	46,98	-	-	48,23	-	48,23	-	76,39	-	3,59			5,35
31.12.16	24,00	-	105,15	56,15	49,00	76,17	44,94	31,23	7,00	5,00	1,72	49,59	-	-	50,90	-	50,90	-	76,09	-	3,77			5,49
01.01.17	24,00	-	99,01	56,28	42,73	76,90	44,99	31,91	7,00	5,00	1,79	42,92	-	-	44,05	-	44,05	-	76,86	-	3,30			5,09
02.01.17	24,00	-	101,30	56,70	44,60	79,19	45,55	33,64	7,00	5,00	1,89	44,90	-	-	46,17	-	46,17	-	79,15	-	3,55			5,44
03.01.17	24,00	-	100,56	55,80	44,76	83,13	45,93	37,20	7,00	5,00	2,05	45,04	-	-	46,42	-	46,42	-	83,10	-	3,75			5,80
04.01.17	24,00	-	99,63	54,00	45,63	87,62	45,51	42,11	7,00	5,00	2,25	45,93	-	-	47,49	-	47,49	-	87,63	-	4,03			6,28
05.01.17	24,00	-	98,97	53,07	45,90	92,41	46,01	46,40	7,00	5,00	2,44	46,23	-	-	47,95	-	47,95	-	92,32	-	4,27			6,71
06.01.17	24,00	-	97,80	53,14	44,66	93,41	46,25	47,16	7,00	5,00	2,48	45,03	-	-	46,76	-	46,76	-	93,28	-	4,20			6,68
07.01.17	24,00	-	97,92	53,13	44,79	92,84	45,71	47,13	7,00	5,00	2,49	45,00	-	-	46,71	-	46,71	-	92,72	-	4,18			6,67
08.01.17	24,00	-	99,95	53,60	46,35	93,19	47,25	45,94	7,00	5,00	2,45	46,61	-	-	48,40	-	48,40	-	93,10	-	4,34			6,79
09.01.17	24,00	-	102,55	56,91	45,64	93,78	50,54	43,24	7,00	5,00	2,46	45,77	-	-	47,50	-	47,50	-	93,68	-	4,29			6,75
10.01.17	24,00	-	102,85	58,16	44,69	93,90	52,09	41,81	7,00	5,00	2,42	44,87	-	-	46,59	-	46,59	-	93,81	-	4,21			6,64
11.01.17	24,00	-	101,01	56,27	44,74	90,10	50,13	39,97	7,00	5,00	2,25	44,90	-	-	46,49	-	46,49	-	89,88	-	4,04			6,29
12.01.17	24,00	-	101,81	56,20	45,61	88,55	48,80	39,75	7,00	5,00	2,23	45,75	-	-	47,33	-	47,33	-	88,52	-	4,05			6,28
13.01.17	24,00	-	101,88	57,37	44,51	91,79	50,65	41,14	7,00	5,00	2,35	44,71	-	-	46,36	-	46,36	-	91,69	-	4,10			6,45
14.01.17	24,00	-	103,58	58,34	45,24	91,44	51,28	40,16	7,00	5,00	2,33	45,45	-	-	47,11	-	47,11	-	91,34	-	4,16			6,49
15.01.17	24,00	-	104,35	58,30	46,05	90,87	51,15	39,72	7,00	5,00	2,31	46,25	-	-	47,92	-	47,92	-	90,75	-	4,20			6,51
16.01.17	24,00	-	104,30	58,66	45,64	90,58	51,07	39,51	7,00	5,00	2,31	45,83	-	-	47,50	-	47,50	-	90,48	-	4,15			6,46
17.01.17	24,00	-	108,56	64,40	44,16	90,13	52,35	37,78	7,00	5,00	2,42	44,44	-	-	46,03	-	46,03	-	90,03	-	4,01			6,42
18.01.17	24,00	-	100,95	56,58	44,37	88,59	49,66	38,93	7,00	5,00	2,14	45,15	-	-	46,70	-	46,70	-	88,54	-	4,00			6,14
19.01.17	24,00	-	104,09	59,87	44,22	88,41	51,08	37,33	7,00	5,00	2,15	45,29	-	-	46,86	-	46,86	-	88,26	-	4,00			6,15
20.01.17	24,00	-	98,18	55,64	42,54	86,71	48,95	37,76	7,00	5,00	2,05	43,21	-	-	44,66	-	44,66	-	86,63	-	3,75			5,80
21.01.17	24,00	-	100,21	55,29	44,92	87,96	48,76	39,20	7,00	5,00	2,12	45,64	-	-	47,19	-	47,19	-	87,88	-	4,01			6,13
22.01.17	24,00		100,83	56,93	43,89	87,69	49,60	38,10	7,00	5,00	2,11	44,71	-	-	46,24	-	46,24	-	87,59	-	3,92	-	-	6,03
Среднее	24,00	-	101,84	56,53	45,31	85,18	47,52	37,65	7,00	5,00	2,10	45,66	-	-	47,14	-	47,14	-	85,08	-	3,88	-	-	5,99
Итого	744,00		3157,06	1752,58	1404,47						65,21	1415,48	0,00	0,00	1461,21	0,00	1461,21	0,00			120,39	0,00	0,00	185,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	61268,90	33372,42	27938,35	-	28590,73	-	2636,54	-	-
	22.01.17 01:00	64329,24	35070,38	29310,96	-	30007,60	-	2816,36	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **185,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1461,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.