Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-0117.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,3

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	113,45	102,39	11,06	77,43	58,69	18,74	7,00	5,00	1,65	73,27	64,54	8,73	75,24	66,01	9,23	-	77,38	70,34	1,13			2,78
24.12.16	24,00	-	114,67	101,30	13,37	76,63	58,01	18,62	7,00	5,00	1,63	74,81	63,79	11,02	76,81	65,22	11,59	-	76,59	69,64	1,29			2,92
25.12.16	24,00	-	115,37	101,51	13,86	77,20	58,42	18,78	7,00	5,00	1,62	75,66	63,88	11,78	77,70	65,33	12,37	-	77,17	70,15	1,36			2,98
26.12.16	24,00	-	113,00	102,29	10,71	76,69	58,30	18,39	7,00	5,00	1,64	72,87	64,91	7,96	74,80	66,38	8,42	-	76,65	69,69	1,07			2,71
27.12.16	24,00	-	111,92	100,68	11,24	76,57	58,09	18,48	7,00	5,00	1,66	72,17	64,28	7,89	74,10	65,72	8,38	-	76,53	69,46	1,06			2,72
28.12.16	24,00	-	109,86	97,21	12,65	71,68	54,63	17,05	7,00	5,00	1,48	71,99	62,03	9,96	73,66	63,30	10,36	-	71,42	65,35	1,09			2,57
29.12.16	24,00	-	108,50	96,90	11,60	76,68	57,52	19,16	7,00	5,00	1,60	70,58	61,59	8,99	72,42	63,00	9,42	-	76,65	69,17	1,15			2,75
30.12.16	24,00	-	112,74	97,04	15,70	77,04	58,80	18,24	7,00	5,00	1,73	73,25	62,90	10,35	75,19	64,33	10,86	-	77,00	69,78	1,25			2,99
31.12.16	24,00	-	113,81	95,17	18,64	76,76	58,92	17,84	7,00	5,00	1,71	74,73	61,72	13,01	76,75	63,09	13,66	-	76,72	69,85	1,43			3,14
01.01.17	24,00	-	109,57	96,76	12,81	77,56	59,48	18,08	7,00	5,00	1,74	70,10	62,95	7,15	71,97	64,39	7,58	-	77,53	70,45	1,00			2,75
02.01.17	24,00	-	111,03	97,67	13,36	79,89	60,77	19,12	7,00	5,00	1,85	71,06	63,42	7,64	73,09	64,95	8,14	-	79,84	72,30	1,09			2,94
03.01.17	24,00	-	109,20	96,65	12,55	83,90	62,70	21,20	7,00	5,00	2,01	69,49	62,73	6,76	71,70	64,36	7,34	-	83,85	75,42	1,10			3,11
04.01.17	24,00	-	106,42	93,33	13,09	88,43	64,67	23,76	7,00	5,00	2,13	68,11	60,57	7,54	70,44	62,24	8,20	-	88,39	78,84	1,25			3,38
05.01.17	24,00	-	106,50	90,72	15,78	93,31	67,03	26,28	7,00	5,00	2,26	69,07	58,69	10,38	71,68	60,48	11,20	-	93,25	82,50	1,60			3,87
06.01.17	24,00	-	105,43	92,57	12,86	94,31	66,86	27,45	7,00	5,00	2,25	67,96	58,86	9,10	70,61	60,64	9,97	-	94,23	83,15	1,52			3,77
07.01.17	24,00	-	104,41	94,58	9,83	93,74	65,49	28,25	7,00	5,00	2,17	67,02	58,85	8,17	69,57	60,63	8,94	-	93,66	82,43	1,43			3,60
08.01.17	24,00	-	106,36	94,93	11,43	94,06	66,26	27,80	7,00	5,00	2,14	68,86	59,08	9,78	71,52	60,88	10,64	-	93,99	82,85	1,58			3,73
09.01.17	24,00	-	110,70	101,33	9,37	94,65	68,54	26,11	7,00	5,00	2,21	70,69	63,73	6,96	73,47	65,71	7,76	-	94,58	84,03	1,33			3,54
10.01.17	24,00	-	112,82	102,44	10,38	94,77	69,90	24,87	7,00	5,00	2,24	71,97	65,11	6,86	74,78	67,26	7,52	-	94,70	84,77	1,30			3,54
11.01.17	24,00	-	110,43	99,05	11,38	90,89	67,02	23,87	7,00	5,00	2,08	70,93	62,85	8,08	73,48	64,73	8,75	-	90,79	81,39	1,33			3,41
12.01.17	24,00	-	109,67	99,65	10,02	89,38	65,85	23,53	7,00	5,00	2,06	69,99	63,36	6,63	72,47	65,18	7,29	-	89,32	79,91	1,19			3,25
13.01.17	24,00	-	109,85	101,63	8,22	92,64	67,32	25,32	7,00	5,00	2,15	68,50	62,38	6,12	71,08	64,28	6,80	-	92,58	82,57	1,20			3,35
14.01.17	24,00	-	112,21	101,72	10,49	92,25	67,00	25,25	7,00	5,00	2,07	70,49	61,03	9,46	73,11	62,92	10,19	-	92,20	82,34	1,48			3,55
15.01.17	24,00	-	110,91	102,41	8,50	91,65	66,71	24,94	7,00	5,00	2,05	69,25	61,77	7,48	71,81	63,64	8,17	-	91,59	81,77	1,30			3,34
16.01.17	24,00	-	111,51	102,89	8,62	91,36	66,38	24,98	7,00	5,00	2,06	69,68	62,10	7,58	72,25	63,95	8,30	-	91,30	81,50	1,31			3,37
17.01.17	24,00	-	97,96	89,32	8,64	90,71	60,59	30,12	7,00	5,00	2,32	45,71	37,92	7,79	47,35	38,96	8,39	-	90,57	78,78	1,16			3,48
18.01.17	24,00	-	66,02	56,67	9,35	89,06	47,09	41,97	7,00	5,00	2,22	14,58	6,00	8,58	15,08	6,00	9,08	-	88,98	50,98	0,99			3,22
19.01.17	24,00	-	70,19	59,63	10,56	88,77	48,37	40,40	7,00	5,00	2,26	16,03	6,35	9,68	16,58	6,35	10,23	-	88,28	51,33	1,09			3,35
20.01.17	24,00	-	65,40	55,57	9,83	87,25	46,25	41,00	7,00	5,00	2,08	15,55	5,89	9,66	16,09	5,89	10,20	-	87,20	49,17	1,07			3,14
21.01.17	24,00	-	66,69	55,20	11,49	88,40	46,32	42,08	7,00	5,00	2,14	17,03	5,87	11,16	17,63	5,87	11,76	-	88,24	50,28	1,21			3,34
22.01.17	24,00		67,43	56,80	10,63	88,14	46,98	41,16	7,00	5,00	2,16	16,20	6,04	10,17	16,77	6,04	10,73	-	87,91	50,26	1,12	-	-	3,28
Среднее	24,00	-	103,03	91,48	11,55	85,86	60,29	25,58	7,00	5,00	1,98	61,21	52,43	8,79	63,20	53,80	9,40	-	85,78	72,27	1,24	-	-	3,22
Итого	744,00		3194,03	2836,01	358,02						61,36	1897,60	1625,19	272,42	1959,20	1667,73	291,47	0,00			38,46	0,00	0,00	99,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	57936,61	52219,25	31591,45	26380,53	32344,94	26900,93	1162,23	-	-
	22.01.17 01:00	61066,00	55000,76	33473,57	27999,92	34288,11	28562,86	1258,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **291,47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
печать энергосбыта
«____» _____ г.