Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 36 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319028-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319028 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	22,94	22,94	0,00	51,85	43,40	8,45	4,54	4,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,87
24.12.16	24,00	-	45,57	45,57	0,00	68,41	38,73	29,68	4,95	4,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
25.12.16	24,00	-	47,83	47,83	0,00	72,18	37,90	34,28	5,00	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
26.12.16	24,00	-	47,60	47,60	0,00	72,36	38,01	34,35	5,00	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
27.12.16	24,00	-	47,49	47,49	0,00	72,41	38,07	34,34	5,00	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
28.12.16	24,00	-	47,26	47,26	0,00	72,41	37,94	34,47	4,99	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
29.12.16	24,00	-	46,94	46,94	0,00	72,39	37,38	35,01	4,98	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
30.12.16	24,00	-	47,38	47,38	0,00	72,27	37,20	35,07	5,00	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
31.12.16	24,00	-	47,66	47,66	0,00	72,17	37,64	34,53	5,00	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
01.01.17	24,00	-	47,71	47,71	0,00	72,43	38,27	34,16	4,98	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
02.01.17	24,00	-	48,13	48,13	0,00	73,20	38,76	34,44	5,04	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
03.01.17	24,00	-	47,65	47,65	0,00	76,65	39,36	37,29	5,02	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
04.01.17	24,00	-	48,04	48,04	0,00	82,07	40,33	41,74	5,06	4,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
05.01.17	24,00	-	49,36	49,36	0,00	88,38	41,38	47,00	5,05	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
06.01.17	24,00	-	49,59	49,59	0,00	92,48	41,40	51,08	5,02	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
07.01.17	24,00	-	49,71	49,71	0,00	93,13	41,29	51,84	5,02	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
08.01.17	24,00	-	49,56	49,56	0,00	92,65	40,47	52,18	5,01	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
09.01.17	24,00	-	50,07	50,07	0,00	93,46	41,61	51,85	5,03	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
10.01.17	24,00	-	51,13	51,13	0,00	93,98	43,56	50,42	5,07	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
11.01.17	24,00	-	51,43	51,43	0,00	94,09	44,86	49,23	5,07	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
12.01.17	24,00	-	51,08	51,08	0,00	93,39	44,71	48,68	5,06	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
13.01.17	24,00	-	51,17	51,17	0,00	92,26	44,43	47,83	5,06	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
14.01.17	24,00	-	51,34	51,34	0,00	90,91	44,28	46,63	5,06	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
15.01.17	24,00	-	51,46	51,46	0,00	91,09	44,93	46,16	5,06	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
16.01.17	24,00	-	51,24	51,24	0,00	88,88	44,39	44,49	5,04	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
17.01.17	24,00	-	51,24	51,24	0,00	89,17	44,38	44,79	5,04	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
18.01.17	24,00	-	51,24	51,24	0,00	89,09	44,15	44,94	5,04	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
19.01.17	24,00	-	51,36	51,36	0,00	89,04	44,16	44,88	5,04	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
20.01.17	24,00	-	52,11	52,11	0,00	86,99	44,17	42,82	5,08	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
21.01.17	24,00	-	52,10	52,10	0,00	86,78	44,27	42,51	5,08	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
22.01.17	24,00	-	51,81	51,81	0,00	86,52	43,83	42,69	5,07	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
Среднее	24,00	-	48,68	48,68	0,00	82,68	41,46	41,22	5,01	4,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
Итого	744,00		1509,19	1509,19	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 01 ФЕВ 2017 г.