

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЛ-3 СЛО
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрадайт Монтаж"
 Исполнитель: Обуховский Э.И.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за январь 2017
 Договор: 9074-038.1 / 13667-038/1
 Строит. адрес: Бабушкина 42-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Режим (Смена): 3001
 Приборы УТЭ поверены до _____

Узел учета: ТЛ-3 СЛО
 Код УТЭ: 33002
 Расчетная мощность с УТЭ: _____
 График: 150/70

Тех. гр. С = 0,3

Установка прибора: ВК7-7 № 207775
 Часовые и строчн. архивы в файлах: ВК7-7-207775-С-0111.1/БХ
 Плата:тр.(M1): расходомер: Gpln=
 Обмотч.тр.(M2): расходомер: Gpln=
 Тр.цир.вс(M3): расходомер: Gpln=
 Тр.подпитки(M5): расходомер: Gpln=
 Расчетный алгоритм: эма: Q=M1*(t1-tвх)-M2*(t1-tвх) лего: M1(t1-tвх)+M2(t1-tвх)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Q=M1*(t1-tвх)-M2*(t1-tвх) Овент.= Овек.отг.= Овек.=
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Овек.гр.час= Овек.гр.час= Овек.гр.час=
 Договорные расходы (гр.сут.): Гтот: Овент.гр.сут.= Овек.гр.сут.= Овек.гр.сут.=
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017 Овент.гр.сут.= Овек.гр.сут.= Овек.гр.сут.=

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общие теплосопотребление				
		M1	M2	длм	T1	T2	дТ	P1	P2	Qотопл	M3	M4	длм	U3	U4	длвс	Uдлп	T3	T4		Qвс.общ	Qвс.изл.	Qвс.теп.	Q.общ.
23.12.16	24.00	-	109.44	104.64	4.80	75.40	45.72	29.68	7.00	5.00	3.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.47
24.12.16	24.00	-	106.65	103.91	4.74	74.53	45.38	29.15	7.00	5.00	3.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.39
25.12.16	24.00	-	108.84	104.26	4.58	74.96	45.68	29.28	7.00	5.00	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.39
26.12.16	24.00	-	109.04	104.25	4.79	74.53	45.44	29.09	7.00	5.00	3.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.39
27.12.16	24.00	-	108.24	103.38	4.86	74.32	45.10	29.22	7.00	5.00	3.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.39
28.12.16	24.00	-	105.47	103.96	1.51	70.41	40.82	29.59	7.00	5.00	3.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.08
29.12.16	24.00	-	106.40	101.57	4.83	73.78	43.57	30.21	7.00	5.00	3.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.43
30.12.16	24.00	-	109.56	104.95	4.61	74.74	45.11	29.63	7.00	5.00	3.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.46
31.12.16	24.00	-	107.53	103.18	4.35	74.49	45.26	29.23	7.00	5.00	3.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.34
01.01.17	24.00	-	105.39	102.28	3.11	75.15	45.42	29.73	7.00	5.00	3.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.28
02.01.17	24.00	-	108.03	103.35	4.68	77.10	45.90	31.20	7.00	5.00	3.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.59
03.01.17	24.00	-	106.98	102.94	4.05	75.58	45.53	30.05	7.00	5.00	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.40
04.01.17	24.00	-	106.98	102.94	4.05	75.58	45.53	30.05	7.00	5.00	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.40
05.01.17	24.00	-	106.98	102.94	4.05	75.58	45.53	30.05	7.00	5.00	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.40
06.01.17	24.00	-	106.98	102.94	4.05	75.58	45.53	30.05	7.00	5.00	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.40
07.01.17	24.00	-	106.98	102.94	4.05	75.58	45.53	30.05	7.00	5.00	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.40
08.01.17	24.00	-	106.98	102.94	4.05	75.58	45.53	30.05	7.00	5.00	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.40
09.01.17	24.00	-	108.43	103.49	4.94	91.51	47.38	44.13	7.00	5.00	5.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.03
10.01.17	24.00	-	110.09	105.02	5.07	91.74	49.13	42.61	7.00	5.00	4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.95
11.01.17	24.00	-	107.37	102.35	5.02	88.43	47.93	40.50	7.00	5.00	4.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.44
12.01.17	24.00	-	108.49	103.49	5.00	89.61	49.01	40.60	7.00	5.00	4.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.66
13.01.17	24.00	-	108.49	103.49	5.00	89.61	49.01	40.60	7.00	5.00	4.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.66
14.01.17	24.00	-	109.22	104.33	4.89	89.47	49.95	39.52	7.00	5.00	4.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.57
15.01.17	24.00	-	109.16	104.28	4.88	88.99	48.99	38.52	7.00	5.00	4.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.46
16.01.17	24.00	-	109.36	104.37	4.99	88.54	49.90	38.64	7.00	5.00	4.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.48
17.01.17	24.00	-	109.25	104.33	4.92	84.64	46.28	38.36	7.00	5.00	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.50
18.01.17	24.00	-	53.76	63.23	-9.47	82.89	50.07	38.89	7.00	5.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.50
19.01.17	24.00	-	107.81	102.65	5.16	83.78	48.24	35.54	7.00	5.00	4.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.09
20.01.17	24.00	-	104.85	99.66	5.19	85.99	47.83	38.16	7.00	5.00	4.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.26
21.01.17	24.00	-	109.25	104.33	4.92	88.97	50.07	38.89	7.00	5.00	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.50
Среднее	24.00	-	104.22	101.06	3.16	80.73	46.54	34.19	7.00	5.00	3.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.62
Итого	744.00	-	3230.82	3132.94	97.89	-	-	-	-	-	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.12

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.12.16 01:00 2282.75 2282.43 0.00 0.00
 22.01.17 01:00 30986.08 31812.84 0.00 0.00

Дата, время: 23.12.16 01:00
 М1(Т) М2(Т) М3(Т) М4(Т) U3(кВ) U4(кВ) Q СЛО (Гкал) Q ГВС (Гкал) Твоб.ч

Объем теплотехники, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотехники, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 0,3 °C = 0,00 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 112,12 Гкал;
 КВт.м.

Фактически договорной расход.

Наладить работу системы отопления

ООО «Инфрадайт Монтаж»
 печать подразделения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Филиал «Энергообъект»
 Управление энергетического учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 » 01 « 17 »
 ВСКЛЕЗЯ В