Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):				
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,3
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-										24,57	2,32	22,25	25,13	2,32	22,81	-	69,92	27,55	1,66			1,66
24.12.16	24,00	-										26,60	2,23	24,37	27,24	2,23	25,01	-	70,52	26,88	1,82			1,82
25.12.16	24,00	-										29,69	2,23	27,46	30,35	2,23	28,12	-	69,79	26,26	2,01			2,01
26.12.16	24,00	-										25,32	2,38	22,94	25,89	2,38	23,51	-	69,13	27,63	1,68			1,68
27.12.16	24,00	-										25,82	2,33	23,49	26,41	2,33	24,08	-	69,58	28,97	1,73			1,73
28.12.16	24,00	-										23,44	1,95	21,49	23,98	1,95	22,03	-	68,80	25,38	1,56			1,56
29.12.16	24,00	-										25,72	1,34	24,38	26,28	1,34	24,94	-	69,38	17,90	1,76			1,76
30.12.16	24,00	-										25,79	1,38	24,41	26,36	1,38	24,98	-	69,51	19,40	1,77			1,77
31.12.16	24,00	-										33,48	1,15	32,33	34,23	1,15	33,08	-	69,70	22,32	2,31			2,31
01.01.17	24,00	-										18,67	1,92	16,75	19,07	1,92	17,15	-	68,15	25,26	1,23			1,23
02.01.17	24,00	-										21,77	1,80	19,97	22,25	1,80	20,45	-	69,79	23,53	1,48			1,48
03.01.17	24,00	-										22,99	2,05	20,94	23,50	2,05	21,45	-	69,32	23,81	1,55			1,55
04.01.17	24,00	-										23,28	1,98	21,30	23,80	1,98	21,82	-	70,73	20,08	1,61			1,61
05.01.17	24,00	-										25,07	2,12	22,95	25,68	2,12	23,56	-	70,80	18,90	1,74			1,74
06.01.17	24,00	-										27,85	1,95	25,90	28,48	1,95	26,53	-	69,53	24,07	1,89			1,89
07.01.17	24,00	-										23,89	2,26	21,63	24,41	2,26	22,15	-	68,89	16,57	1,61			1,61
08.01.17	24,00	-										28,96	2,26	26,70	29,61	2,26	27,35	-	70,48	19,58	2,00			2,00
09.01.17	24,00	-										26,44	2,18	24,26	27,03	2,18	24,85	-	69,97	23,86	1,80			1,80
10.01.17	24,00	-										26,58	1,16	25,42	27,10	1,16	25,94	-	66,16	20,21	1,73			1,73
11.01.17	24,00	-										28,27	1,72	26,55	28,89	1,72	27,17	-	69,15	20,89	1,92			1,92
12.01.17	24,00	-										26,29	2,33	23,96	26,85	2,33	24,52	-	68,33	25,05	1,74			1,74
13.01.17	24,00	-										25,27	1,60	23,67	25,84	1,60	24,24	-	67,90	20,75	1,68			1,68
14.01.17	24,00	-										25,09	1,42	23,67	25,62	1,42	24,20	-	68,89	20,83	1,70			1,70
15.01.17	24,00	-										26,99	2,04	24,95	27,60	2,04	25,56	-	68,57	24,64	1,80			1,80
16.01.17	24,00	-										24,96	2,12	22,84	25,48	2,12	23,36	-	69,55	26,58	1,68			1,68
17.01.17	24,00	-										25,62	2,38	23,24	26,19	2,38	23,81	-	70,43	27,42	1,74			1,74
18.01.17	24,00	-										26,12	1,97	24,15	26,70	1,97	24,73	-	69,60	25,83	1,77			1,77
19.01.17	24,00	-										26,55	1,86	24,69	27,12	1,86	25,26	-	69,34	23,82	1,80			1,80
20.01.17	24,00	-										26,86	2,16	24,70	27,43	2,16	25,27	-	69,52	26,47	1,81			1,81
21.01.17	24,00	-										24,71	2,01	22,70	25,27	2,01	23,26	-	69,17	24,55	1,66			1,66
22.01.17												26,04	2,01	24,03	26,61	2,01	24,60	-	69,34	24,95	1,76			1,76
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,76	1,96	23,81	26,34	1,96	24,38	-	69,35	23,55	1,74	-	-	1,74
Итого	720,00		0,00	0,00	0,00						0,00	798,70	60,61	738,09	816,40	60,61	755,79	0,00			53,98	0,00	0,00	53,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	67862,13	67833,69	8240,02	570,54	8450,55	570,54	982,28	602,25	-
	22.01.17 01:00	76801,87	76773,43	9013,49	629,24	9241,17	629,24	1144,73	654,52	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **755,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.