Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ~~Обуховский з-д~~ Проспект Ст 32

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+~~ГВС~~
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	299,55	299,55	0,00	74,35	58,24	16,11	7,00	5,00	4,83													4,83
24.12.16	24,00	-	299,62	299,62	0,00	73,92	58,11	15,81	7,00	5,00	4,75													4,75
25.12.16	24,00	-	301,89	301,89	0,00	70,71	56,06	14,65	7,00	5,00	4,43													4,43
26.12.16	24,00	-	303,82	303,82	0,00	71,56	56,70	14,86	7,00	5,00	4,52													4,52
27.12.16	24,00	-	303,84	303,84	0,00	72,98	57,75	15,23	7,00	5,00	4,64													4,64
28.12.16	24,00	-	301,24	301,24	0,00	71,95	56,61	15,34	7,00	5,00	4,63													4,63
29.12.16	24,00	-	298,85	298,85	0,00	71,20	55,84	15,36	7,00	5,00	4,60													4,60
30.12.16	24,00	-	299,47	299,47	0,00	69,41	54,94	14,47	7,00	5,00	4,35													4,35
31.12.16	24,00	-	298,12	298,12	0,00	69,44	55,03	14,41	7,00	5,00	4,30													4,30
01.01.17	24,00	-	295,55	295,55	0,00	68,40	54,28	14,12	7,00	5,00	4,18													4,18
02.01.17	24,00	-	293,73	293,73	0,00	70,96	55,63	15,33	7,00	5,00	4,51													4,51
03.01.17	24,00	-	293,22	293,22	0,00	73,25	56,52	16,73	7,00	5,00	4,92													4,92
04.01.17	24,00	-	283,22	283,22	0,00	79,88	59,53	20,35	7,00	5,00	5,78													5,78
05.01.17	24,00	-	284,34	284,34	0,00	85,06	61,97	23,09	7,00	5,00	6,58													6,58
06.01.17	24,00	-	291,95	291,95	0,00	88,02	64,27	23,75	7,00	5,00	6,96													6,96
07.01.17	24,00	-	291,49	291,49	0,00	87,21	63,44	23,77	7,00	5,00	6,95													6,95
08.01.17	24,00	-	301,37	301,37	0,00	86,55	64,24	22,31	7,00	5,00	6,74													6,74
09.01.17	24,00	-	303,26	303,26	0,00	86,17	65,05	21,12	7,00	5,00	6,43													6,43
10.01.17	24,00	-	296,51	296,51	0,00	82,11	62,84	19,27	7,00	5,00	5,73													5,73
11.01.17	24,00	-	297,94	297,94	0,00	78,76	60,32	18,44	7,00	5,00	5,51													5,51
12.01.17	24,00	-	299,30	299,30	0,00	82,48	62,88	19,60	7,00	5,00	5,88													5,88
13.01.17	24,00	-	295,24	295,24	0,00	82,78	63,02	19,76	7,00	5,00	5,85													5,85
14.01.17	24,00	-	298,83	298,83	0,00	83,06	63,85	19,21	7,00	5,00	5,76													5,76
15.01.17	24,00	-	301,92	301,92	0,00	82,38	63,63	18,75	7,00	5,00	5,68													5,68
16.01.17	24,00	-	302,04	302,04	0,00	84,38	64,76	19,62	7,00	5,00	5,94													5,94
17.01.17	24,00	-	301,96	301,96	0,00	83,54	64,06	19,48	7,00	5,00	5,90													5,90
18.01.17	24,00	-	301,63	301,63	0,00	82,80	63,46	19,34	7,00	5,00	5,85													5,85
19.01.17	24,00	-	301,51	301,51	0,00	81,19	62,68	18,51	7,00	5,00	5,60													5,60
20.01.17	24,00	-	300,95	300,95	0,00	79,84	61,88	17,96	7,00	5,00	5,42													5,42
21.01.17	24,00	-	285,01	285,01	0,00	78,07	60,55	17,52	7,00	5,00	5,01													5,01
22.01.17	24,00		295,82	295,82	-	79,70	61,70	18,00	7,00	5,00	5,34													5,34
Среднее	24,00	-	297,52	297,52	-	78,46	60,32	18,14	7,00	5,00	5,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,41
Итого	744,00		9223,19	9223,19	0,00						167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	167,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	67862,13	67833,69	8240,02	570,54	8450,55	570,54	982,28	602,25	-
	22.01.17 01:00	76801,87	76773,43	9013,49	629,24	9241,17	629,24	1144,73	654,52	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **167,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«___» _____ г.