Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: 28587
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207802-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207802 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,216 Qот=0,229817 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 64,88 Gот=68,945 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	81,82	81,82	0,00	75,26	45,31	29,95	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
24.12.16	24,00	-	81,47	81,47	0,00	74,37	44,88	29,49	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
25.12.16	24,00	-	81,80	81,80	0,00	74,80	45,11	29,69	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
26.12.16	24,00	-	81,78	81,78	0,00	74,37	44,95	29,42	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
27.12.16	24,00	-	81,36	81,36	0,00	74,20	44,86	29,34	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
28.12.16	24,00	-	79,33	79,02	0,31	70,32	42,93	27,39	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
29.12.16	24,00	-	80,06	80,06	0,00	73,68	43,53	30,15	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
30.12.16	24,00	-	82,05	82,05	0,00	74,62	44,63	29,99	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
31.12.16	24,00	-	80,93	80,93	0,00	74,32	44,86	29,46	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
01.01.17	24,00	-	79,99	79,99	0,00	74,99	45,05	29,94	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
02.01.17	24,00	-	81,26	81,26	0,00	76,95	45,76	31,19	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
03.01.17	24,00	-	80,43	80,43	0,00	80,60	46,13	34,47	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
04.01.17	24,00	-	77,82	77,82	0,00	84,59	45,65	38,94	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
05.01.17	24,00	-	75,91	75,91	0,00	89,54	45,70	43,84	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
06.01.17	24,00	-	75,87	75,87	0,00	90,78	45,56	45,22	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
07.01.17	24,00	-	75,95	75,95	0,00	90,25	44,84	45,41	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
08.01.17	24,00	-	76,83	76,83	0,00	90,61	45,73	44,88	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
09.01.17	24,00	-	80,75	80,75	0,00	91,39	48,27	43,12	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
10.01.17	24,00	-	82,22	82,22	0,00	91,58	49,66	41,92	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
11.01.17	24,00	-	80,15	80,15	0,00	88,29	48,36	39,93	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
12.01.17	24,00	-	79,89	79,89	0,00	86,19	47,63	38,56	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
13.01.17	24,00	-	80,76	80,76	0,00	89,52	49,39	40,13	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
14.01.17	24,00	-	81,39	81,39	0,00	89,40	50,04	39,36	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
15.01.17	24,00	-	81,57	81,57	0,00	88,84	50,19	38,65	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
16.01.17	24,00	-	81,71	81,71	0,00	88,52	50,01	38,51	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
17.01.17	24,00	-	36,36	36,39	-0,03	83,40	49,05	34,35	7,00	5,00	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
18.01.17	24,00	-	78,74	78,74	0,00	83,98	46,10	37,88	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
19.01.17	24,00	-	41,13	41,43	-0,30	82,83	47,10	35,73	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
20.01.17	24,00	-	79,93	79,93	0,00	83,99	46,48	37,51	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
21.01.17	24,00	-	79,30	79,30	0,00	86,00	47,98	38,02	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
22.01.17	24,00		79,62	79,62	-	85,00	47,23	37,77	7,00	5,00	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
Среднее	24,00	-	77,36	77,36	0,00	82,68	46,55	36,14	7,00	5,00	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
Итого	720,00		2398,18	2398,20	-0,02						86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	86,74
	744,00																							

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	18217,00	18247,51	0,00	-	0,00	-	573,56	-	-
	22.01.17 01:00	20538,87	20569,40	0,00	-	0,00	-	657,41	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел [illegible] и КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 01 « 17 » г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления