Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 24125
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206429-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206429 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,279 Qот=0,276687 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 83,8 Gот=83,006 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	81,82	81,82	0,00	75,76	45,65	30,11	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
24.12.16	24,00	-	81,66	81,66	0,00	74,23	44,98	29,25	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
25.12.16	24,00	-	81,66	81,66	0,00	74,41	44,97	29,44	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
26.12.16	24,00	-	81,45	81,45	0,00	74,28	45,04	29,24	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
27.12.16	24,00	-	81,19	81,19	0,00	73,98	44,94	29,04	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
28.12.16	24,00	-	80,14	80,14	0,00	74,18	44,56	29,62	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
29.12.16	24,00	-	78,80	78,80	0,00	69,18	41,78	27,40	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
30.12.16	24,00	-	81,16	81,16	0,00	74,29	44,53	29,76	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
31.12.16	24,00	-	80,96	80,96	0,00	74,22	44,88	29,34	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
01.01.17	24,00	-	78,92	78,92	0,00	74,18	44,70	29,48	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
02.01.17	24,00	-	80,65	80,65	0,00	76,01	45,49	30,52	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
03.01.17	24,00	-	80,11	80,11	0,00	79,42	45,96	33,46	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
04.01.17	24,00	-	78,65	78,65	0,00	82,94	45,55	37,39	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
05.01.17	24,00	-	75,78	75,78	0,00	88,35	45,06	43,29	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
06.01.17	24,00	-	76,16	76,16	0,00	90,30	45,08	45,22	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
07.01.17	24,00	-	75,99	75,99	0,00	89,82	44,25	45,57	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
08.01.17	24,00	-	76,87	76,87	0,00	89,73	44,55	45,18	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
09.01.17	24,00	-	80,06	80,06	0,00	90,77	46,97	43,80	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
10.01.17	24,00	-	82,40	82,40	0,00	91,11	49,01	42,10	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
11.01.17	24,00	-	81,38	81,38	0,00	89,54	48,91	40,63	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
12.01.17	24,00	-	80,23	80,23	0,00	84,98	46,97	38,01	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
13.01.17	24,00	-	80,60	80,60	0,00	88,70	48,75	39,95	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
14.01.17	24,00	-	81,87	81,87	0,00	88,99	49,89	39,10	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
15.01.17	24,00	-	82,09	82,09	0,00	88,28	50,05	38,23	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
16.01.17	24,00	-	81,98	81,98	0,00	88,17	50,05	38,12	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
17.01.17	24,00	-	55,54	55,59	-0,05	85,95	49,67	36,28	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
18.01.17	24,00	-	57,12	57,12	0,00	80,71	43,74	36,97	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
19.01.17	24,00	-	55,50	54,95	0,55	85,87	48,52	37,35	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
20.01.17	24,00	-	64,88	65,72	-0,84	80,81	44,23	36,58	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
21.01.17	24,00	-	79,71	79,71	0,00	85,20	47,71	37,49	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
22.01.17	24		66,70	66,79	-0,10	83,96	46,82	37,14	7,00	5,00	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,49
Среднее	24,00	-	76,84	76,85	-0,01	82,20	46,23	35,97	7,00	5,00	2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
Итого	720,00		2382,03	2382,46	-0,44						85,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85,58

744

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	24934,66	24937,73	0,00	-	0,00	-	699,92	-	-
	22.01.17 01:00	27252,57	27255,98	0,00	-	0,00	-	783,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 01 « 17 » г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.