Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 59 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9171.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208355-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208355 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,291 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	56,75	56,75	0,00	71,87	38,54	33,33	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
24.12.16	24,00	-	57,75	57,75	0,00	72,92	38,79	34,13	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
25.12.16	24,00	-	57,67	57,67	0,00	73,08	38,86	34,22	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
26.12.16	24,00	-	56,59	56,59	0,00	73,13	38,74	34,39	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
27.12.16	24,00	-	56,01	56,01	0,00	73,14	38,72	34,42	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
28.12.16	24,00	-	55,68	55,68	0,00	73,14	38,34	34,80	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
29.12.16	24,00	-	56,08	56,08	0,00	73,00	38,05	34,95	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
30.12.16	24,00	-	56,26	56,26	0,00	72,88	38,28	34,60	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
31.12.16	24,00	-	56,32	56,32	0,00	73,14	38,83	34,31	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
01.01.17	24,00	-	56,86	56,86	0,00	73,96	39,44	34,52	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
02.01.17	24,00	-	56,74	56,74	0,00	77,49	40,19	37,30	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
03.01.17	24,00	-	57,77	57,77	0,00	83,07	41,57	41,50	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
04.01.17	24,00	-	60,38	60,38	0,00	89,40	43,23	46,17	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
05.01.17	24,00	-	61,17	61,17	0,00	93,51	43,61	49,90	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
06.01.17	24,00	-	61,74	61,74	0,00	94,15	43,33	50,82	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
07.01.17	24,00	-	61,59	61,59	0,00	93,68	42,66	51,02	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
08.01.17	24,00	-	62,30	62,30	0,00	94,51	43,58	50,93	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
09.01.17	24,00	-	63,75	63,75	0,00	94,93	45,34	49,59	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
10.01.17	24,00	-	64,14	64,14	0,00	95,02	46,68	48,34	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
11.01.17	24,00	-	63,73	63,73	0,00	94,32	46,52	47,80	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
12.01.17	24,00	-	63,84	63,84	0,00	93,17	46,55	46,62	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
13.01.17	24,00	-	64,01	64,01	0,00	91,85	46,27	45,58	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
14.01.17	24,00	-	64,09	64,09	0,00	91,95	46,77	45,18	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
15.01.17	24,00	-	63,67	63,67	0,00	89,75	46,30	43,45	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
16.01.17	24,00	-	63,73	63,73	0,00	90,06	46,30	43,76	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
17.01.17	24,00	-	63,70	63,70	0,00	90,00	46,24	43,76	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
18.01.17	24,00	-	63,89	63,89	0,00	89,92	46,08	43,84	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
19.01.17	24,00	-	64,94	64,94	0,00	87,81	45,98	41,83	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
20.01.17	24,00	-	64,82	64,82	0,00	87,63	45,98	41,65	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
21.01.17	24,00	-	64,48	64,48	0,00	87,37	45,71	41,66	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
22.01.17	24,00		64,75	64,75	-	87,60	45,89	41,71	7,00	5,00	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
Среднее	24,00	-	60,81	60,81	-	84,76	42,95	41,81	7,00	5,00	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
Итого	744,00		1885,20	1885,20	0,00						79,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	79,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	15819,64	15717,27	0,00	-	0,00	-	559,48	-	-
	22.01.17 01:00	17642,77	17540,40	0,00	-	0,00	-	636,28	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ФЕВ 2017
печать энергосбыта
«_____» _____ г.