Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207819
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-0117.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	219,96	201,16	18,80	72,41	55,31	17,10	7,00	5,00	3,61	16,57	-	16,57	16,97	-	16,97	-	72,00	-	1,19			4,81
24.12.16	24,00	-	229,87	206,17	23,70	73,28	56,22	17,06	7,00	5,00	3,91	18,40	-	18,40	18,88	-	18,88	-	73,45	-	1,35			5,26
25.12.16	24,00	-	229,81	204,92	24,89	73,44	56,13	17,31	7,00	5,00	3,84	20,92	-	20,92	21,42	-	21,42	-	73,72	-	1,54			5,39
26.12.16	24,00	-	229,11	207,79	21,32	73,49	56,54	16,95	7,00	5,00	3,79	17,78	-	17,78	18,22	-	18,22	-	73,68	-	1,31			5,10
27.12.16	24,00	-	228,11	207,68	20,43	73,50	56,56	16,94	7,00	5,00	3,79	16,87	-	16,87	17,29	-	17,29	-	73,69	-	1,24			5,03
28.12.16	24,00	-	227,07	204,29	22,78	73,50	56,02	17,48	7,00	5,00	3,84	19,20	-	19,20	19,69	-	19,69	-	73,68	-	1,41			5,25
29.12.16	24,00	-	229,05	206,94	22,11	73,36	55,92	17,44	7,00	5,00	3,87	18,60	-	18,60	19,05	-	19,05	-	73,48	-	1,37			5,24
30.12.16	24,00	-	230,10	206,42	23,68	73,24	56,00	17,24	7,00	5,00	3,82	20,14	-	20,14	20,64	-	20,64	-	73,45	-	1,48			5,30
31.12.16	24,00	-	230,75	201,02	29,73	73,52	56,01	17,51	7,00	5,00	3,79	26,01	-	26,01	26,67	-	26,67	-	73,93	-	1,92			5,71
01.01.17	24,00	-	231,79	213,46	18,33	74,34	57,44	16,90	7,00	5,00	3,89	14,59	-	14,59	14,96	-	14,96	-	74,73	-	1,09			4,98
02.01.17	24,00	-	230,05	211,63	18,42	77,90	59,47	18,43	7,00	5,00	4,21	14,47	-	14,47	14,89	-	14,89	-	78,37	-	1,13			5,34
03.01.17	24,00	-	227,42	209,21	18,21	83,43	62,16	21,27	7,00	5,00	4,79	14,11	-	14,11	14,53	-	14,53	-	84,15	-	1,19			5,98
04.01.17	24,00	-	212,88	193,85	19,03	89,76	63,28	26,48	7,00	5,00	5,49	15,07	-	15,07	15,60	-	15,60	-	90,61	-	1,37			6,86
05.01.17	24,00	-	193,76	173,99	19,77	93,97	61,84	32,13	7,00	5,00	6,04	15,13	-	15,13	15,70	-	15,70	-	94,35	-	1,43			7,47
06.01.17	24,00	-	186,94	166,64	20,30	94,63	60,58	34,05	7,00	5,00	6,19	15,05	-	15,05	15,62	-	15,62	-	94,70	-	1,42			7,62
07.01.17	24,00	-	184,89	163,26	21,63	94,15	59,36	34,79	7,00	5,00	6,22	16,06	-	16,06	16,69	-	16,69	-	94,22	-	1,51			7,74
08.01.17	24,00	-	184,06	161,97	22,09	94,99	59,71	35,28	7,00	5,00	6,27	16,46	-	16,46	17,09	-	17,09	-	95,28	-	1,57			7,83
09.01.17	24,00	-	185,42	162,35	23,07	95,41	60,82	34,59	7,00	5,00	6,26	16,53	-	16,53	17,22	-	17,22	-	95,52	-	1,58			7,84
10.01.17	24,00	-	181,18	156,21	24,97	95,48	60,67	34,81	7,00	5,00	6,15	17,70	-	17,70	18,38	-	18,38	-	95,59	-	1,69			7,84
11.01.17	24,00	-	178,38	153,63	24,75	94,79	60,02	34,77	7,00	5,00	6,09	16,98	-	16,98	17,64	-	17,64	-	94,82	-	1,61			7,71
12.01.17	24,00	-	175,91	151,58	24,33	93,61	59,01	34,60	7,00	5,00	6,03	16,22	-	16,22	16,84	-	16,84	-	93,44	-	1,52			7,54
13.01.17	24,00	-	172,60	147,84	24,76	92,27	57,54	34,73	7,00	5,00	5,91	16,50	-	16,50	17,07	-	17,07	-	92,38	-	1,52			7,44
14.01.17	24,00	-	169,46	144,02	25,44	92,35	57,43	34,92	7,00	5,00	5,89	16,43	-	16,43	17,04	-	17,04	-	91,94	-	1,51			7,39
15.01.17	24,00	-	169,09	142,06	27,03	90,16	56,27	33,89	7,00	5,00	5,69	17,43	-	17,43	18,04	-	18,04	-	90,20	-	1,57			7,27
16.01.17	24,00	-	168,55	142,28	26,27	90,46	56,58	33,88	7,00	5,00	5,76	16,08	-	16,08	16,64	-	16,64	-	90,50	-	1,46			7,21
17.01.17	24,00	-	168,20	141,35	26,85	90,40	55,83	34,57	7,00	5,00	5,83	16,60	-	16,60	17,20	-	17,20	-	90,42	-	1,50			7,33
18.01.17	24,00	-	167,06	139,49	27,57	90,34	55,77	34,57	7,00	5,00	5,82	16,64	-	16,64	17,20	-	17,20	-	90,41	-	1,51			7,33
19.01.17	24,00	-	155,06	129,19	25,87	88,47	54,95	33,52	7,00	5,00	5,19	16,36	-	16,36	16,90	-	16,90	-	88,04	-	1,44			6,63
20.01.17	24,00	-	167,46	140,34	27,12	88,03	54,75	33,28	7,00	5,00	5,66	16,02	-	16,02	16,55	-	16,55	-	88,03	-	1,41			7,07
21.01.17	24,00	-	166,88	138,86	28,02	87,76	54,44	33,32	7,00	5,00	5,65	16,44	-	16,44	16,98	-	16,98	-	87,75	-	1,44			7,10
22.01.17	24,00		163,13	136,13	27,00	88,09	54,71	33,37	7,00	5,00	5,50	16,27	-	16,27	16,81	-	16,81	-	87,94	-	1,43	-	-	6,93
Среднее	24,00	-	196,58	173,09	23,49	85,18	57,66	27,52	7,00	5,00	5,12	17,02	-	17,02	17,56	-	17,56	-	85,31	-	1,44	-	-	6,56
Итого	744,00		6094,00	5365,73	728,27						158,78	527,63	0,00	527,63	544,42	0,00	544,42	0,00			44,73	0,00	0,00	203,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	112043,92	103107,34	9402,17	-	9616,17	-	1708,98	-	-
	22.01.17 01:00	117981,71	108342,89	9913,99	-	10144,26	-	1905,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **203,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **544,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Печать потребителя

Печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру 76С

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 25 ЯНВ 2017 г.