Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207809
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-0117.txt
Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1, т | М2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | М3, т | М4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.12.16 | 24,00 | - | 124,42 | 104,04 | 20,38 | 73,66 | 40,16 | 33,50 | 7,00 | 5,00 | 3,32 | 22,41 | - | 22,41 | 22,97 | - | 22,97 | - | 74,60 | - | 1,67 | | | 4,99 |
| 24.12.16 | 24,00 | - | 132,06 | 108,32 | 23,74 | 73,96 | 40,60 | 33,36 | 7,00 | 5,00 | 3,61 | 23,79 | - | 23,79 | 24,38 | - | 24,38 | - | 74,11 | - | 1,76 | | | 5,37 |
| 25.12.16 | 24,00 | - | 134,19 | 108,69 | 25,50 | 74,14 | 40,83 | 33,31 | 7,00 | 5,00 | 3,60 | 25,66 | - | 25,66 | 26,31 | - | 26,31 | - | 74,38 | - | 1,91 | | | 5,51 |
| 26.12.16 | 24,00 | - | 132,62 | 108,86 | 23,76 | 74,16 | 41,00 | 33,16 | 7,00 | 5,00 | 3,59 | 23,92 | - | 23,92 | 24,52 | - | 24,52 | - | 74,33 | - | 1,78 | | | 5,37 |
| 27.12.16 | 24,00 | - | 132,12 | 108,50 | 23,62 | 74,16 | 40,90 | 33,26 | 7,00 | 5,00 | 3,60 | 23,75 | - | 23,75 | 24,36 | - | 24,36 | - | 74,33 | - | 1,76 | | | 5,36 |
| 28.12.16 | 24,00 | - | 131,98 | 108,24 | 23,74 | 74,15 | 40,42 | 33,73 | 7,00 | 5,00 | 3,63 | 23,96 | - | 23,96 | 24,56 | - | 24,56 | - | 74,30 | - | 1,78 | | | 5,41 |
| 29.12.16 | 24,00 | - | 131,47 | 109,10 | 22,37 | 74,01 | 40,32 | 33,69 | 7,00 | 5,00 | 3,65 | 22,63 | - | 22,63 | 23,18 | - | 23,18 | - | 74,14 | - | 1,68 | | | 5,33 |
| 30.12.16 | 24,00 | - | 133,42 | 109,19 | 24,23 | 73,88 | 40,71 | 33,17 | 7,00 | 5,00 | 3,60 | 24,49 | - | 24,49 | 25,11 | - | 25,11 | - | 74,06 | - | 1,82 | | | 5,41 |
| 31.12.16 | 24,00 | - | 142,45 | 108,78 | 33,67 | 74,21 | 41,23 | 32,98 | 7,00 | 5,00 | 3,56 | 33,97 | - | 33,97 | 34,84 | - | 34,84 | - | 74,56 | - | 2,53 | | | 6,09 |
| 01.01.17 | 24,00 | - | 130,30 | 110,64 | 19,66 | 75,02 | 41,61 | 33,41 | 7,00 | 5,00 | 3,65 | 20,17 | - | 20,17 | 20,67 | - | 20,67 | - | 75,30 | - | 1,52 | | | 5,17 |
| 02.01.17 | 24,00 | - | 129,58 | 109,96 | 19,62 | 78,65 | 42,16 | 36,49 | 7,00 | 5,00 | 3,97 | 20,09 | - | 20,09 | 20,64 | - | 20,64 | - | 78,99 | - | 1,59 | | | 5,56 |
| 03.01.17 | 24,00 | - | 130,45 | 111,10 | 19,35 | 84,39 | 43,34 | 41,05 | 7,00 | 5,00 | 4,51 | 19,84 | - | 19,84 | 20,47 | - | 20,47 | - | 84,91 | - | 1,69 | | | 6,20 |
| 04.01.17 | 24,00 | - | 133,70 | 113,46 | 20,24 | 90,89 | 44,92 | 45,97 | 7,00 | 5,00 | 5,17 | 20,70 | - | 20,70 | 21,47 | - | 21,47 | - | 91,38 | - | 1,90 | | | 7,06 |
| 05.01.17 | 24,00 | - | 133,11 | 113,45 | 19,66 | 95,10 | 45,37 | 49,73 | 7,00 | 5,00 | 5,60 | 20,12 | - | 20,12 | 20,92 | - | 20,92 | - | 95,36 | - | 1,92 | | | 7,52 |
| 06.01.17 | 24,00 | - | 132,76 | 113,61 | 19,15 | 95,73 | 45,08 | 50,65 | 7,00 | 5,00 | 5,72 | 19,67 | - | 19,67 | 20,47 | - | 20,47 | - | 95,79 | - | 1,88 | | | 7,60 |
| 07.01.17 | 24,00 | - | 134,71 | 113,05 | 21,66 | 95,28 | 44,37 | 50,91 | 7,00 | 5,00 | 5,73 | 22,04 | - | 22,04 | 22,89 | - | 22,89 | - | 95,36 | - | 2,10 | | | 7,83 |
| 08.01.17 | 24,00 | - | 134,86 | 114,15 | 20,71 | 96,14 | 45,55 | 50,59 | 7,00 | 5,00 | 5,73 | 21,26 | - | 21,26 | 22,13 | - | 22,13 | - | 96,38 | - | 2,05 | | | 7,78 |
| 09.01.17 | 24,00 | - | 135,67 | 116,51 | 19,16 | 96,47 | 47,57 | 48,90 | 7,00 | 5,00 | 5,64 | 19,90 | - | 19,90 | 20,72 | - | 20,72 | - | 96,53 | - | 1,92 | | | 7,56 |
| 10.01.17 | 24,00 | - | 135,93 | 116,93 | 19,00 | 96,53 | 48,63 | 47,90 | 7,00 | 5,00 | 5,54 | 19,81 | - | 19,81 | 20,59 | - | 20,59 | - | 96,60 | - | 1,91 | | | 7,45 |
| 11.01.17 | 24,00 | - | 134,88 | 116,40 | 18,48 | 95,83 | 48,37 | 47,46 | 7,00 | 5,00 | 5,46 | 19,25 | - | 19,25 | 20,02 | - | 20,02 | - | 95,82 | - | 1,85 | | | 7,31 |
| 12.01.17 | 24,00 | - | 135,62 | 116,35 | 19,27 | 94,63 | 47,94 | 46,69 | 7,00 | 5,00 | 5,39 | 19,84 | - | 19,84 | 20,61 | - | 20,61 | - | 94,46 | - | 1,87 | | | 7,27 |
| 13.01.17 | 24,00 | - | 136,13 | 116,58 | 19,55 | 93,30 | 47,62 | 45,68 | 7,00 | 5,00 | 5,28 | 20,19 | - | 20,19 | 20,94 | - | 20,94 | - | 93,19 | - | 1,88 | | | 7,16 |
| 14.01.17 | 24,00 | - | 135,59 | 116,49 | 19,10 | 93,30 | 48,11 | 45,19 | 7,00 | 5,00 | 5,24 | 19,51 | - | 19,51 | 20,26 | - | 20,26 | - | 92,93 | - | 1,82 | | | 7,06 |
| 15.01.17 | 24,00 | - | 137,95 | 115,96 | 21,99 | 91,15 | 47,45 | 43,70 | 7,00 | 5,00 | 5,03 | 22,43 | - | 22,43 | 23,27 | - | 23,27 | - | 91,21 | - | 2,05 | | | 7,08 |
| 16.01.17 | 24,00 | - | 138,58 | 116,07 | 22,51 | 91,47 | 47,42 | 44,05 | 7,00 | 5,00 | 5,07 | 23,04 | - | 23,04 | 23,90 | - | 23,90 | - | 91,53 | - | 2,11 | | | 7,18 |
| 17.01.17 | 24,00 | - | 134,79 | 116,17 | 18,62 | 91,41 | 47,23 | 44,18 | 7,00 | 5,00 | 5,08 | 19,20 | - | 19,20 | 19,90 | - | 19,90 | - | 91,45 | - | 1,76 | | | 6,84 |
| 18.01.17 | 24,00 | - | 134,75 | 116,33 | 18,42 | 91,35 | 47,38 | 43,97 | 7,00 | 5,00 | 5,07 | 18,99 | - | 18,99 | 19,69 | - | 19,69 | - | 91,41 | - | 1,74 | | | 6,81 |
| 19.01.17 | 24,00 | - | 137,37 | 116,98 | 20,39 | 89,09 | 47,25 | 41,84 | 7,00 | 5,00 | 4,91 | 20,27 | - | 20,27 | 20,98 | - | 20,98 | - | 88,83 | - | 1,81 | | | 6,72 |
| 20.01.17 | 24,00 | - | 138,09 | 117,84 | 20,25 | 88,95 | 47,22 | 41,73 | 7,00 | 5,00 | 4,86 | 20,96 | - | 20,96 | 21,69 | - | 21,69 | - | 88,97 | - | 1,87 | | | 6,73 |
| 21.01.17 | 24,00 | - | 137,82 | 117,40 | 20,42 | 88,68 | 46,75 | 41,93 | 7,00 | 5,00 | 4,87 | 21,12 | - | 21,12 | 21,85 | - | 21,85 | - | 88,71 | - | 1,87 | | | 6,74 |
| 22.01.17 | 24,00 | | 137,76 | 117,41 | 20,35 | 88,91 | 47,07 | 41,83 | 7,00 | 5,00 | 4,88 | 20,78 | - | 20,78 | 21,51 | - | 21,51 | - | 88,84 | - | 1,85 | - | - | 6,73 |
| Среднее | 24,00 | - | 134,36 | 113,11 | 21,24 | 86,08 | 44,66 | 41,42 | 7,00 | 5,00 | 4,66 | 21,73 | - | 21,73 | 22,45 | - | 22,45 | - | 86,22 | - | 1,86 | - | - | 6,52 |
| Итого | 744,00 | | 4165,13 | 3506,56 | 658,57 | | | | | | 144,54 | 673,76 | 0,00 | 673,76 | 695,82 | 0,00 | 695,82 | 0,00 | | | 57,65 | 0,00 | 0,00 | 202,20 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.12.16 01:00 | 71719,36 | 60406,27 | 12042,79 | - | 12322,56 | - | 1893,81 | - | |
| | 22.01.17 01:00 | 75752,18 | 63800,31 | 12696,34 | - | 12997,46 | - | 2089,53 | - | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **201,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **695,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.