Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8793.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | |
|---|---|
| Термопреобр.: | КТСП-Н |
| Термопреобр.: | КТСП-Н |
| Термопреобр.: | ТСП-Н |
| Термопреобр.: | |
| Термопреобр.: | |

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,68

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.12.16 | 24,00 | - | 81,55 | 67,33 | 14,22 | 73,23 | 47,83 | 25,40 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 14,50 | - | - | 14,73 | - | 14,73 | - | 62,60 | - | 0,91 | | | 2,75 |
| 24.12.16 | 24,00 | - | 83,51 | 69,11 | 14,40 | 72,70 | 47,72 | 24,98 | 7,00 | 5,00 | 1,87 | 14,50 | - | - | 14,73 | - | 14,73 | - | 62,23 | - | 0,90 | | | 2,78 |
| 25.12.16 | 24,00 | - | 84,59 | 65,78 | 18,81 | 72,34 | 47,59 | 24,75 | 7,00 | 5,00 | 1,87 | 18,82 | - | - | 19,13 | - | 19,13 | - | 59,53 | - | 1,12 | | | 2,99 |
| 26.12.16 | 24,00 | - | 83,54 | 69,02 | 14,52 | 72,27 | 47,58 | 24,69 | 7,00 | 5,00 | 1,86 | 14,50 | - | - | 14,74 | - | 14,74 | - | 61,77 | - | 0,90 | | | 2,76 |
| 27.12.16 | 24,00 | - | 84,31 | 68,25 | 16,06 | 71,86 | 47,35 | 24,51 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 16,04 | - | - | 16,32 | - | 16,32 | - | 61,19 | - | 0,98 | | | 2,83 |
| 28.12.16 | 24,00 | - | 83,69 | 68,17 | 15,52 | 72,56 | 47,08 | 25,48 | 7,00 | 5,00 | 1,92 | 15,54 | - | - | 15,81 | - | 15,81 | - | 61,10 | - | 0,95 | | | 2,87 |
| 29.12.16 | 24,00 | - | 85,21 | 65,70 | 19,51 | 72,81 | 47,08 | 25,73 | 7,00 | 5,00 | 1,94 | 19,51 | - | - | 19,84 | - | 19,84 | - | 59,85 | - | 1,17 | | | 3,11 |
| 30.12.16 | 24,00 | - | 84,30 | 67,42 | 16,88 | 73,00 | 47,66 | 25,34 | 7,00 | 5,00 | 1,92 | 16,93 | - | - | 17,23 | - | 17,23 | - | 60,50 | - | 1,02 | | | 2,94 |
| 31.12.16 | 24,00 | - | 84,97 | 60,98 | 23,99 | 72,23 | 47,61 | 24,62 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 23,95 | - | - | 24,32 | - | 24,32 | - | 57,98 | - | 1,39 | | | 3,24 |
| 01.01.17 | 24,00 | - | 83,71 | 70,21 | 13,50 | 73,50 | 48,10 | 25,40 | 7,00 | 5,00 | 1,91 | 13,59 | - | - | 13,84 | - | 13,84 | - | 63,52 | - | 0,87 | | | 2,78 |
| 02.01.17 | 24,00 | - | 84,06 | 68,20 | 15,86 | 76,55 | 49,09 | 27,46 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 15,96 | - | - | 16,25 | - | 16,25 | - | 63,64 | - | 1,02 | | | 3,09 |
| 03.01.17 | 24,00 | - | 83,17 | 68,19 | 14,98 | 82,33 | 51,00 | 31,33 | 7,00 | 5,00 | 2,35 | 15,01 | - | - | 15,32 | - | 15,32 | - | 67,86 | - | 1,02 | | | 3,37 |
| 04.01.17 | 24,00 | - | 82,03 | 68,88 | 13,15 | 88,49 | 52,64 | 35,85 | 7,00 | 5,00 | 2,66 | 13,15 | - | - | 13,50 | - | 13,50 | - | 74,53 | - | 0,98 | | | 3,64 |
| 05.01.17 | 24,00 | - | 81,85 | 66,54 | 15,31 | 92,63 | 53,61 | 39,02 | 7,00 | 5,00 | 2,90 | 15,28 | - | - | 15,65 | - | 15,65 | - | 73,56 | - | 1,12 | | | 4,02 |
| 06.01.17 | 24,00 | - | 81,91 | 67,52 | 14,39 | 93,97 | 53,81 | 40,16 | 7,00 | 5,00 | 2,98 | 14,38 | - | - | 14,76 | - | 14,76 | - | 75,91 | - | 1,09 | | | 4,07 |
| 07.01.17 | 24,00 | - | 81,37 | 67,11 | 14,26 | 93,55 | 53,19 | 40,36 | 7,00 | 5,00 | 2,97 | 14,25 | - | - | 14,61 | - | 14,61 | - | 75,93 | - | 1,08 | | | 4,05 |
| 08.01.17 | 24,00 | - | 81,96 | 66,46 | 15,50 | 93,93 | 54,20 | 39,73 | 7,00 | 5,00 | 2,96 | 15,43 | - | - | 15,82 | - | 15,82 | - | 74,18 | - | 1,15 | | | 4,11 |
| 09.01.17 | 24,00 | - | 84,27 | 69,29 | 14,98 | 94,31 | 56,20 | 38,11 | 7,00 | 5,00 | 2,89 | 15,00 | - | - | 15,36 | - | 15,36 | - | 78,25 | - | 1,17 | | | 4,06 |
| 10.01.17 | 24,00 | - | 84,36 | 70,12 | 14,24 | 94,06 | 57,09 | 36,97 | 7,00 | 5,00 | 2,82 | 14,26 | - | - | 14,67 | - | 14,67 | - | 78,78 | - | 1,12 | | | 3,94 |
| 11.01.17 | 24,00 | - | 84,23 | 70,37 | 13,86 | 94,09 | 57,21 | 36,88 | 7,00 | 5,00 | 2,80 | 13,92 | - | - | 14,30 | - | 14,30 | - | 79,26 | - | 1,10 | | | 3,91 |
| 12.01.17 | 24,00 | - | 83,80 | 69,23 | 14,57 | 93,14 | 56,84 | 36,30 | 7,00 | 5,00 | 2,76 | 14,54 | - | - | 14,92 | - | 14,92 | - | 76,66 | - | 1,12 | | | 3,88 |
| 13.01.17 | 24,00 | - | 83,78 | 70,21 | 13,57 | 93,06 | 56,91 | 36,15 | 7,00 | 5,00 | 2,75 | 13,44 | - | - | 13,82 | - | 13,82 | - | 78,97 | - | 1,06 | | | 3,81 |
| 14.01.17 | 24,00 | - | 83,36 | 71,13 | 12,23 | 91,32 | 56,47 | 34,85 | 7,00 | 5,00 | 2,66 | 12,12 | - | - | 12,45 | - | 12,45 | - | 77,81 | - | 0,94 | | | 3,60 |
| 15.01.17 | 24,00 | - | 83,75 | 69,90 | 13,85 | 89,71 | 55,78 | 33,93 | 7,00 | 5,00 | 2,56 | 13,89 | - | - | 14,26 | - | 14,26 | - | 76,38 | - | 1,06 | | | 3,62 |
| 16.01.17 | 24,00 | - | 83,42 | 70,22 | 13,20 | 89,53 | 55,51 | 34,02 | 7,00 | 5,00 | 2,57 | 13,43 | - | - | 13,75 | - | 13,75 | - | 74,62 | - | 1,00 | | | 3,58 |
| 17.01.17 | 24,00 | - | 83,42 | 70,97 | 12,45 | 89,03 | 55,07 | 33,96 | 7,00 | 5,00 | 2,57 | 12,57 | - | - | 12,89 | - | 12,89 | - | 75,70 | - | 0,95 | | | 3,53 |
| 18.01.17 | 24,00 | - | 83,41 | 71,50 | 11,91 | 89,32 | 55,22 | 34,10 | 7,00 | 5,00 | 2,59 | 12,07 | - | - | 12,38 | - | 12,38 | - | 76,42 | - | 0,92 | | | 3,51 |
| 19.01.17 | 24,00 | - | 83,92 | 69,71 | 14,21 | 88,18 | 55,22 | 32,96 | 7,00 | 5,00 | 2,48 | 14,40 | - | - | 14,74 | - | 14,74 | - | 74,39 | - | 1,07 | | | 3,56 |
| 20.01.17 | 24,00 | - | 83,86 | 70,95 | 12,91 | 86,52 | 54,42 | 32,10 | 7,00 | 5,00 | 2,44 | 13,18 | - | - | 13,49 | - | 13,49 | - | 72,83 | - | 0,96 | | | 3,40 |
| 21.01.17 | 24,00 | - | 84,30 | 69,58 | 14,72 | 86,67 | 54,30 | 32,37 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | 14,91 | - | - | 15,27 | - | 15,27 | - | 72,43 | - | 1,08 | | | 3,53 |
| 22.01.17 | 24,00 | | 84,03 | 70,08 | 13,95 | 87,12 | 54,65 | 32,48 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | 14,16 | - | - | 14,50 | - | 14,50 | - | 73,22 | - | 1,04 | - | - | 3,50 |
| Среднее | 24,00 | - | 83,54 | 68,65 | 14,89 | 84,32 | 52,39 | 31,94 | 7,00 | 5,00 | 2,40 | 14,94 | - | - | 15,27 | - | 15,27 | - | 70,37 | - | 1,04 | - | - | 3,45 |
| Итого | 744,00 | | 2589,64 | 2128,13 | 461,51 | | | | | | 74,53 | 463,23 | 0,00 | 0,00 | 473,40 | 0,00 | 473,40 | 0,00 | | | 32,27 | 0,00 | 0,00 | 106,80 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.12.16 01:00 | 14157,45 | 14466,65 | 6612,63 | - | 6731,03 | - | 342,41 | - | - |
| | 22.01.17 01:00 | 16666,44 | 16527,87 | 7061,93 | - | 7190,17 | - | 445,83 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = -0,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **473,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«___» _____ г.