Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	119,85	98,63	21,22	77,33	45,10	32,23	7,00	5,00	3,20	21,00	-	-	21,58	-	21,58	-	77,13	-	1,62			4,82
24.12.16	24,00	-	121,26	98,03	23,23	76,53	44,48	32,05	7,00	5,00	3,16	23,03	-	-	23,64	-	23,64	-	76,42	-	1,76			4,92
25.12.16	24,00	-	123,64	98,54	25,10	77,09	44,84	32,25	7,00	5,00	3,20	24,87	-	-	25,53	-	25,53	-	77,07	-	1,92			5,12
26.12.16	24,00	-	114,54	94,38	20,16	76,59	44,83	31,76	7,00	5,00	2,94	20,94	-	-	21,49	-	21,49	-	76,54	-	1,60			4,54
27.12.16	24,00	-	120,15	97,89	22,26	76,48	44,40	32,08	7,00	5,00	3,16	22,04	-	-	22,62	-	22,62	-	76,50	-	1,69			4,85
28.12.16	24,00	-	118,77	95,56	23,21	71,33	41,81	29,52	7,00	5,00	2,88	22,98	-	-	23,49	-	23,49	-	69,49	-	1,60			4,47
29.12.16	24,00	-	118,28	96,48	21,80	76,57	43,31	33,26	7,00	5,00	3,23	21,56	-	-	22,09	-	22,09	-	76,53	-	1,65			4,88
30.12.16	24,00	-	119,48	97,73	21,75	76,94	44,40	32,54	7,00	5,00	3,19	21,60	-	-	22,21	-	22,21	-	76,94	-	1,66			4,85
31.12.16	24,00	-	124,87	96,98	27,89	76,65	44,84	31,81	7,00	5,00	3,12	27,49	-	-	28,24	-	28,24	-	76,60	-	2,11			5,23
01.01.17	24,00	-	113,80	96,18	17,62	77,46	44,82	32,64	7,00	5,00	3,17	17,21	-	-	17,68	-	17,68	-	77,56	-	1,34			4,51
02.01.17	24,00	-	115,36	97,15	18,21	79,79	45,24	34,55	7,00	5,00	3,36	18,14	-	-	18,64	-	18,64	-	79,97	-	1,45			4,81
03.01.17	24,00	-	116,42	96,50	19,92	83,76	45,23	38,53	7,00	5,00	3,71	20,04	-	-	20,69	-	20,69	-	83,85	-	1,68			5,39
04.01.17	24,00	-	104,68	86,67	18,01	87,94	45,39	42,55	7,00	5,00	3,63	18,68	-	-	19,33	-	19,33	-	88,34	-	1,65			5,28
05.01.17	24,00	-	112,34	93,19	19,15	93,20	46,03	47,17	7,00	5,00	4,40	19,23	-	-	19,95	-	19,95	-	93,21	-	1,79			6,19
06.01.17	24,00	-	112,70	93,18	19,52	94,22	46,28	47,94	7,00	5,00	4,47	19,64	-	-	20,39	-	20,39	-	93,97	-	1,85			6,32
07.01.17	24,00	-	114,07	93,19	20,88	93,67	45,86	47,81	7,00	5,00	4,46	21,02	-	-	21,81	-	21,81	-	93,51	-	1,97			6,42
08.01.17	24,00	-	115,62	93,87	21,75	93,99	47,11	46,88	7,00	5,00	4,39	21,91	-	-	22,74	-	22,74	-	93,96	-	2,06			6,45
09.01.17	24,00	-	118,17	98,68	19,49	94,56	50,03	44,53	7,00	5,00	4,40	19,48	-	-	20,21	-	20,21	-	94,52	-	1,84			6,25
10.01.17	24,00	-	119,35	100,09	19,26	94,66	51,45	43,21	7,00	5,00	4,33	19,33	-	-	20,09	-	20,09	-	94,60	-	1,83			6,16
11.01.17	24,00	-	117,97	97,17	20,80	90,69	49,48	41,21	7,00	5,00	4,02	20,91	-	-	21,63	-	21,63	-	89,79	-	1,88			5,90
12.01.17	24,00	-	117,54	97,10	20,44	89,32	48,60	40,72	7,00	5,00	3,96	20,42	-	-	21,16	-	21,16	-	89,60	-	1,83			5,79
13.01.17	24,00	-	117,63	98,17	19,46	92,53	50,31	42,22	7,00	5,00	4,17	19,31	-	-	20,04	-	20,04	-	92,35	-	1,78			5,96
14.01.17	24,00	-	118,18	99,06	19,12	92,16	50,78	41,38	7,00	5,00	4,11	19,08	-	-	19,80	-	19,80	-	92,03	-	1,76			5,87
15.01.17	24,00	-	121,28	99,03	22,25	91,56	50,43	41,13	7,00	5,00	4,08	22,24	-	-	23,06	-	23,06	-	91,42	-	2,04			6,12
16.01.17	24,00	-	117,40	99,22	18,18	91,23	49,85	41,38	7,00	5,00	4,12	18,16	-	-	18,82	-	18,82	-	91,01	-	1,66			5,77
17.01.17	24,00	-	127,82	106,79	21,03	90,86	50,88	39,98	7,00	5,00	4,27	21,08	-	-	21,83	-	21,83	-	90,78	-	1,92			6,19
18.01.17	24,00	-	118,26	99,00	19,26	89,35	49,20	40,15	7,00	5,00	3,97	19,30	-	-	20,00	-	20,00	-	89,60	-	1,73			5,70
19.01.17	24,00	-	123,25	103,12	20,13	89,07	50,52	38,55	7,00	5,00	3,99	20,09	-	-	20,79	-	20,79	-	88,64	-	1,78			5,78
20.01.17	24,00	-	117,33	97,37	19,96	87,50	48,66	38,84	7,00	5,00	3,75	20,32	-	-	21,01	-	21,01	-	87,70	-	1,78			5,54
21.01.17	24,00	-	117,73	96,83	20,90	88,69	48,75	39,94	7,00	5,00	3,85	21,05	-	-	21,78	-	21,78	-	88,71	-	1,87			5,73
22.01.17	24,00		119,44	99,11	20,33	88,42	49,31	39,11	7,00	5,00	3,87	20,49	-	-	21,19	-	21,19	-	88,35	-	1,81	-	-	5,68
Среднее	24,00	-	117,97	97,25	20,72	85,81	47,17	38,64	7,00	5,00	3,76	20,73	-	-	21,40	-	21,40	-	85,70	-	1,77	-	-	5,53
Итого	744,00		3657,18	3014,89	642,29						116,56	642,64	0,00	0,00	663,53	0,00	663,53	0,00			54,91	0,00	0,00	171,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
23.12.16 01:00	64262,12	52871,56	12521,32	-	12820,99	-	1863,43	-	-
22.01.17 02:00	67804,87	55791,38	13144,45	-	13464,34	-	2029,46	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **663,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«25» ЯНВ 2017 г.