Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9971.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 Режим (схема): 3001

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.12.16 | 24,00 | - | 138,68 | 122,06 | 16,62 | 77,57 | 48,24 | 29,33 | 7,00 | 5,00 | 3,59 | 16,62 | - | - | 19,03 | - | 19,03 | - | 77,49 | - | 1,29 | | | 4,87 |
| 24.12.16 | 24,00 | - | 136,70 | 121,43 | 15,27 | 76,79 | 47,70 | 29,09 | 7,00 | 5,00 | 3,54 | 15,27 | - | - | 17,60 | - | 17,60 | - | 76,70 | - | 1,17 | | | 4,71 |
| 25.12.16 | 24,00 | - | 141,10 | 122,08 | 19,02 | 77,35 | 48,15 | 29,20 | 7,00 | 5,00 | 3,57 | 19,02 | - | - | 21,47 | - | 21,47 | - | 77,26 | - | 1,47 | | | 5,04 |
| 26.12.16 | 24,00 | - | 140,85 | 122,12 | 18,73 | 76,84 | 47,95 | 28,89 | 7,00 | 5,00 | 3,54 | 18,73 | - | - | 21,11 | - | 21,11 | - | 76,75 | - | 1,44 | | | 4,97 |
| 27.12.16 | 24,00 | - | 137,17 | 121,25 | 15,92 | 76,72 | 47,64 | 29,08 | 7,00 | 5,00 | 3,53 | 15,92 | - | - | 18,25 | - | 18,25 | - | 76,60 | - | 1,22 | | | 4,75 |
| 28.12.16 | 24,00 | - | 135,98 | 118,03 | 17,95 | 71,64 | 44,80 | 26,84 | 7,00 | 5,00 | 3,17 | 17,95 | - | - | 20,03 | - | 20,03 | - | 71,68 | - | 1,29 | | | 4,45 |
| 29.12.16 | 24,00 | - | 136,12 | 119,20 | 16,92 | 76,84 | 46,51 | 30,33 | 7,00 | 5,00 | 3,62 | 16,92 | - | - | 19,36 | - | 19,36 | - | 76,73 | - | 1,30 | | | 4,92 |
| 30.12.16 | 24,00 | - | 140,37 | 121,12 | 19,25 | 77,21 | 47,74 | 29,47 | 7,00 | 5,00 | 3,58 | 19,25 | - | - | 21,72 | - | 21,72 | - | 77,11 | - | 1,48 | | | 5,06 |
| 31.12.16 | 24,00 | - | 143,25 | 120,50 | 22,75 | 76,91 | 48,16 | 28,75 | 7,00 | 5,00 | 3,47 | 22,75 | - | - | 25,21 | - | 25,21 | - | 76,84 | - | 1,75 | | | 5,22 |
| 01.01.17 | 24,00 | - | 131,66 | 119,34 | 12,32 | 77,73 | 48,05 | 29,68 | 7,00 | 5,00 | 3,55 | 12,32 | - | - | 14,56 | - | 14,56 | - | 77,58 | - | 0,96 | | | 4,50 |
| 02.01.17 | 24,00 | - | 135,19 | 119,57 | 15,62 | 80,07 | 48,73 | 31,34 | 7,00 | 5,00 | 3,75 | 15,62 | - | - | 18,13 | - | 18,13 | - | 79,91 | - | 1,25 | | | 5,00 |
| 03.01.17 | 24,00 | - | 133,18 | 118,31 | 14,87 | 84,08 | 49,62 | 34,46 | 7,00 | 5,00 | 4,08 | 14,87 | - | - | 17,67 | - | 17,67 | - | 83,93 | - | 1,25 | | | 5,33 |
| 04.01.17 | 24,00 | - | 131,10 | 114,80 | 16,30 | 88,66 | 49,69 | 38,97 | 7,00 | 5,00 | 4,49 | 16,30 | - | - | 19,52 | - | 19,52 | - | 88,48 | - | 1,44 | | | 5,93 |
| 05.01.17 | 24,00 | - | 127,40 | 112,69 | 14,71 | 93,54 | 50,24 | 43,30 | 7,00 | 5,00 | 4,90 | 14,71 | - | - | 18,18 | - | 18,18 | - | 93,36 | - | 1,37 | | | 6,27 |
| 06.01.17 | 24,00 | - | 128,84 | 112,54 | 16,30 | 94,58 | 50,53 | 44,05 | 7,00 | 5,00 | 4,97 | 16,30 | - | - | 19,93 | - | 19,93 | - | 94,43 | - | 1,54 | | | 6,51 |
| 07.01.17 | 24,00 | - | 128,69 | 112,55 | 16,14 | 94,01 | 50,18 | 43,83 | 7,00 | 5,00 | 4,95 | 16,14 | - | - | 19,69 | - | 19,69 | - | 93,85 | - | 1,51 | | | 6,46 |
| 08.01.17 | 24,00 | - | 130,76 | 113,63 | 17,13 | 94,31 | 51,41 | 42,90 | 7,00 | 5,00 | 4,89 | 17,13 | - | - | 20,77 | - | 20,77 | - | 94,15 | - | 1,61 | | | 6,50 |
| 09.01.17 | 24,00 | - | 134,29 | 121,01 | 13,28 | 94,88 | 54,35 | 40,53 | 7,00 | 5,00 | 4,92 | 13,28 | - | - | 16,86 | - | 16,86 | - | 94,72 | - | 1,26 | | | 6,18 |
| 10.01.17 | 24,00 | - | 136,76 | 123,09 | 13,67 | 94,98 | 55,61 | 39,37 | 7,00 | 5,00 | 4,86 | 13,67 | - | - | 17,21 | - | 17,21 | - | 94,83 | - | 1,30 | | | 6,16 |
| 11.01.17 | 24,00 | - | 135,29 | 118,90 | 16,39 | 91,05 | 53,35 | 37,70 | 7,00 | 5,00 | 4,49 | 16,39 | - | - | 19,72 | - | 19,72 | - | 91,01 | - | 1,49 | | | 5,99 |
| 12.01.17 | 24,00 | - | 135,35 | 119,33 | 16,02 | 89,59 | 52,18 | 37,41 | 7,00 | 5,00 | 4,47 | 16,02 | - | - | 19,30 | - | 19,30 | - | 89,42 | - | 1,43 | | | 5,91 |
| 13.01.17 | 24,00 | - | 135,61 | 120,81 | 14,80 | 92,82 | 53,96 | 38,86 | 7,00 | 5,00 | 4,71 | 14,80 | - | - | 18,23 | - | 18,23 | - | 92,68 | - | 1,37 | | | 6,08 |
| 14.01.17 | 24,00 | - | 141,19 | 121,99 | 19,20 | 92,46 | 54,50 | 37,96 | 7,00 | 5,00 | 4,64 | 19,20 | - | - | 22,80 | - | 22,80 | - | 92,32 | - | 1,77 | | | 6,42 |
| 15.01.17 | 24,00 | - | 143,24 | 121,94 | 21,30 | 91,85 | 54,35 | 37,50 | 7,00 | 5,00 | 4,59 | 21,30 | - | - | 24,90 | - | 24,90 | - | 91,75 | - | 1,95 | | | 6,54 |
| 16.01.17 | 24,00 | - | 120,40 | 101,86 | 18,54 | 91,51 | 52,01 | 39,50 | 7,00 | 5,00 | 4,06 | 18,54 | - | - | 21,50 | - | 21,50 | - | 89,77 | - | 1,66 | | | 5,73 |
| 17.01.17 | 24,00 | - | 110,06 | 92,08 | 17,98 | 91,13 | 50,29 | 40,84 | 7,00 | 5,00 | 3,78 | 17,98 | - | - | 20,89 | - | 20,89 | - | 90,73 | - | 1,63 | | | 5,41 |
| 18.01.17 | 24,00 | - | 121,55 | 105,76 | 15,79 | 89,82 | 51,10 | 38,72 | 7,00 | 5,00 | 4,11 | 15,79 | - | - | 18,75 | - | 18,75 | - | 89,23 | - | 1,41 | | | 5,52 |
| 19.01.17 | 24,00 | - | 141,26 | 127,35 | 13,91 | 89,33 | 53,94 | 35,39 | 7,00 | 5,00 | 4,52 | 13,91 | - | - | 17,09 | - | 17,09 | - | 89,31 | - | 1,24 | | | 5,76 |
| 20.01.17 | 24,00 | - | 133,87 | 118,99 | 14,88 | 87,75 | 51,85 | 35,90 | 7,00 | 5,00 | 4,28 | 14,88 | - | - | 17,90 | - | 17,90 | - | 87,56 | - | 1,30 | | | 5,59 |
| 21.01.17 | 24,00 | - | 137,31 | 118,35 | 18,96 | 88,95 | 52,15 | 36,80 | 7,00 | 5,00 | 4,36 | 18,96 | - | - | 22,23 | - | 22,23 | - | 88,82 | - | 1,68 | | | 6,05 |
| 22.01.17 | 24,00 | | 137,48 | 121,56 | 15,92 | 88,68 | 52,65 | 36,03 | 7,00 | 5,00 | 4,39 | 15,92 | - | - | 19,07 | - | 19,07 | - | 88,56 | - | 1,41 | - | - | 5,80 |
| Среднее | 24,00 | - | 134,22 | 117,56 | 16,66 | 86,12 | 50,57 | 35,55 | 7,00 | 5,00 | 4,17 | 16,66 | - | - | 19,63 | - | 19,63 | - | 85,92 | - | 1,43 | - | - | 5,60 |
| Итого | 744,00 | | 4160,70 | 3644,24 | 516,46 | | | | | | 129,36 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 608,68 | 0,00 | 608,68 | 0,00 | | | 42,85 | 0,00 | 0,00 | 173,62 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.12.16 01:00 | 82734,65 | 72462,31 | 35701,21 | - | 36584,03 | - | 1964,55 | - | - |
| | 22.01.17 01:00 | 86763,28 | 75989,93 | 35701,21 | - | 36584,03 | - | 2132,60 | | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **173,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **608,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.