Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	84,38	72,59	11,79	69,44	42,23	27,21	7,00	5,00	2,02	11,59	-	-	11,84	-	11,84	-	66,45	-	0,77			2,80
24.12.16	24,00	-	76,38	64,94	11,44	72,70	42,20	30,50	7,00	5,00	2,12	9,56	-	-	9,78	-	9,78	-	72,42	-	0,69			2,81
25.12.16	24,00	-	78,60	66,35	12,25	72,86	42,54	30,32	7,00	5,00	2,15	10,42	-	-	10,68	-	10,68	-	72,59	-	0,76			2,91
26.12.16	24,00	-	79,40	66,84	12,56	72,90	42,78	30,12	7,00	5,00	2,14	10,78	-	-	11,05	-	11,05	-	72,65	-	0,78			2,93
27.12.16	24,00	-	78,52	66,97	11,55	72,89	42,97	29,92	7,00	5,00	2,13	9,83	-	-	10,06	-	10,06	-	72,62	-	0,72			2,85
28.12.16	24,00	-	80,35	66,87	13,48	72,89	42,71	30,18	7,00	5,00	2,14	11,85	-	-	12,17	-	12,17	-	72,63	-	0,86			3,00
29.12.16	24,00	-	78,96	67,62	11,34	72,77	42,50	30,27	7,00	5,00	2,17	9,68	-	-	9,91	-	9,91	-	72,48	-	0,70			2,87
30.12.16	24,00	-	79,00	67,22	11,78	72,64	42,60	30,04	7,00	5,00	2,15	10,11	-	-	10,36	-	10,36	-	72,30	-	0,73			2,88
31.12.16	24,00	-	81,70	67,09	14,61	72,94	43,04	29,90	7,00	5,00	2,13	12,96	-	-	13,26	-	13,26	-	72,86	-	0,94			3,07
01.01.17	24,00	-	76,29	69,15	7,14	73,74	43,91	29,83	7,00	5,00	2,21	5,32	-	-	5,41	-	5,41	-	73,39	-	0,39			2,59
02.01.17	24,00	-	77,21	68,75	8,46	77,28	45,03	32,25	7,00	5,00	2,36	6,64	-	-	6,81	-	6,81	-	77,30	-	0,51			2,87
03.01.17	24,00	-	79,72	69,50	10,22	82,84	46,67	36,17	7,00	5,00	2,66	8,55	-	-	8,81	-	8,81	-	83,01	-	0,71			3,37
04.01.17	24,00	-	82,32	70,23	12,09	89,29	48,29	41,00	7,00	5,00	3,01	10,61	-	-	10,98	-	10,98	-	89,95	-	0,96			3,96
05.01.17	24,00	-	79,29	70,39	8,90	93,25	48,87	44,38	7,00	5,00	3,28	7,32	-	-	7,58	-	7,58	-	92,74	-	0,68			3,96
06.01.17	24,00	-	79,29	70,34	8,95	93,94	48,54	45,40	7,00	5,00	3,36	7,32	-	-	7,59	-	7,59	-	93,28	-	0,68			4,04
07.01.17	24,00	-	80,07	70,03	10,04	93,50	47,93	45,57	7,00	5,00	3,35	8,48	-	-	8,80	-	8,80	-	92,85	-	0,79			4,14
08.01.17	24,00	-	80,40	70,66	9,74	94,32	49,07	45,25	7,00	5,00	3,36	8,11	-	-	8,42	-	8,42	-	93,77	-	0,76			4,12
09.01.17	24,00	-	85,18	75,94	9,24	94,42	51,69	42,73	7,00	5,00	3,42	7,58	-	-	7,85	-	7,85	-	93,65	-	0,71			4,13
10.01.17	24,00	-	84,38	74,02	10,36	94,70	52,19	42,51	7,00	5,00	3,32	8,66	-	-	8,97	-	8,97	-	94,06	-	0,82			4,14
11.01.17	24,00	-	84,46	73,46	11,00	94,06	51,91	42,15	7,00	5,00	3,26	9,41	-	-	9,74	-	9,74	-	93,26	-	0,88			4,14
12.01.17	24,00	-	83,34	73,70	9,64	92,97	52,01	40,96	7,00	5,00	3,18	7,95	-	-	8,24	-	8,24	-	92,31	-	0,74			3,92
13.01.17	24,00	-	83,10	73,69	9,41	91,73	51,68	40,05	7,00	5,00	3,12	7,71	-	-	7,99	-	7,99	-	91,20	-	0,70			3,82
14.01.17	24,00	-	82,99	73,07	9,92	91,74	52,02	39,72	7,00	5,00	3,07	8,26	-	-	8,56	-	8,56	-	90,51	-	0,75			3,82
15.01.17	24,00	-	82,95	72,75	10,20	89,71	51,28	38,43	7,00	5,00	2,96	8,43	-	-	8,70	-	8,70	-	89,14	-	0,75			3,72
16.01.17	24,00	-	82,74	72,78	9,96	90,03	51,32	38,71	7,00	5,00	2,99	8,15	-	-	8,43	-	8,43	-	89,36	-	0,73			3,72
17.01.17	24,00	-	82,23	72,71	9,52	90,01	50,99	39,02	7,00	5,00	3,01	7,72	-	-	7,99	-	7,99	-	89,29	-	0,69			3,70
18.01.17	24,00	-	83,69	72,32	11,37	89,95	50,63	39,32	7,00	5,00	3,02	9,55	-	-	9,88	-	9,88	-	89,42	-	0,86			3,87
19.01.17	24,00	-	83,31	73,06	10,25	87,80	50,25	37,55	7,00	5,00	2,92	8,34	-	-	8,61	-	8,61	-	87,14	-	0,73			3,65
20.01.17	24,00	-	82,65	73,09	9,56	87,68	50,39	37,29	7,00	5,00	2,91	7,66	-	-	7,93	-	7,93	-	86,95	-	0,67			3,57
21.01.17	24,00	-	84,67	72,27	12,40	87,45	50,03	37,42	7,00	5,00	2,87	10,63	-	-	10,98	-	10,98	-	86,77	-	0,92			3,80
22.01.17	24,00		83,54	72,81	10,74	87,64	50,22	37,42	7,00	5,00	2,90	8,88	-	-	9,17	-	9,17	-	86,95	-	0,77	-	-	3,67
Среднее	24,00	-	81,33	70,68	10,64	84,52	47,69	36,83	7,00	5,00	2,76	8,97	-	-	9,24	-	9,24	-	83,98	-	0,75	-	-	3,51
Итого	744,00		2521,11	2191,21	329,91						85,67	278,06	0,00	0,00	286,55	0,00	286,55	0,00			23,14	0,00	0,00	108,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **286,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 25 ЯНВ 2017 г.