Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,3
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	118,80	100,81	17,99	77,49	46,07	31,42	7,00	5,00	3,18	17,99	-	-	20,22	-	20,22	-	77,21	-	1,39			4,57
24.12.16	24,00	-	116,85	100,31	16,54	76,70	45,41	31,29	7,00	5,00	3,14	16,54	-	-	18,70	-	18,70	-	76,50	-	1,27			4,41
25.12.16	24,00	-	121,97	100,60	21,37	77,28	45,94	31,34	7,00	5,00	3,16	21,37	-	-	23,70	-	23,70	-	77,13	-	1,65			4,81
26.12.16	24,00	-	118,11	100,65	17,46	76,77	45,58	31,19	7,00	5,00	3,14	17,46	-	-	19,65	-	19,65	-	76,61	-	1,34			4,48
27.12.16	24,00	-	118,48	99,98	18,50	76,66	45,31	31,35	7,00	5,00	3,14	18,50	-	-	20,69	-	20,69	-	76,54	-	1,42			4,56
28.12.16	24,00	-	117,89	97,60	20,29	71,33	42,70	28,63	7,00	5,00	2,82	20,29	-	-	22,21	-	22,21	-	69,84	-	1,42			4,24
29.12.16	24,00	-	117,76	98,41	19,35	76,77	44,14	32,63	7,00	5,00	3,22	19,35	-	-	21,54	-	21,54	-	76,66	-	1,48			4,70
30.12.16	24,00	-	119,76	99,81	19,95	77,12	45,24	31,88	7,00	5,00	3,19	19,95	-	-	22,20	-	22,20	-	76,99	-	1,54			4,72
31.12.16	24,00	-	122,79	99,16	23,63	76,83	45,78	31,05	7,00	5,00	3,09	23,63	-	-	25,94	-	25,94	-	76,65	-	1,81			4,90
01.01.17	24,00	-	111,91	98,17	13,74	77,64	45,46	32,18	7,00	5,00	3,16	13,74	-	-	15,82	-	15,82	-	77,52	-	1,07			4,23
02.01.17	24,00	-	115,44	98,65	16,79	79,98	45,92	34,06	7,00	5,00	3,36	16,79	-	-	19,14	-	19,14	-	79,93	-	1,34			4,71
03.01.17	24,00	-	113,54	97,67	15,87	83,99	46,07	37,92	7,00	5,00	3,71	15,87	-	-	18,49	-	18,49	-	83,90	-	1,33			5,04
04.01.17	24,00	-	111,61	95,23	16,38	88,57	45,86	42,71	7,00	5,00	4,07	16,38	-	-	19,28	-	19,28	-	88,56	-	1,45			5,52
05.01.17	24,00	-	112,05	93,79	18,26	93,41	46,04	47,37	7,00	5,00	4,45	18,26	-	-	21,59	-	21,59	-	93,29	-	1,70			6,16
06.01.17	24,00	-	112,23	93,78	18,45	94,36	46,02	48,34	7,00	5,00	4,55	18,45	-	-	21,85	-	21,85	-	94,07	-	1,74			6,29
07.01.17	24,00	-	110,24	93,97	16,27	93,80	45,48	48,32	7,00	5,00	4,55	16,27	-	-	19,53	-	19,53	-	93,54	-	1,52			6,08
08.01.17	24,00	-	114,00	94,63	19,37	94,14	47,17	46,97	7,00	5,00	4,46	19,37	-	-	22,81	-	22,81	-	93,98	-	1,82			6,28
09.01.17	24,00	-	117,95	99,39	18,56	94,74	50,35	44,39	7,00	5,00	4,42	18,56	-	-	21,97	-	21,97	-	94,57	-	1,76			6,18
10.01.17	24,00	-	118,32	100,79	17,53	94,85	51,92	42,93	7,00	5,00	4,34	17,53	-	-	20,93	-	20,93	-	94,68	-	1,66			6,00
11.01.17	24,00	-	117,61	98,00	19,61	90,85	50,02	40,83	7,00	5,00	4,02	19,61	-	-	22,70	-	22,70	-	90,24	-	1,77			5,79
12.01.17	24,00	-	117,13	98,05	19,08	89,52	49,04	40,48	7,00	5,00	3,98	19,08	-	-	22,00	-	22,00	-	89,56	-	1,71			5,69
13.01.17	24,00	-	115,99	99,28	16,71	92,71	50,55	42,16	7,00	5,00	4,20	16,71	-	-	19,89	-	19,89	-	92,49	-	1,55			5,75
14.01.17	24,00	-	117,63	100,01	17,62	92,34	51,15	41,19	7,00	5,00	4,13	17,62	-	-	20,80	-	20,80	-	92,11	-	1,62			5,75
15.01.17	24,00	-	118,94	99,87	19,07	91,74	51,10	40,64	7,00	5,00	4,07	19,07	-	-	22,28	-	22,28	-	91,53	-	1,75			5,82
16.01.17	24,00	-	117,36	100,11	17,25	91,43	50,77	40,66	7,00	5,00	4,08	17,25	-	-	20,37	-	20,37	-	91,19	-	1,57			5,66
17.01.17	24,00	-	126,94	109,53	17,41	91,03	51,91	39,12	7,00	5,00	4,30	17,41	-	-	20,62	-	20,62	-	90,86	-	1,58			5,88
18.01.17	24,00	-	119,00	102,03	16,97	89,49	50,05	39,44	7,00	5,00	4,03	16,97	-	-	19,96	-	19,96	-	89,49	-	1,52			5,55
19.01.17	24,00	-	123,67	106,43	17,24	89,15	51,16	37,99	7,00	5,00	4,06	17,24	-	-	20,23	-	20,23	-	88,69	-	1,53			5,59
20.01.17	24,00	-	117,15	100,07	17,08	87,67	49,37	38,30	7,00	5,00	3,84	17,08	-	-	19,87	-	19,87	-	87,68	-	1,50			5,34
21.01.17	24,00	-	116,48	99,71	16,77	88,82	49,26	39,56	7,00	5,00	3,96	16,77	-	-	19,60	-	19,60	-	88,66	-	1,49			5,44
22.01.17	24,00		119,10	102,07	17,03	88,55	49,93	38,62	7,00	5,00	3,95	17,03	-	-	19,90	-	19,90	-	88,34	-	1,50	-	-	5,46
Среднее	24,00	-	117,31	99,31	18,00	85,99	47,77	38,22	7,00	5,00	3,80	18,00	-	-	20,79	-	20,79	-	85,77	-	1,54	-	-	5,34
Итого	744,00		3636,70	3078,56	558,14						117,77	558,14	0,00	0,00	644,48	0,00	644,48	0,00			46,27	0,00	0,00	165,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	54492,02	43796,65	14394,70	-	14742,65	-	1664,66	-	-
	22.01.17 11:00	58060,59	46819,55	15378,28	-	15758,38	-	1827,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **165,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **644,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 25 ЯНВ 2017 г.