Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	140,44	126,46	13,98	77,60	49,63	27,97	7,00	5,00	3,54	13,98	-	-	16,34	-	16,34	-	77,74	-	1,09			4,63
24.12.16	24,00	-	143,43	125,38	18,05	76,79	49,10	27,69	7,00	5,00	3,47	18,05	-	-	20,42	-	20,42	-	76,95	-	1,39			4,86
25.12.16	24,00	-	143,56	126,28	17,28	77,36	49,45	27,91	7,00	5,00	3,53	17,28	-	-	19,73	-	19,73	-	77,53	-	1,34			4,87
26.12.16	24,00	-	140,55	126,48	14,07	76,86	49,23	27,63	7,00	5,00	3,50	14,07	-	-	16,41	-	16,41	-	77,03	-	1,08			4,58
27.12.16	24,00	-	141,12	125,46	15,66	76,73	48,86	27,87	7,00	5,00	3,50	15,66	-	-	17,97	-	17,97	-	76,91	-	1,20			4,70
28.12.16	24,00	-	137,84	122,30	15,54	71,72	45,86	25,86	7,00	5,00	3,17	15,54	-	-	17,54	-	17,54	-	71,40	-	1,11			4,28
29.12.16	24,00	-	137,03	123,57	13,46	76,86	47,72	29,14	7,00	5,00	3,60	13,46	-	-	15,67	-	15,67	-	77,04	-	1,04			4,64
30.12.16	24,00	-	141,46	125,41	16,05	77,21	48,99	28,22	7,00	5,00	3,54	16,05	-	-	18,38	-	18,38	-	77,39	-	1,24			4,78
31.12.16	24,00	-	143,99	124,80	19,19	76,92	49,34	27,58	7,00	5,00	3,44	19,19	-	-	21,59	-	21,59	-	77,08	-	1,48			4,92
01.01.17	24,00	-	135,10	123,84	11,26	77,74	49,23	28,51	7,00	5,00	3,53	11,26	-	-	13,47	-	13,47	-	77,96	-	0,88			4,41
02.01.17	24,00	-	137,38	124,71	12,67	80,07	49,81	30,26	7,00	5,00	3,78	12,67	-	-	15,15	-	15,15	-	80,31	-	1,02			4,79
03.01.17	24,00	-	136,61	123,01	13,60	84,10	50,39	33,71	7,00	5,00	4,15	13,60	-	-	16,45	-	16,45	-	84,33	-	1,15			5,30
04.01.17	24,00	-	134,88	119,26	15,62	88,64	50,58	38,06	7,00	5,00	4,54	15,62	-	-	18,85	-	18,85	-	88,86	-	1,39			5,93
05.01.17	24,00	-	131,97	117,16	14,81	93,55	51,38	42,17	7,00	5,00	4,95	14,81	-	-	18,43	-	18,43	-	93,73	-	1,39			6,34
06.01.17	24,00	-	133,73	116,83	16,90	94,59	51,83	42,76	7,00	5,00	5,00	16,90	-	-	20,62	-	20,62	-	94,73	-	1,60			6,60
07.01.17	24,00	-	133,84	116,81	17,03	93,99	51,16	42,83	7,00	5,00	5,01	17,03	-	-	20,74	-	20,74	-	94,14	-	1,60			6,62
08.01.17	24,00	-	134,96	117,78	17,18	94,30	52,55	41,75	7,00	5,00	4,93	17,18	-	-	20,87	-	20,87	-	94,49	-	1,62			6,55
09.01.17	24,00	-	139,96	125,11	14,85	94,89	55,72	39,17	7,00	5,00	4,91	14,85	-	-	18,51	-	18,51	-	95,08	-	1,41			6,32
10.01.17	24,00	-	142,39	126,84	15,55	94,99	57,09	37,90	7,00	5,00	4,82	15,55	-	-	19,24	-	19,24	-	95,18	-	1,48			6,30
11.01.17	24,00	-	139,42	122,42	17,00	91,08	54,78	36,30	7,00	5,00	4,45	17,00	-	-	20,30	-	20,30	-	91,09	-	1,55			6,00
12.01.17	24,00	-	137,78	122,60	15,18	89,58	53,40	36,18	7,00	5,00	4,44	15,18	-	-	18,39	-	18,39	-	89,80	-	1,36			5,80
13.01.17	24,00	-	140,01	124,12	15,89	92,85	55,25	37,60	7,00	5,00	4,68	15,89	-	-	19,40	-	19,40	-	93,01	-	1,48			6,16
14.01.17	24,00	-	140,96	125,14	15,82	92,48	55,82	36,66	7,00	5,00	4,60	15,82	-	-	19,16	-	19,16	-	92,66	-	1,47			6,06
15.01.17	24,00	-	142,54	125,19	17,35	91,89	55,72	36,17	7,00	5,00	4,54	17,35	-	-	20,76	-	20,76	-	92,06	-	1,60			6,13
16.01.17	24,00	-	140,98	125,93	15,05	91,57	55,38	36,19	7,00	5,00	4,57	15,05	-	-	18,40	-	18,40	-	91,74	-	1,38			5,95
17.01.17	24,00	-	148,57	133,75	14,82	91,14	56,29	34,85	7,00	5,00	4,67	14,82	-	-	18,21	-	18,21	-	91,29	-	1,35			6,02
18.01.17	24,00	-	142,76	126,69	16,07	89,64	54,49	35,15	7,00	5,00	4,46	16,07	-	-	19,33	-	19,33	-	89,94	-	1,45			5,90
19.01.17	24,00	-	148,11	133,12	14,99	89,34	55,80	33,54	7,00	5,00	4,47	14,99	-	-	18,25	-	18,25	-	89,42	-	1,34			5,82
20.01.17	24,00	-	136,48	124,37	12,11	87,76	53,48	34,28	7,00	5,00	4,27	12,11	-	-	15,07	-	15,07	-	88,00	-	1,07			5,33
21.01.17	24,00		142,45	128,06	14,39	88,91	54,59	34,32	7,00	5,00	4,40	14,39	-	-	17,55	-	17,55	-	89,12	-	1,28	-	-	5,68
22.01.17	24,00		142,45	128,06	14,39	88,91	54,59	34,32	7,00	5,00	4,40	14,39	-	-	17,55	-	17,55	-	89,12	-	1,28	-	-	5,68
Среднее	24,00	-	139,77	124,42	15,35	86,13	52,18	33,95	7,00	5,00	4,22	15,35	-	-	18,35	-	18,35	-	86,29	-	1,33	-	-	5,55
Итого	744,00		4332,75	3856,94	475,81						130,84	475,81	0,00	0,00	568,75	0,00	568,75	0,00			39,83	0,00	0,00	171,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток; Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **568,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТДЕЛ ПРИНЯТ 25 ЯНВ 2017

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру ГВС

«___» _____ г.