

Адрес: г. Санкт-Петербург, Водушкина 78 / СЦО-ВС
 Адрес: 1-й Санкт-Петербург, Водушкина 78 / СЦО-ВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Исполнитель: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источники: Овощеводский Э-д

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за январь 2017
 Договор: 9974.038.1
 Стрелка: Водушкина 78
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счета подписание: Девушкина

Установленные приборы:
 Часовой и струнч. архив в файлах: БКП7-208354-(С-0117).txt
 Рэжис (Смена): 3001

Вычислитель: БКП-7 № 208354
 Подаш.тр.(M1): расходемер: ПРМ 40 Сила= 0.1 Рэжис (Смена): 3001
 Обаш.тр.(M2): расходемер: ПРМ 40 Сила= 0.1 Рэжис (Смена): 3001
 Тр.ш.Л.ВС(M3): расходемер: ПРМ 32 Сила= 0.057 Силах= 45
 Тр.ш.Л.ВС(M4): расходемер: Силах= 30
 Тр.ш.Л.ВС(M5): расходемер: Силах=

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(t1-t2)+M2*(t1-t2)+M3*(t1-t2)+M4*(t1-t2)+M5*(t1-t2)
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Q=M1*(t1-t2)+M2*(t1-t2)+M3*(t1-t2)+M4*(t1-t2)+M5*(t1-t2)
 Договорные расходы (гр.сут.), Гкал/сут.: Q=M1*(t1-t2)+M2*(t1-t2)+M3*(t1-t2)+M4*(t1-t2)+M5*(t1-t2)
 Фактические потребности за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017: Q=M1*(t1-t2)+M2*(t1-t2)+M3*(t1-t2)+M4*(t1-t2)+M5*(t1-t2)

Учет отопления (ТВ-1)
 Учет ГВС (ТВ-2)
 Контрольные данные
 Общие теплотр-е

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общие теплотр-е |
|----------|--------|----|-----------------------|---------|--------|--------|--------|-------|------|------|--------|--------|-----------------|------|-------|------|-------|-------|--------|----|----------|----------|--------------------|----------|-----------------|
| | | | M1 | M2 | dm | TL | T2 | dt | P1 | P2 | Qотопл | M3 | M4 | dm | V3 | V4 | dv | Uполн | T3 | T4 | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. | |
| 23.12.16 | 24.00 | - | 143.86 | 127.91 | 15.95 | 77.79 | 49.78 | 28.01 | 7.00 | 5.00 | 3.59 | 15.95 | 18.40 | - | 18.40 | - | 18.40 | - | 77.74 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 24.12.16 | 24.00 | - | 143.32 | 127.31 | 16.01 | 76.99 | 49.09 | 27.90 | 7.00 | 5.00 | 3.56 | 16.01 | 18.40 | - | 18.40 | - | 18.40 | - | 76.98 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 25.12.16 | 24.00 | - | 146.43 | 127.56 | 18.87 | 77.57 | 49.56 | 28.01 | 7.00 | 5.00 | 3.58 | 18.87 | 21.36 | - | 21.36 | - | 21.36 | - | 77.58 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 26.12.16 | 24.00 | - | 144.31 | 128.04 | 16.27 | 77.05 | 49.37 | 27.68 | 7.00 | 5.00 | 3.55 | 16.27 | 18.70 | - | 18.70 | - | 18.70 | - | 77.05 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 27.12.16 | 24.00 | - | 143.56 | 127.16 | 16.40 | 76.94 | 49.04 | 27.90 | 7.00 | 5.00 | 3.55 | 16.40 | 18.80 | - | 18.80 | - | 18.80 | - | 76.97 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 28.12.16 | 24.00 | - | 142.19 | 123.88 | 18.31 | 71.90 | 46.21 | 26.69 | 7.00 | 5.00 | 3.19 | 18.31 | 20.39 | - | 20.39 | - | 20.39 | - | 71.37 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 29.12.16 | 24.00 | - | 141.25 | 124.92 | 16.33 | 77.06 | 48.02 | 29.04 | 7.00 | 5.00 | 3.63 | 16.33 | 18.73 | - | 18.73 | - | 18.73 | - | 77.10 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 30.12.16 | 24.00 | - | 144.40 | 126.57 | 17.83 | 77.40 | 49.04 | 28.36 | 7.00 | 5.00 | 3.59 | 17.83 | 20.32 | - | 20.32 | - | 20.32 | - | 77.43 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 31.12.16 | 24.00 | - | 149.61 | 125.41 | 24.20 | 77.11 | 49.43 | 29.04 | 7.00 | 5.00 | 3.48 | 24.20 | 26.78 | - | 26.78 | - | 26.78 | - | 77.11 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 01.01.17 | 24.00 | - | 138.14 | 125.16 | 12.98 | 77.93 | 49.33 | 28.60 | 7.00 | 5.00 | 3.84 | 12.98 | 15.32 | - | 15.32 | - | 15.32 | - | 77.98 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 02.01.17 | 24.00 | - | 141.03 | 125.83 | 15.20 | 80.31 | 49.83 | 30.48 | 7.00 | 5.00 | 3.84 | 15.20 | 17.87 | - | 17.87 | - | 17.87 | - | 80.40 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 03.01.17 | 24.00 | - | 140.33 | 124.53 | 15.80 | 84.36 | 50.71 | 33.65 | 7.00 | 5.00 | 4.20 | 15.80 | 18.72 | - | 18.72 | - | 18.72 | - | 84.43 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 04.01.17 | 24.00 | - | 137.17 | 121.66 | 15.51 | 88.93 | 51.03 | 37.90 | 7.00 | 5.00 | 4.62 | 15.51 | 18.78 | - | 18.78 | - | 18.78 | - | 88.96 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 05.01.17 | 24.00 | - | 135.24 | 119.81 | 15.43 | 93.83 | 51.91 | 42.88 | 7.00 | 5.00 | 5.03 | 15.43 | 19.11 | - | 19.11 | - | 19.11 | - | 93.83 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 06.01.17 | 24.00 | - | 135.26 | 119.85 | 15.41 | 94.84 | 52.10 | 42.74 | 7.00 | 5.00 | 5.14 | 15.41 | 19.15 | - | 19.15 | - | 19.15 | - | 94.76 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 07.01.17 | 24.00 | - | 138.76 | 119.93 | 15.73 | 94.27 | 51.39 | 42.88 | 7.00 | 5.00 | 5.15 | 15.73 | 19.53 | - | 19.53 | - | 19.53 | - | 94.22 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 08.01.17 | 24.00 | - | 135.66 | 119.93 | 15.73 | 94.27 | 51.39 | 42.88 | 7.00 | 5.00 | 5.15 | 15.73 | 19.53 | - | 19.53 | - | 19.53 | - | 94.22 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 09.01.17 | 24.00 | - | 140.38 | 127.04 | 13.34 | 94.56 | 52.75 | 41.81 | 7.00 | 5.00 | 5.05 | 13.34 | 16.97 | - | 16.97 | - | 16.97 | - | 94.52 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 10.01.17 | 24.00 | - | 141.56 | 128.50 | 13.06 | 95.11 | 55.70 | 39.41 | 7.00 | 5.00 | 5.02 | 13.06 | 16.75 | - | 16.75 | - | 16.75 | - | 95.08 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 11.01.17 | 24.00 | - | 139.27 | 124.72 | 14.55 | 91.27 | 54.57 | 36.70 | 7.00 | 5.00 | 4.59 | 14.55 | 17.86 | - | 17.86 | - | 17.86 | - | 91.00 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 12.01.17 | 24.00 | - | 138.50 | 124.94 | 13.56 | 89.83 | 53.47 | 36.36 | 7.00 | 5.00 | 4.55 | 13.56 | 16.82 | - | 16.82 | - | 16.82 | - | 89.88 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 13.01.17 | 24.00 | - | 139.58 | 125.89 | 13.69 | 93.08 | 55.39 | 37.69 | 7.00 | 5.00 | 4.76 | 13.69 | 17.20 | - | 17.20 | - | 17.20 | - | 93.00 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 14.01.17 | 24.00 | - | 140.71 | 126.86 | 13.85 | 92.71 | 55.88 | 36.83 | 7.00 | 5.00 | 4.68 | 13.85 | 17.12 | - | 17.12 | - | 17.12 | - | 92.66 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 15.01.17 | 24.00 | - | 141.88 | 126.60 | 15.28 | 92.10 | 55.74 | 36.36 | 7.00 | 5.00 | 4.62 | 15.28 | 18.64 | - | 18.64 | - | 18.64 | - | 92.05 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 16.01.17 | 24.00 | - | 139.95 | 127.17 | 12.78 | 91.81 | 55.34 | 36.47 | 7.00 | 5.00 | 4.65 | 12.78 | 16.06 | - | 16.06 | - | 16.06 | - | 91.75 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 17.01.17 | 24.00 | - | 151.44 | 138.02 | 13.42 | 91.38 | 56.37 | 35.01 | 7.00 | 5.00 | 4.84 | 13.42 | 16.95 | - | 16.95 | - | 16.95 | - | 91.36 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 18.01.17 | 24.00 | - | 140.18 | 125.78 | 14.40 | 89.83 | 54.17 | 35.66 | 7.00 | 5.00 | 4.50 | 14.40 | 17.28 | - | 17.28 | - | 17.28 | - | 89.90 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 19.01.17 | 24.00 | - | 146.21 | 132.17 | 14.04 | 89.53 | 55.45 | 34.58 | 7.00 | 5.00 | 4.52 | 14.04 | 15.40 | - | 15.40 | - | 15.40 | - | 89.37 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 20.01.17 | 24.00 | - | 136.17 | 123.76 | 12.41 | 88.00 | 53.42 | 34.58 | 7.00 | 5.00 | 4.29 | 12.41 | 17.76 | - | 17.76 | - | 17.76 | - | 88.06 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 21.01.17 | 24.00 | - | 137.76 | 123.16 | 14.60 | 89.18 | 53.64 | 35.54 | 7.00 | 5.00 | 4.39 | 14.60 | 16.81 | - | 16.81 | - | 16.81 | - | 89.17 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| 22.01.17 | 24.00 | - | 140.05 | 125.36 | 13.68 | 88.90 | 54.17 | 34.73 | 7.00 | 5.00 | 4.40 | 13.68 | 18.44 | - | 18.44 | - | 18.44 | - | 88.87 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| Среднее | 24.00 | - | 141.10 | 125.71 | 15.39 | 86.35 | 52.22 | 34.13 | 7.00 | 5.00 | 4.29 | 15.39 | 18.44 | - | 18.44 | - | 18.44 | - | 86.32 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |
| Итого | 744.00 | - | 4374.16 | 3897.04 | 477.11 | 133.06 | 477.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.06 | 477.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.11 | С | С | Qвс.общ. | Qвс.кар. | Qвс.гвс. | Q.общ. |

| Подзвания счетчиков на момент | Дата времени | | M1(Г) | M2(Г) | M3(Г) | M4(Г) | M5(Г) | Q.СЦО (Гкал) | Q.ГВС (Гкал) | Траб.ч |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-------|-------|--------------|--------------|--------|
| | 23.12.16 01:00 | 22.01.17 02:30 | | | | | | | | |
| Счетки Данных: | 22.01.17 02:30 | 77373.96 | 68917.74 | 15275.66 | 15850.72 | - | - | 1953.36 | - | - |

Кол-во теплотр-е по среднему:
 Объем теплотр-е, рассчитанное по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

Накладить работу
 Система отопления
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ООО «ИнфраХит Монтаж»
 печать подразделения
 Для отчетов
 Филиал «Энергобыт»
 Управляющая печать энергосбыта
 Отдел учета тепловой энергии
 25 Янв 2017

Отрегулировать температуру
 Тв, гр.С = 0.3
 График: 150/70