Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 8 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8561.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207931-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207931 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,25 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	44,19	44,43	-0,24	76,82	36,81	40,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
24.12.16	24,00	-	45,70	45,94	-0,24	76,22	36,83	39,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
25.12.16	24,00	-	47,12	47,69	-0,57	75,90	37,23	38,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
26.12.16	24,00	-	47,39	47,81	-0,42	75,89	37,41	38,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
27.12.16	24,00	-	48,49	48,68	-0,19	75,48	37,56	37,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
28.12.16	24,00	-	47,24	47,56	-0,32	76,15	37,05	39,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
29.12.16	24,00	-	45,93	46,79	-0,86	76,34	36,47	39,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
30.12.16	24,00	-	47,56	48,15	-0,59	76,54	37,12	39,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
31.12.16	24,00	-	49,07	49,07	0,00	75,79	37,61	38,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
01.01.17	24,00	-	48,25	48,25	0,00	77,02	37,83	39,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
02.01.17	24,00	-	46,58	47,53	-0,95	79,95	38,00	41,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
03.01.17	24,00	-	44,41	46,57	-2,16	85,50	38,41	47,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
04.01.17	24,00	-	43,14	45,60	-2,46	91,46	38,19	53,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
05.01.17	24,00	-	47,40	50,19	-2,79	95,68	39,73	55,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
06.01.17	24,00	-	49,27	52,28	-3,01	96,96	40,28	56,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
07.01.17	24,00	-	47,98	50,88	-2,90	96,51	39,18	57,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
08.01.17	24,00	-	47,03	49,84	-2,81	96,88	39,39	57,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
09.01.17	24,00	-	48,44	51,23	-2,79	97,39	41,35	56,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
10.01.17	24,00	-	48,73	51,63	-2,90	97,22	42,66	54,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
11.01.17	24,00	-	47,93	50,86	-2,93	97,26	42,64	54,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
12.01.17	24,00	-	50,15	52,12	-1,97	96,42	43,12	53,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
13.01.17	24,00	-	49,29	52,30	-3,01	96,32	43,28	53,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
14.01.17	24,00	-	50,18	53,03	-2,85	94,68	43,58	51,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
15.01.17	24,00	-	49,13	51,89	-2,76	93,18	43,10	50,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
16.01.17	24,00	-	46,97	49,39	-2,42	92,81	42,21	50,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
17.01.17	24,00	-	46,16	48,45	-2,29	92,18	41,33	50,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
18.01.17	24,00	-	47,95	50,32	-2,37	92,57	41,99	50,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
19.01.17	24,00	-	50,45	52,91	-2,46	91,59	43,06	48,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
20.01.17	24,00	-	50,36	52,45	-2,09	89,93	42,65	47,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
21.01.17	24,00	-	50,07	52,14	-2,07	90,05	42,54	47,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
22.01.17	24,00		50,29	52,50	-2,21	90,52	42,75	47,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
Среднее	24,00	-	47,83	49,63	-1,79	87,65	40,04	47,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
Итого	744,00		1482,85	1538,48	-55,63						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	13775,66	13988,75	-	-	-	-	487,14	-	-
	22.01.17 02:00	15212,32	15478,92	-	-	-	-	555,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ / печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ЯНВ 2017 г.

печать энергосбыта