

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабучина 81-2 / С/О
 ООО "Индрейхейт Контаж"
 Котельная, Обуховский з-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за январь 2017
 Договор: 9247.038.1
 Стройм. адрес: Бабучина 81-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Двухтрубная

Узел учета: С/О
 Код УЭТЗ: 88760

Узел учета: С/О
 Код УЭТЗ: 88760
 Расшифровка совместно с УЭТЗ:
 График: 150/70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВК7-7 № 202295
 Поданы: тр.(М1):
 Обратн. тр.(М2):
 Тр-д. ГВС(М3):
 Тр-ш.ж.к. ГВС(М4):
 Тр-полит.ж.к. ГВС(М5):

расходомер: ПРМ 32
 расходомер: ПРМ 32
 расходомер:
 расходомер:
 расходомер:

Режим (схема):
 Gpln= 0.2
 Gpln= 0.2
 Gpln=
 Gpln=

Приборы УЭТЗ поверены до _____
 Термометр: КТСП-Н
 Термометр: КТСП-Н
 Термометр:
 Термометр:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Тв, гр.С= 0.3

Дополнительные нагрузки, Гкал/час:
 Дополнительные нагрузки (гр.чел): Гкал/час:
 Дополнительные расходы (гр.чел.): Гкал/час:

Огр-0.372
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=

Отеплот.=
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=

Отеплот.=
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=

Отеплот.=
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=

Отеплот.=
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=

Отеплот.=
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=

Отеплот.=
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=
 Огр-111.6
 Огр.гидр=

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие Темплот-е			
			М1	М2	М3	Т1	Т2	ГТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	М5	М6	М7	М8	М9	М10	Т3	Т4	Qгр.общ.	Qгр.нал.	Qгр.гвс		Гкал		
23.12.16	24.00	-	123.89	123.89	0.00	75.61	43.47	32.14	7.00	5.00	3.98	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.98	
24.12.16	24.00	-	123.68	123.68	0.00	74.72	43.12	31.60	7.00	5.00	3.91	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.91	
25.12.16	24.00	-	124.19	124.19	0.00	75.15	43.33	31.82	7.00	5.00	3.95	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.95	
26.12.16	24.00	-	123.91	123.91	0.00	74.72	43.20	31.52	7.00	5.00	3.91	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.91	
27.12.16	24.00	-	122.35	122.35	0.00	74.51	43.03	31.48	7.00	5.00	3.85	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85	
28.12.16	24.00	-	119.52	119.52	0.00	70.57	41.08	29.49	7.00	5.00	3.52	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.52	
29.12.16	24.00	-	120.87	120.87	0.00	74.01	41.67	32.34	7.00	5.00	3.91	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.91	
30.12.16	24.00	-	122.44	122.44	0.00	74.96	42.77	32.19	7.00	5.00	3.94	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.94	
31.12.16	24.00	-	121.92	121.92	0.00	74.61	43.13	31.48	7.00	5.00	3.84	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.84	
01.01.17	24.00	-	120.73	120.73	0.00	75.26	43.39	31.87	7.00	5.00	3.85	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.05	
02.01.17	24.00	-	121.44	121.44	0.00	77.29	43.97	33.32	7.00	5.00	4.05	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.05	
03.01.17	24.00	-	119.89	119.89	0.00	80.99	44.34	36.55	7.00	5.00	4.40	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.40	
04.01.17	24.00	-	116.48	116.48	0.00	85.06	44.13	40.93	7.00	5.00	4.77	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.77	
05.01.17	24.00	-	114.32	114.32	0.00	89.89	44.22	45.67	7.00	5.00	5.23	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.23	
06.01.17	24.00	-	113.53	113.53	0.00	91.09	43.67	47.42	7.00	5.00	5.39	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.39	
07.01.17	24.00	-	111.95	111.95	0.00	90.64	42.56	48.08	7.00	5.00	5.39	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.39	
08.01.17	24.00	-	113.08	113.08	0.00	90.96	43.37	47.59	7.00	5.00	5.39	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.47	
09.01.17	24.00	-	118.93	118.93	0.00	91.69	45.79	45.90	7.00	5.00	5.47	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.41	
10.01.17	24.00	-	120.69	120.69	0.00	91.90	47.17	44.73	7.00	5.00	5.41	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.02	
11.01.17	24.00	-	117.52	117.52	0.00	88.66	45.98	42.68	7.00	5.00	5.02	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.86	
12.01.17	24.00	-	117.65	117.65	0.00	86.54	45.30	41.24	7.00	5.00	4.86	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.09	
13.01.17	24.00	-	118.87	118.87	0.00	89.80	47.05	42.75	7.00	5.00	5.09	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.04	
14.01.17	24.00	-	119.82	119.82	0.00	89.60	47.60	42.00	7.00	5.00	5.04	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.97	
15.01.17	24.00	-	119.79	119.79	0.00	89.07	47.70	41.37	7.00	5.00	4.97	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.93	
16.01.17	24.00	-	119.90	119.90	0.00	88.74	47.62	41.12	7.00	5.00	4.93	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.67	
17.01.17	24.00	-	51.21	51.27	-0.06	84.74	46.35	38.39	7.00	5.00	1.99	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.33	
18.01.17	24.00	-	113.10	113.10	0.00	84.48	43.20	41.28	7.00	5.00	4.67	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.74	
19.01.17	24.00	-	59.23	59.43	-0.20	82.90	43.85	39.05	7.00	5.00	2.33	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.75	
20.01.17	24.00	-	118.43	118.43	0.00	84.31	44.34	39.97	7.00	5.00	4.74	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.75	
21.01.17	24.00	-	117.16	117.16	0.00	86.15	40.53	40.25	7.00	5.00	4.75	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.43	
22.01.17	24.00	-	117.80	117.80	0.00	85.23	44.98	40.25	7.00	5.00	4.75	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.43	
Среднее	24.00	-	114.98	114.99	-0.01	83.03	44.42	38.61	7.00	5.00	4.43	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	137.28	
Итого	744.00	-	3564.29	3564.55	-0.26																							

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(С/К)	У4(С/К)	Q С/О (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	23.12.16 01:00	22.01.17 02:00									

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотехнической, расчетный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Т2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

0,3 °C = 0,00 Гкал:
 137,28 Гкал:
 Кв.м.

Наладить работу системы отопления

Фирма «Энергобыт»
 печать потребителя
ДЛЯ СЧЕТОВ

Фирма «Энергобыт»
 печать энергослужбы
 Отдел эксплуатации КУУТЗ

25 01 17
 Итого