Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14858
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00		205,60	182,96	22,64	76,99	46,91	30,08	5,00	4,00	5,54	22,47	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06	-	76,35	0,00	1,72			7,25
24.12.16	24,00		206,58	181,71	24,87	75,99	46,21	29,78	5,00	4,00	5,44	24,70	0,00	0,00	25,34	0,00	25,34	-	75,40	0,00	1,86			7,31
25.12.16	24,00		206,91	181,60	25,31	76,32	46,31	30,01	5,00	4,00	5,48	25,14	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80	-	75,87	0,00	1,91			7,39
26.12.16	24,00		206,50	182,25	24,25	76,00	46,31	29,70	5,00	4,00	5,44	24,07	0,00	0,00	24,69	0,00	24,69	-	75,48	0,00	1,82			7,26
27.12.16	24,00		204,80	181,12	23,69	75,73	46,10	29,63	5,00	4,00	5,40	23,52	0,00	0,00	24,13	0,00	24,13	-	75,26	0,00	1,77			7,17
28.12.16	24,00		202,17	176,41	25,76	72,51	44,47	28,04	5,00	4,00	5,02	25,67	0,00	0,00	26,26	0,00	26,26	-	70,10	0,00	1,80			6,81
29.12.16	24,00		201,25	176,98	24,27	74,37	44,12	30,25	5,00	4,00	5,39	24,15	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	-	73,60	0,00	1,78			7,16
30.12.16	24,00		205,40	180,05	25,35	76,33	45,83	30,50	5,00	4,00	5,51	25,29	0,00	0,00	25,95	0,00	25,95	-	75,89	0,00	1,92			7,43
31.12.16	24,00		210,30	175,95	34,35	75,91	45,89	30,02	5,00	4,00	5,29	34,47	0,00	0,00	35,36	0,00	35,36	-	75,41	0,00	2,60			7,89
01.01.17	24,00		199,57	179,45	20,12	76,42	46,25	30,17	5,00	4,00	5,43	20,13	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	-	75,92	0,00	1,53			6,96
02.01.17	24,00		202,66	180,81	21,84	78,45	46,96	31,49	5,00	4,00	5,71	21,80	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40	-	78,09	0,00	1,70			7,41
03.01.17	24,00		200,98	178,41	22,57	82,25	47,52	34,72	5,00	4,00	6,23	22,35	0,00	0,00	23,02	0,00	23,02	-	81,70	0,00	1,83			8,06
04.01.17	24,00		196,83	173,72	23,11	86,38	47,47	38,91	5,00	4,00	6,83	22,53	0,00	0,00	23,27	0,00	23,27	-	85,83	0,00	1,93			8,77
05.01.17	24,00		192,59	170,26	22,32	91,73	47,88	43,86	5,00	4,00	7,58	21,39	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	-	91,05	0,00	1,95			9,53
06.01.17	24,00		193,01	169,63	23,38	93,08	47,94	45,14	5,00	4,00	7,79	22,28	0,00	0,00	23,12	0,00	23,12	-	92,28	0,00	2,06			9,85
07.01.17	24,00		192,66	169,51	23,15	92,55	47,39	45,16	5,00	4,00	7,79	22,01	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	-	91,82	0,00	2,02			9,81
08.01.17	24,00		195,47	169,90	25,57	92,76	48,31	44,45	5,00	4,00	7,69	24,35	0,00	0,00	25,26	0,00	25,26	-	92,21	0,00	2,25			9,94
09.01.17	24,00		202,45	180,39	22,06	93,35	51,30	42,05	5,00	4,00	7,73	20,80	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	-	92,68	0,00	1,93			9,66
10.01.17	24,00		206,14	184,10	22,04	93,63	53,00	40,63	5,00	4,00	7,64	20,64	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	-	93,02	0,00	1,92			9,56
11.01.17	24,00		202,52	179,80	22,72	90,75	51,67	39,08	5,00	4,00	7,19	21,42	0,00	0,00	22,18	0,00	22,18	-	89,28	0,00	1,91			9,10
12.01.17	24,00		202,06	178,21	23,85	87,71	49,82	37,89	5,00	4,00	6,89	22,56	0,00	0,00	23,32	0,00	23,32	-	87,18	0,00	1,97			8,86
13.01.17	24,00		203,42	180,75	22,67	91,38	51,75	39,62	5,00	4,00	7,32	21,31	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08	-	90,60	0,00	1,93			9,25
14.01.17	24,00		204,96	183,27	21,69	91,29	52,58	38,71	5,00	4,00	7,25	20,26	0,00	0,00	20,99	0,00	20,99	-	90,60	0,00	1,84			9,09
15.01.17	24,00		205,90	182,95	22,95	90,72	52,45	38,27	5,00	4,00	7,16	21,51	0,00	0,00	22,28	0,00	22,28	-	90,01	0,00	1,94			9,10
16.01.17	24,00		205,74	183,94	21,80	90,34	52,36	37,98	5,00	4,00	7,15	20,31	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	-	89,64	0,00	1,82			8,97
17.01.17	24,00	*	109,97	116,15	-6,18	87,48	52,45	35,03	5,00	4,00	2,70	25,91	0,00	0,00	26,45	0,00	26,45	-	65,60	0,00	1,69			4,40
18.01.17	24,00	*	174,03	160,56	13,47	86,11	48,21	37,90	5,00	4,00	5,41	22,62	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	-	81,04	0,00	1,83			7,25
19.01.17	24,00	*	109,20	96,68	12,52	88,69	50,95	37,74	5,00	4,00	3,47	16,87	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32	-	76,29	0,00	1,28			4,76
20.01.17	24,00	*	191,14	168,00	23,14	84,66	47,54	37,12	5,00	4,00	6,23	24,43	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15	-	80,39	0,00	1,96			8,19
21.01.17	24,00		198,14	173,25	24,89	87,78	50,32	37,46	5,00	4,00	6,65	23,37	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16	-	87,21	0,00	2,04			8,69
22.01.17	24,00		194,64	170,62	24,02	86,22	48,93	37,29	5,00	4,00	6,44	23,90	-	-	24,65	-	24,65	-	83,80	-	2,00	-	-	8,44
Среднее	24,00	-	194,63	172,56	22,07	84,64	48,56	36,09	5,00	4,00	6,22	22,97	-	-	23,68	-	23,68	-	82,57	-	1,89	-	-	8,11
Итого	744,00		6033,57	5349,41	684,16						192,80	712,22	0,00	0,00	733,97	0,00	733,97	0,00			58,50	0,00	0,00	251,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	142550,68	116434,09	28259,01	0,00	28917,02	0,00	5630,01	2001,77	
	22.01.17 02:00	148404,67	121626,96	28948,04	0,00	29627,08	0,00	5886,46	2058,37	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **251,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **733,97** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» 25 ЯНВ 2017 г.
печать энергосбыта