Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,3
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30 Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30 Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТСП-Н Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) Термопреобр.: Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	136,32	121,06	15,26	76,78	51,21	25,57	7,00	5,00	3,36	12,02	-	-	12,37	-	12,37	-	76,19	-	0,92			4,27
24.12.16	24,00	-	135,31	120,50	14,81	76,05	50,58	25,47	7,00	5,00	3,33	11,55	-	-	11,84	-	11,84	-	75,52	-	0,87			4,20
25.12.16	24,00	-	137,62	120,10	17,52	76,64	50,86	25,78	7,00	5,00	3,35	14,28	-	-	14,64	-	14,64	-	76,28	-	1,09			4,44
26.12.16	24,00	-	136,65	120,95	15,70	76,09	50,75	25,34	7,00	5,00	3,32	12,46	-	-	12,75	-	12,75	-	75,66	-	0,94			4,26
27.12.16	24,00	-	135,36	119,93	15,43	76,08	50,49	25,59	7,00	5,00	3,32	12,25	-	-	12,54	-	12,54	-	75,60	-	0,92			4,25
28.12.16	24,00	-	132,48	116,22	16,26	70,85	47,17	23,68	7,00	5,00	3,03	12,99	-	-	13,25	-	13,25	-	67,47	-	0,88			3,90
29.12.16	24,00	-	133,79	118,37	15,42	76,30	49,63	26,67	7,00	5,00	3,41	12,22	-	-	12,53	-	12,53	-	75,83	-	0,93			4,34
30.12.16	24,00	-	136,58	119,47	17,11	76,36	50,19	26,17	7,00	5,00	3,38	13,89	-	-	14,24	-	14,24	-	75,97	-	1,05			4,44
31.12.16	24,00	-	138,51	116,97	21,54	76,17	50,32	25,85	7,00	5,00	3,29	18,24	-	-	18,73	-	18,73	-	75,74	-	1,38			4,67
01.01.17	24,00	-	133,60	119,79	13,81	77,02	51,01	26,01	7,00	5,00	3,36	10,71	-	-	11,01	-	11,01	-	76,61	-	0,82			4,18
02.01.17	24,00	-	134,26	119,42	14,84	79,49	51,73	27,76	7,00	5,00	3,57	11,77	-	-	12,09	-	12,09	-	79,07	-	0,93			4,50
03.01.17	24,00	-	131,92	118,00	13,92	83,38	52,73	30,65	7,00	5,00	3,88	10,88	-	-	11,20	-	11,20	-	82,83	-	0,90			4,79
04.01.17	24,00	-	128,05	114,51	13,54	87,94	53,20	34,74	7,00	5,00	4,25	10,54	-	-	10,89	-	10,89	-	87,63	-	0,93			5,18
05.01.17	24,00	-	127,24	113,09	14,15	92,37	53,92	38,45	7,00	5,00	4,65	11,06	-	-	11,47	-	11,47	-	91,77	-	1,02			5,67
06.01.17	24,00	-	126,38	112,77	13,61	93,22	53,88	39,34	7,00	5,00	4,75	10,47	-	-	10,86	-	10,86	-	92,40	-	0,97			5,72
07.01.17	24,00	-	128,81	112,66	16,15	92,81	53,54	39,27	7,00	5,00	4,75	12,91	-	-	13,42	-	13,42	-	92,15	-	1,19			5,93
08.01.17	24,00	-	130,19	113,49	16,70	93,19	54,82	38,37	7,00	5,00	4,69	13,32	-	-	13,81	-	13,81	-	92,69	-	1,23			5,92
09.01.17	24,00	-	134,51	120,54	13,97	93,82	57,65	36,17	7,00	5,00	4,70	10,55	-	-	10,95	-	10,95	-	93,20	-	0,98			5,68
10.01.17	24,00	-	135,27	121,84	13,43	93,90	58,92	34,98	7,00	5,00	4,59	10,11	-	-	10,48	-	10,48	-	93,35	-	0,95			5,54
11.01.17	24,00	-	132,49	118,08	14,41	89,67	56,48	33,19	7,00	5,00	4,24	11,06	-	-	11,44	-	11,44	-	88,60	-	0,98			5,22
12.01.17	24,00	-	132,90	118,42	14,48	89,02	55,90	33,12	7,00	5,00	4,22	11,21	-	-	11,60	-	11,60	-	88,75	-	1,00			5,22
13.01.17	24,00	-	134,60	120,55	14,05	91,77	57,85	33,92	7,00	5,00	4,42	10,68	-	-	11,05	-	11,05	-	91,05	-	0,97			5,39
14.01.17	24,00	-	135,92	121,34	14,58	91,44	58,24	33,20	7,00	5,00	4,35	11,23	-	-	11,61	-	11,61	-	90,94	-	1,02			5,37
15.01.17	24,00	-	135,60	120,80	14,80	90,85	58,01	32,84	7,00	5,00	4,28	11,47	-	-	11,89	-	11,89	-	90,22	-	1,04			5,32
16.01.17	24,00	-	134,94	121,97	12,97	90,59	57,94	32,65	7,00	5,00	4,31	9,67	-	-	10,01	-	10,01	-	89,86	-	0,87			5,17
17.01.17	24,00	-	56,87	65,18	-8,31	80,23	54,54	25,69	7,00	5,00	0,00	14,29	-	-	14,53	-	14,53	-	59,65	-	0,85			0,85
18.01.17	24,00	-	133,84	119,57	14,27	88,64	55,32	33,32	7,00	5,00	4,21	11,79	-	-	12,21	-	12,21	-	88,33	-	1,04			5,26
19.01.17	24,00	-	65,53	57,36	8,17	84,59	51,67	32,92	7,00	5,00	1,96	8,59	-	-	8,79	-	8,79	-	73,30	-	0,63			2,59
20.01.17	24,00	-	129,89	116,49	13,40	87,20	54,69	32,51	7,00	5,00	4,06	10,39	-	-	10,74	-	10,74	-	86,62	-	0,90			4,96
21.01.17	24,00	-	130,39	115,48	14,91	88,10	55,29	32,81	7,00	5,00	4,09	11,77	-	-	12,17	-	12,17	-	87,42	-	1,03			5,12
22.01.17	24,00		130,14	115,99	14,16	87,65	54,99	32,66	7,00	5,00	4,07	11,08	-	-	11,46	-	11,46	-	87,02	-	0,96	-	-	5,04
Среднее	24,00	-	128,58	114,55	14,03	84,78	53,66	31,12	7,00	5,00	3,78	11,79	-	-	12,15	-	12,15	-	83,15	-	0,97	-	-	4,75
Итого	744,00		3985,96	3550,91	435,06						117,19	365,45	0,00	0,00	376,57	0,00	376,57	0,00			30,18	0,00	0,00	147,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	55817,50	48170,69	6599,46	-	6752,02	-	1476,87	-	-
	22.01.17 11:00	59732,77	51660,65	6956,91	-	7120,30	-	1621,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **147,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **376,57** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел организации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ЯНВ 2017 «____» _____ г.

Отрегулировать температуру