Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	126,05	111,79	14,26	76,99	49,54	27,45	7,00	5,00	3,46	11,66			11,96		11,96	-	76,56		0,71			4,17
24.12.16	24,00	-	125,07	111,21	13,86	76,12	48,93	27,19	7,00	5,00	3,40	11,39			11,69		11,69	-	75,90		0,68			4,08
25.12.16	24,00	-	127,39	111,19	16,20	76,60	49,07	27,53	7,00	5,00	3,51	13,87			14,24		14,24	-	76,54		0,79			4,30
26.12.16	24,00	-	126,46	111,53	14,93	76,14	48,88	27,26	7,00	5,00	3,45	12,70			13,00		13,00	-	76,02		0,73			4,18
27.12.16	24,00	-	124,46	110,85	13,61	75,95	48,69	27,26	7,00	5,00	3,39	11,37			11,65		11,65	-	75,91		0,66			4,06
28.12.16	24,00	-	123,06	107,88	15,18	71,61	46,43	25,18	7,00	5,00	3,12	12,99			13,26		13,26	-	69,04		0,69			3,80
29.12.16	24,00	-	124,77	108,97	15,80	75,61	47,47	28,14	7,00	5,00	3,52	13,60			13,92		13,92	-	75,52		0,75			4,26
30.12.16	24,00	-	127,60	110,40	17,20	76,48	48,63	27,85	7,00	5,00	3,56	15,06			15,47		15,47	-	76,47		0,84			4,39
31.12.16	24,00	-	127,88	109,06	18,82	76,10	48,56	27,54	7,00	5,00	3,53	16,66			17,06		17,06	-	75,99		0,91			4,44
01.01.17	24,00	-	123,84	109,85	13,99	76,81	48,94	27,87	7,00	5,00	3,45	11,95			12,29		12,29	-	76,91		0,69			4,14
02.01.17	24,00	-	124,92	110,46	14,46	78,98	49,82	29,16	7,00	5,00	3,64	12,40			12,75		12,75	-	79,22		0,72			4,37
03.01.17	24,00	-	122,30	109,13	13,17	82,88	50,90	31,98	7,00	5,00	3,92	11,04			11,36		11,36	-	83,07		0,67			4,59
04.01.17	24,00	-	121,03	105,99	15,04	87,23	51,38	35,85	7,00	5,00	4,35	12,70			13,14		13,14	-	87,50		0,77			5,12
05.01.17	24,00	-	118,59	104,22	14,37	92,24	52,43	39,81	7,00	5,00	4,73	11,98			12,41		12,41	-	92,11		0,75			5,48
06.01.17	24,00	-	118,22	104,11	14,11	93,41	52,45	40,96	7,00	5,00	4,85	11,86			12,32		12,32	-	93,08		0,74			5,59
07.01.17	24,00	-	117,26	104,39	12,87	92,89	51,79	41,10	7,00	5,00	4,83	10,73			11,13		11,13	-	92,62		0,66			5,50
08.01.17	24,00	-	118,26	104,88	13,38	93,16	52,55	40,61	7,00	5,00	4,81	11,15			11,59		11,59	-	93,02		0,71			5,52
09.01.17	24,00	-	124,73	110,96	13,77	93,76	55,09	38,67	7,00	5,00	4,83	11,39			11,82		11,82	-	93,64		0,76			5,59
10.01.17	24,00	-	127,60	112,61	14,99	93,93	56,44	37,49	7,00	5,00	4,80	12,65			13,15		13,15	-	93,85		0,84			5,64
11.01.17	24,00	-	123,03	109,76	13,27	90,45	54,62	35,83	7,00	5,00	4,43	11,02			11,39		11,39	-	89,20		0,72			5,14
12.01.17	24,00	-	121,91	109,75	12,16	88,41	53,55	34,86	7,00	5,00	4,26	9,94			10,28		10,28	-	88,58		0,65			4,91
13.01.17	24,00	-	122,89	111,24	11,65	91,77	55,59	36,18	7,00	5,00	4,46	9,27			9,61		9,61	-	91,49		0,65			5,10
14.01.17	24,00	-	124,43	112,34	12,09	91,50	56,03	35,47	7,00	5,00	4,43	9,70			10,07		10,07	-	91,23		0,68			5,10
15.01.17	24,00	-	125,47	112,07	13,40	90,95	55,82	35,13	7,00	5,00	4,42	11,10			11,49		11,49	-	90,76		0,75			5,16
16.01.17	24,00	-	125,68	112,79	12,89	90,60	55,72	34,88	7,00	5,00	4,39	10,52			10,89		10,89	-	90,30		0,72			5,11
17.01.17	24,00	-	57,37	56,67	0,70	87,20	55,32	31,88	7,00	5,00	1,83	15,27			15,52		15,52	-	57,87		0,05			1,88
18.01.17	24,00	-	113,72	101,49	12,23	87,41	51,44	35,97	7,00	5,00	4,09	11,99			12,37		12,37	-	85,22		0,64			4,73
19.01.17	24,00	-	63,88	53,47	10,41	86,63	51,89	34,74	7,00	5,00	2,38	10,80			11,08		11,08	-	75,68		0,39			2,76
20.01.17	24,00	-	120,21	106,79	13,42	86,41	51,47	34,94	7,00	5,00	4,20	11,23			11,59		11,59	-	86,50		0,69			4,90
21.01.17	24,00	-	120,52	106,37	14,15	88,10	53,12	34,98	7,00	5,00	4,23	11,71			12,11		12,11	-	87,97		0,75			4,98
22.01.17	24,00		120,37	106,58	13,79	87,26	52,30	34,96	7,00	5,00	4,21	11,47	-	-	11,85	-	11,85	-	87,24	-	0,72	-	-	4,94
Среднее	24,00	-	119,00	105,45	13,55	84,95	51,77	33,18	7,00	5,00	3,95	11,97	-	-	12,34	-	12,34	-	83,39	-	0,69	-	-	4,64
Итого	744,00		3688,97	3268,80	420,17						122,49	371,17	0,00	0,00	382,46	0,00	382,46	0,00			21,45	0,00	0,00	143,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	50939,96	44546,00	5776,03	0,00	6066,11	0,00	1361,70	-	-
	22.01.17 02:00	54513,49	47712,51	6136,24	0,00	6437,25	0,00	1500,95	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **382,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017 г.
печать энергосбыта
«___» _____