Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 95-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14915 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00		190,23	169,26	20,97	76,30	46,51	29,79	5,00	4,00	5,19	19,30	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	-	75,58	0,00	1,46			6,65
24.12.16	24,00		192,08	167,95	24,13	75,38	45,74	29,65	5,00	4,00	5,12	22,46	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	74,85	0,00	1,68			6,80
25.12.16	24,00	*	100,06	84,73	15,33	75,74	45,43	30,31	5,00	4,00	2,64	14,49	0,00	0,00	14,86	0,00	14,86	-	75,38	0,00	1,09			3,73
26.12.16	24,00		192,34	168,67	23,67	75,39	45,76	29,63	5,00	4,00	5,14	22,04	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	74,92	0,00	1,65			6,79
27.12.16	24,00		190,70	167,52	23,18	75,18	45,60	29,58	5,00	4,00	5,09	21,55	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	-	74,79	0,00	1,61			6,70
28.12.16	24,00		186,82	163,00	23,81	71,11	43,46	27,65	5,00	4,00	4,69	22,34	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82	-	67,60	0,00	1,51			6,20
29.12.16	24,00		188,85	164,54	24,31	74,52	43,83	30,69	5,00	4,00	5,18	22,77	0,00	0,00	23,34	0,00	23,34	-	74,13	0,00	1,69			6,87
30.12.16	24,00		192,00	166,13	25,87	75,69	45,48	30,22	5,00	4,00	5,20	23,69	0,00	0,00	24,30	0,00	24,30	-	75,25	0,00	1,78			6,98
31.12.16	24,00		195,71	163,76	31,94	75,33	45,39	29,94	5,00	4,00	5,05	30,22	0,00	0,00	30,99	0,00	30,99	-	74,94	0,00	2,26			7,31
01.01.17	24,00		185,72	166,39	19,33	75,94	45,83	30,11	5,00	4,00	5,14	17,80	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26	-	75,50	0,00	1,34			6,48
02.01.17	24,00		188,54	167,33	21,20	78,01	46,39	31,62	5,00	4,00	5,43	19,66	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20	-	77,60	0,00	1,53			6,95
03.01.17	24,00		187,35	165,17	22,17	81,80	46,97	34,83	5,00	4,00	5,90	20,52	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13	-	81,37	0,00	1,67			7,57
04.01.17	24,00		183,16	160,81	22,35	85,91	46,49	39,42	5,00	4,00	6,51	20,61	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	-	85,38	0,00	1,76			8,27
05.01.17	24,00		178,31	157,89	20,42	90,87	46,54	44,33	5,00	4,00	7,20	18,46	0,00	0,00	19,12	0,00	19,12	-	90,13	0,00	1,66			8,87
06.01.17	24,00		179,25	156,82	22,42	92,09	46,32	45,77	5,00	4,00	7,39	20,42	0,00	0,00	21,17	0,00	21,17	-	91,17	0,00	1,86			9,26
07.01.17	24,00		179,58	156,90	22,68	91,66	45,94	45,72	5,00	4,00	7,38	20,73	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48	-	90,92	0,00	1,89			9,26
08.01.17	24,00		179,89	157,55	22,35	92,07	47,28	44,79	5,00	4,00	7,26	20,37	0,00	0,00	21,12	0,00	21,12	-	91,48	0,00	1,86			9,13
09.01.17	24,00		187,77	167,64	20,12	92,71	50,45	42,26	5,00	4,00	7,28	18,33	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	92,03	0,00	1,69			8,96
10.01.17	24,00		190,93	170,47	20,45	92,94	52,20	40,74	5,00	4,00	7,14	18,65	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	-	92,34	0,00	1,72			8,86
11.01.17	24,00		186,95	165,77	21,17	89,66	50,81	38,86	5,00	4,00	6,65	19,37	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03	-	87,98	0,00	1,70			8,35
12.01.17	24,00		185,27	165,50	19,78	87,33	49,41	37,92	5,00	4,00	6,44	18,03	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63	-	86,96	0,00	1,57			8,01
13.01.17	24,00		188,20	168,77	19,43	90,74	51,38	39,36	5,00	4,00	6,83	17,64	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	-	89,95	0,00	1,59			8,42
14.01.17	24,00		191,36	171,05	20,31	90,59	52,09	38,51	5,00	4,00	6,78	18,49	0,00	0,00	19,14	0,00	19,14	-	89,90	0,00	1,66			8,44
15.01.17	24,00		192,45	170,43	22,03	90,05	51,96	38,09	5,00	4,00	6,68	20,18	0,00	0,00	20,89	0,00	20,89	-	89,37	0,00	1,80			8,49
16.01.17	24,00		192,26	172,03	20,23	89,66	51,87	37,79	5,00	4,00	6,70	18,34	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	-	88,86	0,00	1,63			8,33
17.01.17	24,00	*	90,46	87,88	2,58	85,42	51,53	33,89	5,00	4,00	1,95	22,70	0,00	0,00	23,05	0,00	23,05	-	55,23	0,00	1,25			3,20
18.01.17	24,00	*	172,34	154,00	18,33	85,81	47,63	38,19	5,00	4,00	5,77	20,12	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	-	83,52	0,00	1,68			7,45
19.01.17	24,00	*	95,85	82,28	13,56	86,43	49,77	36,67	5,00	4,00	3,05	14,94	0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	-	76,56	0,00	1,14			4,19
20.01.17	24,00		184,57	163,57	21,00	84,67	47,48	37,19	5,00	4,00	6,19	20,00	0,00	0,00	20,63	0,00	20,63	-	84,00	0,00	1,68			7,87
21.01.17	24,00		183,24	162,07	21,17	87,18	49,50	37,69	5,00	4,00	6,26	19,71	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	-	86,58	0,00	1,71			7,96
22.01.17	24,00		183,90	162,82	21,08	85,93	48,49	37,44	5,00	4,00	6,22	19,86	-	-	20,50	-	20,50	-	85,29	-	1,69	-	-	7,92
Среднее	24,00	-	177,94	157,06	20,88	83,94	47,86	36,08	5,00	4,00	5,79	20,12	-	-	20,73	-	20,73	-	81,92	-	1,64	-	-	7,43
Итого	744,00		5516,10	4868,71	647,40						179,44	623,77	0,00	0,00	642,57	0,00	642,57	0,00			50,84	0,00	0,00	230,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	142612,00	116230,64	26124,09	0,00	26711,90	0,00	5258,36	1815,64	-
	22.01.17 02:00	147951,64	120943,04	26728,88	0,00	27334,87	0,00	5491,63	1864,87	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **230,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **642,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел организации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«____» 25 ЯНВ 2017 г.