Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9007.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 95-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	86,62	73,54	13,08	76,45	46,61	29,84	7,00	5,00	2,59	16,41	3,71	12,70	16,85	3,71	13,14	-	76,15	39,56	0,61			3,20
24.12.16	24,00	-	87,26	72,99	14,27	75,59	46,04	29,55	7,00	5,00	2,58	17,54	3,70	13,84	18,00	3,70	14,30	-	75,39	40,17	0,66			3,24
25.12.16	24,00	-	90,01	72,95	17,06	76,11	46,21	29,90	7,00	5,00	2,70	20,43	3,75	16,68	20,99	3,75	17,24	-	76,05	39,88	0,79			3,48
26.12.16	24,00	-	87,06	73,34	13,72	75,62	46,16	29,46	7,00	5,00	2,57	17,04	3,60	13,44	17,50	3,60	13,90	-	75,44	38,98	0,63			3,20
27.12.16	24,00	-	87,24	72,77	14,47	75,44	45,93	29,51	7,00	5,00	2,58	17,80	3,78	14,02	18,25	3,78	14,47	-	75,31	39,78	0,67			3,24
28.12.16	24,00	-	86,86	70,70	16,16	70,78	43,90	26,88	7,00	5,00	2,36	19,37	3,75	15,62	19,79	3,75	16,04	-	68,43	38,81	0,68			3,04
29.12.16	24,00	-	85,47	71,59	13,88	75,14	44,65	30,49	7,00	5,00	2,60	17,03	3,88	13,15	17,48	3,88	13,60	-	75,10	38,36	0,62			3,22
30.12.16	24,00	-	86,76	72,50	14,26	75,94	45,82	30,12	7,00	5,00	2,62	17,46	3,75	13,71	17,94	3,75	14,19	-	75,80	39,11	0,65			3,27
31.12.16	24,00	-	89,54	71,39	18,15	75,61	45,92	29,69	7,00	5,00	2,66	21,37	3,50	17,87	21,92	3,50	18,42	-	75,46	40,17	0,83			3,49
01.01.17	24,00	-	82,66	72,28	10,38	76,26	46,11	30,15	7,00	5,00	2,49	13,57	3,75	9,82	13,91	3,75	10,16	-	76,16	39,14	0,48			2,97
02.01.17	24,00	-	83,23	72,70	10,53	78,39	46,63	31,76	7,00	5,00	2,65	13,74	3,90	9,84	14,14	3,90	10,24	-	78,34	40,25	0,49			3,14
03.01.17	24,00	-	83,75	71,73	12,02	82,24	47,35	34,89	7,00	5,00	2,93	15,21	3,93	11,28	15,66	3,93	11,73	-	82,17	40,13	0,57			3,50
04.01.17	24,00	-	82,25	69,78	12,47	86,50	47,77	38,73	7,00	5,00	3,19	15,54	3,84	11,70	16,06	3,84	12,22	-	86,42	42,07	0,59			3,78
05.01.17	24,00	-	82,11	68,62	13,49	91,43	48,71	42,72	7,00	5,00	3,52	16,52	3,77	12,75	17,11	3,77	13,34	-	91,21	44,27	0,65			4,17
06.01.17	24,00	-	80,72	68,44	12,28	92,53	49,06	43,47	7,00	5,00	3,52	15,29	3,75	11,54	15,87	3,75	12,12	-	92,15	42,64	0,60			4,12
07.01.17	24,00	-	81,44	68,53	12,91	92,03	48,61	43,42	7,00	5,00	3,54	15,94	3,75	12,19	16,53	3,75	12,78	-	91,71	42,19	0,63			4,17
08.01.17	24,00	-	83,19	68,83	14,36	92,37	49,75	42,62	7,00	5,00	3,56	17,45	3,79	13,66	18,10	3,79	14,31	-	92,14	43,24	0,71			4,27
09.01.17	24,00	-	85,72	72,83	12,89	93,04	52,58	40,46	7,00	5,00	3,47	15,92	3,71	12,21	16,53	3,71	12,82	-	92,80	47,98	0,68			4,16
10.01.17	24,00	-	86,90	74,11	12,79	93,21	53,48	39,73	7,00	5,00	3,46	16,08	3,65	12,43	16,70	3,65	13,05	-	93,00	46,68	0,69			4,15
11.01.17	24,00	-	85,21	72,03	13,18	89,71	51,30	38,41	7,00	5,00	3,28	16,30	3,88	12,42	16,87	3,88	12,99	-	88,98	44,92	0,67			3,96
12.01.17	24,00	-	85,94	71,90	14,04	87,78	50,23	37,55	7,00	5,00	3,23	17,09	3,95	13,14	17,70	3,95	13,75	-	87,85	43,71	0,71			3,94
13.01.17	24,00	-	86,45	73,12	13,33	91,05	52,11	38,94	7,00	5,00	3,37	16,45	3,93	12,52	17,04	3,93	13,11	-	90,69	46,10	0,69			4,07
14.01.17	24,00	-	86,70	73,96	12,74	90,81	52,62	38,19	7,00	5,00	3,32	15,95	3,77	12,18	16,53	3,77	12,76	-	90,55	45,49	0,67			3,99
15.01.17	24,00	-	87,56	73,70	13,86	90,27	52,34	37,93	7,00	5,00	3,33	17,10	3,85	13,25	17,69	3,85	13,84	-	90,03	46,31	0,72			4,06
16.01.17	24,00	-	86,43	74,34	12,09	89,91	52,13	37,78	7,00	5,00	3,27	15,30	4,07	11,23	15,83	4,07	11,76	-	89,56	45,42	0,63			3,90
17.01.17	24,00	-	41,91	39,18	2,73	83,37	51,85	31,52	7,00	5,00	1,32	18,56	1,70	16,86	18,90	1,70	17,20	-	61,01	43,90	0,15			1,47
18.01.17	24,00	-	82,48	68,81	13,67	86,42	48,27	38,15	7,00	5,00	3,14	17,78	3,73	14,05	18,37	3,73	14,64	-	84,67	42,88	0,67			3,81
19.01.17	24,00	-	46,47	35,62	10,85	84,59	48,50	36,09	7,00	5,00	1,84	14,14	1,84	12,30	14,51	1,84	12,67	-	74,66	44,04	0,36			2,21
20.01.17	24,00	-	83,68	71,21	12,47	85,91	48,66	37,25	7,00	5,00	3,12	15,64	3,86	11,78	16,14	3,86	12,28	-	85,90	43,25	0,61			3,73
21.01.17	24,00	-	85,09	70,59	14,50	87,44	50,05	37,39	7,00	5,00	3,19	17,63	3,82	13,81	18,23	3,82	14,41	-	87,24	45,01	0,72			3,91
22.01.17	24,00		84,39	70,90	13,49	86,68	49,36	37,32	7,00	5,00	3,15	16,64	3,84	12,80	17,19	3,84	13,35	-	86,57	44,13	0,67	-	-	3,82
Среднее	24,00	-	82,62	69,52	13,10	84,15	48,67	35,48	7,00	5,00	2,94	16,72	3,66	13,06	17,24	3,66	13,58	-	82,80	42,53	0,63	-	-	3,57
Итого	744,00		2561,10	2154,98	406,12						91,16	518,29	113,50	404,79	534,33	113,50	420,83	0,00			19,49	0,00	0,00	110,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	53537,47	47250,58	28240,29	18126,60	28873,04	19003,02	1229,55	-	-
	22.01.17 02:00	56021,34	49340,60	28743,42	18236,58	29391,71	19113,00	1336,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **420,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 25 ЯНВ 2017 г.