Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	107,33	91,34	15,99	76,88	45,84	31,04	7,00	5,00	2,98	14,24	-	-	14,61	-	14,61	-	76,28	-	1,09			4,07
24.12.16	24,00	-	107,49	90,58	16,91	76,01	45,20	30,81	7,00	5,00	2,92	15,27	-	-	15,66	-	15,66	-	75,51	-	1,15			4,08
25.12.16	24,00	-	108,19	90,41	17,78	76,52	45,26	31,26	7,00	5,00	2,95	16,30	-	-	16,74	-	16,74	-	76,21	-	1,24			4,19
26.12.16	24,00	-	107,90	90,99	16,91	76,04	45,22	30,82	7,00	5,00	2,91	15,57	-	-	15,96	-	15,96	-	75,64	-	1,18			4,09
27.12.16	24,00	-	106,25	90,49	15,76	75,86	45,06	30,80	7,00	5,00	2,89	14,47	-	-	14,83	-	14,83	-	75,52	-	1,09			3,98
28.12.16	24,00	-	104,84	87,77	17,07	71,39	43,00	28,39	7,00	5,00	2,63	15,79	-	-	16,14	-	16,14	-	68,67	-	1,08			3,71
29.12.16	24,00	-	104,49	88,99	15,50	75,61	43,77	31,84	7,00	5,00	2,94	14,17	-	-	14,56	-	14,56	-	75,37	-	1,07			4,01
30.12.16	24,00	-	108,82	89,60	19,22	76,36	44,86	31,50	7,00	5,00	2,93	17,87	-	-	18,35	-	18,35	-	76,06	-	1,36			4,29
31.12.16	24,00	-	110,24	87,99	22,25	76,01	44,92	31,09	7,00	5,00	2,85	20,83	-	-	21,38	-	21,38	-	75,65	-	1,58			4,43
01.01.17	24,00	-	102,15	90,23	11,92	76,71	45,53	31,18	7,00	5,00	2,94	10,35	-	-	10,60	-	10,60	-	76,45	-	0,79			3,73
02.01.17	24,00	-	104,21	90,53	13,68	78,86	46,16	32,70	7,00	5,00	3,09	12,11	-	-	12,43	-	12,43	-	78,52	-	0,95			4,04
03.01.17	24,00	-	103,90	89,30	14,60	82,75	46,75	36,00	7,00	5,00	3,36	13,00	-	-	13,39	-	13,39	-	82,38	-	1,07			4,43
04.01.17	24,00	-	102,48	86,76	15,72	87,04	46,73	40,31	7,00	5,00	3,65	14,12	-	-	14,59	-	14,59	-	86,71	-	1,23			4,87
05.01.17	24,00	-	100,12	85,35	14,77	91,98	47,22	44,76	7,00	5,00	3,99	13,09	-	-	13,60	-	13,60	-	91,40	-	1,20			5,19
06.01.17	24,00	-	100,74	84,85	15,89	93,15	47,15	46,00	7,00	5,00	4,08	14,18	-	-	14,73	-	14,73	-	92,43	-	1,31			5,39
07.01.17	24,00	-	100,27	85,07	15,20	92,63	46,59	46,04	7,00	5,00	4,09	13,54	-	-	14,04	-	14,04	-	91,97	-	1,24			5,33
08.01.17	24,00	-	102,28	85,15	17,13	92,95	47,46	45,49	7,00	5,00	4,04	15,50	-	-	16,08	-	16,08	-	92,54	-	1,44			5,47
09.01.17	24,00	-	105,47	90,94	14,53	93,58	50,28	43,30	7,00	5,00	4,09	13,05	-	-	13,54	-	13,54	-	93,07	-	1,22			5,31
10.01.17	24,00	-	106,24	92,40	13,84	93,74	51,88	41,86	7,00	5,00	4,02	12,32	-	-	12,78	-	12,78	-	93,19	-	1,15			5,17
11.01.17	24,00	-	106,40	89,48	16,92	90,21	50,21	40,00	7,00	5,00	3,74	15,40	-	-	15,96	-	15,96	-	88,82	-	1,37			5,11
12.01.17	24,00	-	105,25	89,60	15,65	88,30	49,22	39,08	7,00	5,00	3,64	14,22	-	-	14,71	-	14,71	-	88,12	-	1,25			4,89
13.01.17	24,00	-	106,01	91,98	14,03	91,61	51,28	40,33	7,00	5,00	3,86	12,56	-	-	13,03	-	13,03	-	90,98	-	1,15			5,00
14.01.17	24,00	-	108,40	93,44	14,96	91,31	52,00	39,31	7,00	5,00	3,83	13,46	-	-	13,94	-	13,94	-	90,71	-	1,22			5,05
15.01.17	24,00	-	109,40	92,98	16,42	90,78	51,85	38,93	7,00	5,00	3,78	14,85	-	-	15,39	-	15,39	-	90,23	-	1,34			5,12
16.01.17	24,00	-	108,16	94,29	13,87	90,44	51,81	38,63	7,00	5,00	3,79	12,34	-	-	12,78	-	12,78	-	89,78	-	1,11			4,90
17.01.17	24,00	-	50,08	47,40	2,68	84,95	51,93	33,02	7,00	5,00	0,78	17,70	-	-	17,99	-	17,99	-	57,96	-	1,02			1,80
18.01.17	24,00	-	96,34	82,86	13,48	86,68	46,69	39,99	7,00	5,00	3,38	13,48	-	-	13,91	-	13,91	-	82,26	-	1,11			4,49
19.01.17	24,00	-	53,94	43,26	10,68	85,16	47,57	37,59	7,00	5,00	1,63	12,70	-	-	12,99	-	12,99	-	71,56	-	0,91			2,54
20.01.17	24,00	-	101,93	86,92	15,01	86,49	47,35	39,14	7,00	5,00	3,54	13,54	-	-	14,00	-	14,00	-	86,32	-	1,17			4,70
21.01.17	24,00	-	101,75	87,72	14,03	87,94	48,87	39,07	7,00	5,00	3,55	12,72	-	-	13,12	-	13,12	-	87,39	-	1,11			4,67
22.01.17	24,00		101,84	87,32	14,52	87,22	48,11	39,11	7,00	5,00	3,54	13,13	-	-	13,56	-	13,56	-	86,86	-	1,14	-	-	4,68
Среднее	24,00	-	101,38	86,32	15,06	84,68	47,61	37,08	7,00	5,00	3,30	14,25	-	-	14,69	-	14,69	-	82,73	-	1,17	-	-	4,48
Итого	744,00		3142,91	2675,99	466,92						102,39	441,87	0,00	0,00	455,39	0,00	455,39	0,00			36,34	0,00	0,00	138,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.12.16 02:00	44115,91	36643,60	7396,89	-	7568,08	-	1368,26	-	-
	22.01.17 02:00	46730,17	38872,64	7764,59	-	7947,30	-	1486,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **455,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 ЯНВ 2017
«___» _____ г.