Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9005.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 99
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	129,83	115,70	14,13	76,53	50,20	26,33	7,00	5,00	3,05	14,13	-	-	16,18	-	16,18	-	76,20	-	1,08			4,13
24.12.16	24,00	-	129,19	114,71	14,48	75,64	49,47	26,17	7,00	5,00	3,01	14,48	-	-	16,54	-	16,54	-	75,51	-	1,09			4,10
25.12.16	24,00	-	131,05	114,18	16,87	76,12	49,54	26,58	7,00	5,00	3,04	16,87	-	-	19,00	-	19,00	-	76,21	-	1,29			4,33
26.12.16	24,00	-	129,90	115,01	14,89	75,66	49,49	26,17	7,00	5,00	3,01	14,89	-	-	16,90	-	16,90	-	75,64	-	1,13			4,14
27.12.16	24,00	-	128,94	114,02	14,92	75,46	49,28	26,18	7,00	5,00	2,99	14,92	-	-	16,94	-	16,94	-	75,47	-	1,13			4,12
28.12.16	24,00	-	126,26	110,52	15,74	71,25	46,91	24,34	7,00	5,00	2,73	15,74	-	-	17,55	-	17,55	-	68,45	-	1,08			3,81
29.12.16	24,00	-	127,21	111,81	15,40	75,08	47,89	27,19	7,00	5,00	3,04	15,40	-	-	17,45	-	17,45	-	75,19	-	1,16			4,20
30.12.16	24,00	-	128,78	113,20	15,58	75,99	49,05	26,94	7,00	5,00	3,05	15,58	-	-	17,66	-	17,66	-	76,02	-	1,18			4,23
31.12.16	24,00	-	131,20	110,38	20,82	75,63	48,98	26,65	7,00	5,00	2,95	20,82	-	-	22,94	-	22,94	-	75,61	-	1,57			4,52
01.01.17	24,00	-	125,77	113,58	12,19	76,29	49,77	26,52	7,00	5,00	3,02	12,19	-	-	14,14	-	14,14	-	76,40	-	0,93			3,95
02.01.17	24,00	-	128,36	113,77	14,59	78,43	50,45	27,98	7,00	5,00	3,18	14,59	-	-	16,75	-	16,75	-	78,66	-	1,15			4,33
03.01.17	24,00	-	126,48	112,31	14,17	82,29	51,38	30,91	7,00	5,00	3,47	14,17	-	-	16,55	-	16,55	-	82,52	-	1,17			4,64
04.01.17	24,00	-	122,96	109,29	13,67	86,53	51,93	34,60	7,00	5,00	3,79	13,67	-	-	16,37	-	16,37	-	86,75	-	1,19			4,97
05.01.17	24,00	-	121,10	107,46	13,64	91,51	52,90	38,61	7,00	5,00	4,16	13,64	-	-	16,61	-	16,61	-	91,47	-	1,25			5,40
06.01.17	24,00	-	120,82	106,91	13,91	92,68	52,90	39,78	7,00	5,00	4,26	13,91	-	-	16,98	-	16,98	-	92,42	-	1,29			5,55
07.01.17	24,00	-	121,12	107,23	13,89	92,16	52,36	39,80	7,00	5,00	4,28	13,89	-	-	17,00	-	17,00	-	92,00	-	1,28			5,56
08.01.17	24,00	-	123,23	107,13	16,10	92,46	53,11	39,35	7,00	5,00	4,22	16,10	-	-	19,23	-	19,23	-	92,52	-	1,49			5,71
09.01.17	24,00	-	127,47	114,67	12,80	93,10	56,00	37,10	7,00	5,00	4,27	12,80	-	-	15,96	-	15,96	-	93,00	-	1,19			5,46
10.01.17	24,00	-	128,96	116,38	12,58	93,29	57,32	35,97	7,00	5,00	4,20	12,58	-	-	15,69	-	15,69	-	93,22	-	1,17			5,37
11.01.17	24,00	-	126,36	112,81	13,55	89,87	55,38	34,49	7,00	5,00	3,91	13,55	-	-	16,38	-	16,38	-	88,66	-	1,20			5,11
12.01.17	24,00	-	126,74	112,72	14,02	87,76	53,99	33,77	7,00	5,00	3,81	14,02	-	-	16,79	-	16,79	-	87,89	-	1,23			5,05
13.01.17	24,00	-	129,75	116,12	13,63	91,10	56,32	34,78	7,00	5,00	4,05	13,63	-	-	16,66	-	16,66	-	90,91	-	1,24			5,29
14.01.17	24,00	-	131,66	118,56	13,10	90,87	57,02	33,85	7,00	5,00	4,03	13,10	-	-	16,09	-	16,09	-	90,81	-	1,19			5,22
15.01.17	24,00	-	131,24	118,13	13,11	90,32	56,91	33,41	7,00	5,00	3,96	13,11	-	-	16,03	-	16,03	-	90,13	-	1,18			5,14
16.01.17	24,00	-	133,64	119,49	14,15	89,97	56,79	33,18	7,00	5,00	3,98	14,15	-	-	17,10	-	17,10	-	89,82	-	1,27			5,25
17.01.17	24,00	-	59,25	60,47	-1,22	85,96	55,94	30,02	7,00	5,00	0,00	14,15	-	-	17,10	-	17,10	-	56,72	-	0,80			0,80
18.01.17	24,00	-	115,24	103,25	11,99	86,25	51,52	34,73	7,00	5,00	3,61	11,99	-	-	14,48	-	14,48	-	85,03	-	1,02			4,63
19.01.17	24,00	-	61,21	54,26	6,95	86,10	53,08	33,02	7,00	5,00	1,89	6,95	-	-	8,25	-	8,25	-	72,63	-	0,50			2,40
20.01.17	24,00	-	122,38	109,70	12,68	85,68	52,36	33,32	7,00	5,00	3,66	12,68	-	-	15,26	-	15,26	-	85,56	-	1,08			4,75
21.01.17	24,00	-	123,90	110,42	13,48	87,50	54,17	33,33	7,00	5,00	3,69	13,48	-	-	16,15	-	16,15	-	87,42	-	1,18			4,87
22.01.17	24,00		123,14	110,06	13,08	86,59	53,27	33,33	7,00	5,00	3,68	13,08	-	-	15,71	-	15,71	-	86,49	-	1,13	-	-	4,81
Среднее	24,00	-	122,36	108,85	13,51	84,32	52,44	31,88	7,00	5,00	3,42	14,01	-	-	16,53	-	16,53	-	82,75	-	1,16	-	-	4,57
Итого	744,00		3793,14	3374,25	418,89						105,98	434,26	0,00	0,00	512,44	0,00	512,44	0,00			34,70	0,00	0,00	141,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 01:00	38444,55	33856,75	22984,96	-	23545,23	-	977,46	-	-
	22.01.17 02:00	42119,54	37125,59	24963,06	-	25583,72	-	1115,61	-	-

Период расчета по среднему: сутки;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 141,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 512,44 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.