

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
 СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12002935

Подводящий тр. расходомер 32 Гmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв =
 Обратн.тр. 32 Гmax Тхв Преобр. давления
 тр-д. ГВС Термопреобр.
 тр.цирк. ГВС КТСП-Н
 Тр. Подпитки КТСП-Н

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (h1 - h_{хв}) - M2 * (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м.}$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подводящий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.16	24	-	65,87	9,00	235,887	-	-	47,29	6,50	235,887	-	18,58	0,000	0,00	0,00	0,00	4,396
24.12.16	24	-	64,59	9,00	236,240	-	-	46,52	6,50	236,240	-	18,07	0,000	0,00	0,00	0,00	4,283
25.12.16	24	-	66,22	9,00	236,215	-	-	47,49	6,50	236,215	-	18,73	0,000	0,00	0,00	0,00	4,439
26.12.16	24	-	67,07	9,00	234,047	-	-	47,89	6,50	234,047	-	19,18	0,000	0,00	0,00	0,00	4,504
27.12.16	24	-	66,19	9,00	232,720	-	-	47,24	6,50	232,720	-	18,95	0,015	0,00	0,00	0,00	4,424
28.12.16	24	-	67,98	9,00	233,146	-	-	47,88	6,50	233,146	-	20,10	0,000	0,00	0,00	0,00	4,701
29.12.16	24	-	68,19	9,00	236,059	-	-	47,94	6,50	236,059	-	20,25	0,000	0,00	0,00	0,00	4,795
30.12.16	24	-	67,09	9,00	236,201	-	-	47,72	6,50	236,201	-	19,36	0,000	0,00	0,00	0,00	4,588
31.12.16	24	-	63,18	9,00	236,623	-	-	45,95	6,50	236,623	-	17,23	0,000	0,00	0,00	0,00	4,092
01.01.17	24	-	66,11	9,00	236,543	-	-	47,51	6,50	236,543	-	18,60	0,000	0,00	0,00	0,00	4,414
02.01.17	24	-	68,75	9,00	236,225	-	-	48,67	6,50	236,225	-	20,08	0,000	0,00	0,00	0,00	4,758
03.01.17	24	-	73,50	9,00	235,210	-	-	50,42	6,50	235,210	-	22,84	0,000	0,00	0,00	0,00	5,445
04.01.17	24	-	71,12	9,00	233,619	-	-	50,21	6,50	233,619	-	27,07	0,000	0,00	0,00	0,00	6,342
05.01.17	24	-	77,28	9,00	231,742	-	-	52,71	6,50	231,742	-	30,86	0,000	0,00	0,00	0,00	7,174
06.01.17	24	-	83,57	9,00	231,189	-	-	54,00	6,50	231,189	-	32,56	0,000	0,00	0,00	0,00	7,552
07.01.17	24	-	86,57	9,00	230,926	-	-	55,14	6,50	230,926	-	32,47	0,000	0,00	0,00	0,00	7,522
08.01.17	24	-	87,61	9,00	230,843	-	-	56,02	6,50	230,843	-	30,49	0,000	0,00	0,00	0,00	7,063
09.01.17	24	-	86,51	9,00	230,922	-	-	49,88	6,50	230,922	-	26,08	0,000	0,00	0,00	0,00	6,041
10.01.17	24	-	79,59	9,00	231,581	-	-	51,27	6,50	231,581	-	22,93	0,000	0,00	0,00	0,00	5,334
11.01.17	24	-	72,81	9,00	231,799	-	-	50,66	6,50	231,799	-	24,35	0,000	0,00	0,00	0,00	5,656
12.01.17	24	-	75,62	9,00	231,954	-	-	50,75	6,50	231,954	-	23,36	0,000	0,00	0,00	0,00	5,433
13.01.17	24	-	73,73	9,00	231,784	-	-	51,82	6,50	231,784	-	22,97	0,000	0,00	0,00	0,00	5,346
14.01.17	24	-	74,02	9,00	230,452	-	-	52,05	6,50	230,452	-	23,54	0,000	0,00	0,00	0,00	5,474
15.01.17	24	-	76,44	9,00	229,366	-	-	52,36	6,50	229,366	-	24,38	0,000	0,00	0,00	0,00	5,637
16.01.17	24	-	77,35	9,00	230,032	-	-	51,79	6,50	230,032	-	24,99	0,000	0,00	0,00	0,00	5,749
17.01.17	24	-	76,20	9,00	234,037	-	-	50,20	6,50	234,037	-	24,42	0,000	0,00	0,00	0,00	5,634
18.01.17	24	-	72,10	9,00	235,260	-	-	50,52	6,50	235,260	-	21,89	0,000	0,00	0,00	0,00	5,241
19.01.17	24	-	72,73	9,00	234,471	-	-	52,29	6,50	234,471	-	22,21	0,000	0,00	0,00	0,00	5,140
20.01.17	24	-	76,40	9,00	234,718	-	-	50,88	6,50	234,718	-	24,11	0,000	0,00	0,00	0,00	5,211
21.01.17	24	-	73,63	9,00	233,463	-	-	50,88	6,50	233,463	-	22,75	0,000	0,00	0,00	0,00	5,671
Среднее	24,00	-	73,33	9,00	233,463	-	-	50,88	6,50	233,463	-	22,75	0,000	0,00	0,00	0,00	5,671
Итого	744,0	-	-	-	7237,360	0,000	-	50,22	6,50	7237,345	0,000	23,11	0,000	-	-	-	5,407
													0,015	0,00	0,00	0,00	167,60

Ориентировочно до конца месяца (+) 2093,575
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2115,388
Итого за январь 2017 : 7215,547

2093,575
 2115,388
 7215,532
 0,000
 0,000
 0,015
 49,41
 43,57
 173,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
16.12.16 01:00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.12.16 01:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

(Подпись)

000 «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

173,43 Гкал
 000 «ИнфраХит Монтаж»
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.01.2017