

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.16	24	-	61,63	10,20	166,200	-	-	44,83	5,60	163,910	-	16,80	2,290	0,00	0,00	0,00	2,907
24.12.16	24	-	60,03	10,20	165,870	-	-	43,85	5,60	163,560	-	16,18	2,310	0,00	0,00	0,00	2,795
25.12.16	24	-	61,56	10,20	165,580	-	-	44,79	5,60	163,350	-	16,77	2,230	0,00	0,00	0,00	2,887
26.12.16	24	-	63,71	10,20	165,430	-	-	45,92	5,60	163,080	-	17,79	2,350	0,00	0,00	0,00	3,062
27.12.16	24	-	65,08	10,20	165,630	-	-	46,63	5,60	163,340	-	18,45	2,290	0,00	0,00	0,00	3,173
28.12.16	24	-	67,20	10,20	165,650	-	-	47,47	5,60	163,370	-	19,73	2,280	0,00	0,00	0,00	3,389
29.12.16	24	-	66,30	10,20	165,390	-	-	46,87	5,60	163,090	-	19,43	2,300	0,00	0,00	0,00	3,332
30.12.16	24	-	66,66	10,20	165,990	-	-	47,39	5,60	163,580	-	19,27	2,410	0,00	0,00	0,00	3,325
31.12.16	24	-	61,12	10,20	165,630	-	-	44,64	5,60	163,270	-	16,48	2,360	0,00	0,00	0,00	2,844
01.01.17	24	-	61,08	10,20	165,490	-	-	44,49	5,60	163,210	-	16,59	2,280	0,00	0,00	0,00	2,858
02.01.17	24	-	64,04	10,20	165,670	-	-	45,81	5,60	163,330	-	18,23	2,340	0,00	0,00	0,00	3,137
03.01.17	24	-	67,44	10,20	165,790	-	-	47,19	5,60	163,350	-	20,25	2,440	0,00	0,00	0,00	3,484
04.01.17	24	-	66,77	10,20	165,770	-	-	45,58	5,60	163,330	-	21,19	2,440	0,00	0,00	0,00	3,637
05.01.17	24	-	70,89	10,20	163,490	-	-	46,62	5,60	161,060	-	24,27	2,430	0,00	0,00	0,00	4,091
06.01.17	24	-	74,47	10,20	159,460	-	-	47,70	5,60	157,080	-	26,77	2,380	0,00	0,00	0,00	4,392
07.01.17	24	-	76,80	10,20	159,380	-	-	48,51	5,60	157,050	-	28,29	2,330	0,00	0,00	0,00	4,632
08.01.17	24	-	79,54	10,20	158,940	-	-	50,38	5,60	156,550	-	29,16	2,390	0,00	0,00	0,00	4,770
09.01.17	24	-	81,92	10,20	159,570	-	-	52,49	5,60	157,240	-	29,43	2,330	0,00	0,00	0,00	4,832
10.01.17	24	-	78,01	10,20	167,050	-	-	52,21	5,60	164,620	-	25,80	2,430	0,00	0,00	0,00	4,448
11.01.17	24	-	69,98	10,20	165,660	-	-	47,74	5,60	163,280	-	22,24	2,380	0,00	0,00	0,00	3,812
12.01.17	24	-	71,70	10,20	164,900	-	-	48,69	5,60	162,550	-	23,01	2,350	0,00	0,00	0,00	3,919
13.01.17	24	-	71,49	10,20	164,600	-	-	48,62	5,60	162,220	-	22,87	2,380	0,00	0,00	0,00	3,890
14.01.17	24	-	72,35	10,20	164,680	-	-	49,53	5,60	162,200	-	22,82	2,480	0,00	0,00	0,00	3,893
15.01.17	24	-	72,20	10,20	164,790	-	-	49,57	5,60	162,380	-	22,63	2,410	0,00	0,00	0,00	3,861
16.01.17	24	-	71,34	10,20	164,570	-	-	49,30	5,60	162,140	-	22,04	2,430	0,00	0,00	0,00	3,759
17.01.17	24	-	72,14	10,20	164,380	-	-	49,33	5,60	162,010	-	22,81	2,370	0,00	0,00	0,00	3,878
18.01.17	24	-	74,81	10,20	164,360	-	-	50,81	5,60	162,020	-	24,00	2,340	0,00	0,00	0,00	4,079
19.01.17	24	-	72,76	10,20	164,437	-	-	49,81	5,60	162,057	-	22,95	2,380	-	-	-	3,905
20.01.17	24	-	72,76	10,20	164,437	-	-	49,81	5,60	162,057	-	22,95	2,380	-	-	-	3,905
21.01.17	24	-	72,76	10,20	164,437	-	-	49,81	5,60	162,057	-	22,95	2,380	-	-	-	3,905
22.01.17	24	-	72,76	10,20	164,437	-	-	49,81	5,60	162,057	-	22,95	2,380	-	-	-	3,905
Среднее	24,00	-	69,72	10,20	164,441	-	-	47,94	5,60	162,077	-	21,78	2,364	-	-	-	3,700
Итого	744,0				5097,667	0,000				5024,397	0,000		73,270	0,00	0,00	0,00	114,71

Ориентировочно до конца месяца(+)

1479,930

1458,510

21,420

35,15

Корректировка за прошлый месяц (-)

1501,830

1480,680

21,150

30,59

Итого за январь 2017 :

5075,767

5002,227

73,540

119,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

119,27 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

для оплаты по событию тепловой энергии

филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

Отдел расчетов и анализа

теплотребления

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

30.01.2017