

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 50074

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxв), M3=p3*V3$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.16	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
24.12.16	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
25.12.16	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
26.12.16	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
27.12.16	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
28.12.16	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
29.12.16	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
30.12.16	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
31.12.16	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
01.01.17	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
02.01.17	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
03.01.17	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
04.01.17	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
05.01.17	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
06.01.17	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
07.01.17	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
08.01.17	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
09.01.17	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
10.01.17	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
11.01.17	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
12.01.17	24	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
13.01.17	24	-	71,33	10,30	170,490	-	-	48,57	5,60	168,010	-	22,76	2,480	0,00	0,00	0,00	4,014
14.01.17	24	-	72,07	10,30	170,450	-	-	49,21	5,60	168,010	-	22,86	2,440	0,00	0,00	0,00	4,030
15.01.17	24	-	71,87	10,30	170,650	-	-	49,16	5,60	168,180	-	22,71	2,470	0,00	0,00	0,00	4,009
16.01.17	24	-	71,04	10,30	170,420	-	-	48,73	5,60	167,930	-	22,31	2,490	0,00	0,00	0,00	3,934
17.01.17	24	-	71,93	10,30	170,320	-	-	48,88	5,60	167,780	-	23,05	2,540	0,00	0,00	0,00	4,062
18.01.17	24	-	74,42	10,30	170,170	-	-	50,12	5,60	167,720	-	24,30	2,450	0,00	0,00	0,00	4,273
19.01.17	24	-	71,94	10,30	170,070	-	-	49,22	5,60	167,590	-	22,72	2,480	0,00	0,00	0,00	4,000
20.01.17	24	-	71,49	10,30	169,580	-	-	48,95	5,60	167,130	-	22,54	2,450	0,00	0,00	0,00	3,955
21.01.17	24	-	72,29	10,30	169,370	-	-	49,25	5,60	166,950	-	23,04	2,420	0,00	0,00	0,00	4,031
22.01.17	24	-	71,35	10,30	169,600	-	-	48,85	5,60	167,110	-	22,50	2,490	0,00	0,00	0,00	3,951
Среднее	24,00	-	71,97	10,30	170,112	-	-	49,09	5,60	167,641	-	22,88	2,471	-	-	-	4,026
Итого	744,0				5273,472	0,000				5196,871	0,000		76,601	0,00	0,00	0,00	124,80

Ориентировочно до конца месяца(+)

1529,396

1507,127

22,269

36,26

Корректировка за прошлый месяц (-)

1505,903

1483,560

22,342

33,33

**Итого за январь 2017 :**

5296,965

5220,438

76,527

127,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.16 05:00	50784,520	-	47107,230	-	0,000	0,000	1024,619	
23.01.17 05:00	56116,960	-	51823,320	-	0,000	0,000	1175,193	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

127,74 Гкал

Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Получены приборы тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Дата 30.01.2017